

Centrala alarmowa
INTEGRA

INSTRUKCJA
UŻYTKOWNIKA

Satel 

GDĄSK





OSTRZEŻENIA

Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania centrali.

Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Dotyczy to w szczególności dokonywania zmian zespołów i elementów. Czynności konserwacyjne bądź remontowe powinien wykonywać uprawniony personel (instalator bądź serwis firmowy).

Centrala współpracuje tylko z **analogowymi łączami abonentkimi**. Podłączenie obwodu telefonicznego bezpośrednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie urządzenia. W przypadku zmiany analogowej sieci telefonicznej na cyfrową należy skonsultować się z instalatorem systemu alarmowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na częstą zajętość linii telefonicznej wykorzystywanej przez centralę oraz zgłaszanie awarii dotyczących tej linii lub monitoringu. Sytuacje takie należy niezwłocznie zgłaszać instalatorowi systemu alarmowego.

UWAGA!

System alarmowy wyposażony jest w akumulator. Po okresie eksploatacji nie należy go wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).

Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl



Centrale alarmowe INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64 oraz INTEGRA 128 spełniają wymagania stopnia 3 wg CLC/TS 50131-3 i były certyfikowane przez Det Norske Veritas Certification AS, Norwegia.

Klasa środowiskowa central alarmowych z serii INTEGRA: II.

Zmiany w centralach INTEGRA z oprogramowaniem w wersji 1.06

Obsługa nowych modułów	INT-RS – konwerter umożliwiający monitorowanie zdarzeń za pośrednictwem specjalizowanego urządzenia zewnętrznego, integrację centrali z innymi systemami (np. tzw. inteligentnym domem) lub podłączenie komputera z zainstalowanym programem GUARDX analogicznie jak do manipulatora LCD
Użytkownicy	Serwis może dodawać, edytować i usuwać użytkowników partycji, jeżeli administrator włączył opcję SERWIS EDYTUJE. Każdemu użytkownikowi można przypisać pilot APT-100.
Załączanie czuwania	Nowy sposób załączania czuwania: „pełne+blokady”. Zmiana w funkcji szybkiego załączania czuwania w manipulatorach LCD i klawiaturach strefowych: naciśnięcie kolejno klawiszy [1] i [#] spowoduje załączenie czuwania „pełne+blokady”. Zmodyfikowano procedurę załączania czuwania w manipulatorze LCD. Jeżeli załączenie czuwania okazało się niemożliwe, ponieważ naruszone jest wejście z włączoną opcją KONTROLOWANE PRZY ZAŁĄCZENIU CZUWANIA lub włączona jest opcja NIE ZAŁĄCZAJ CZUWANIA PRZY SABOTAŻU i ma miejsce sabotaż wejścia, wejście to można zablokować poprzez naciśnięcie klawisza [4].
Funkcje użytkownika	W funkcji TESTY opcja SERWIS EDYTUJE zastąpiła opcję EDYCJA Z DLOADX Dodano funkcję KONIEC OTWARCIA POŻAROWEGO DRZWI. W funkcji TESTY dodano nowe funkcje: <ul style="list-style-type: none">– TEST AKUMULATORA– TEST KARTY– WERSJA PROGRAMU ST– IMEI/W/SYGN.GSM Możliwość szybkiego sterowania wyjściami przy pomocy manipulatora LCD bez konieczności wprowadzania hasła (naciśnięcie kolejno klawiszy [8] i [#] uruchomi funkcję STEROWANIE). Możliwość swobodnego definiowania czasu działania wyjścia typu PRZEŁĄCZNIK MONO w przypadku sterowania nim z manipulatora LCD. Możliwość wyłączenia dowolnego wyjścia sterowanego z manipulatora LCD (niezależnie od zaprogramowanego dla niego czasu działania) poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą. W funkcji DOWNLOADING oddzielono uruchamianie komunikacji przez wbudowany modem od uruchamiania komunikacji przez modem zewnętrzny.

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	4
2.	O INSTRUKCJI	4
3.	SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA SYSTEMU ALARMOWEGO.....	4
4.	KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ALARMOWEGO	5
5.	CENTRALA INTEGRA	5
5.1	PODSTAWOWE FUNKCJE CENTRALI	6
5.2	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE CENTRALI	6
6.	OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ INTEGRA	7
6.1	WIADOMOŚCI PODSTAWOWE	7
6.2	MANIPULATORY LCD	8
6.2.1	Wyświetlacz.....	10
6.2.2	Klawisze	10
6.2.3	Diody LED	11
6.2.4	Sygnaly dźwiękowe	12
6.3	KORZYSTANIE Z MANIPULATORA LCD	12
6.3.1	Wybór funkcji z menu	14
6.3.2	Wprowadzanie danych	14
6.3.3	Tryb graficzny	15
6.3.4	Odczytanie nazwy źródła alarmu	16
6.3.5	Czytnik kart zbliżeniowych (tylko INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL)	16
6.4	KLAWIATURY STREFOWE	17
6.5	WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH.....	21
6.5.1	Praca w trybie klawiatury strefowej (INT-S/SK)	21
6.5.2	Praca w trybie klawiatury strefowej z czytnikiem kart zbliżeniowych (INT-SCR).....	22
6.5.3	Praca w trybie klawiatury wejściowej (INT-ENT)	24
6.6	ZAMKI SZYFROWE	25
6.7	CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH I PASTYLEK DALLAS	27
6.8	HASŁA I UŻYTKOWNICY	27
6.9	PREFIKSY	28
6.10	KARTY ZBLIŻENIOWE / PASTYLKI DALLAS	29
6.10.1	Dodanie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy manipulatora LCD	29
6.10.2	Dodanie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu DLOADX.....	29
6.10.3	Dodanie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu GUARDX	30
6.10.4	Usunięcie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy manipulatora LCD.....	30
6.10.5	Usunięcie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu DLOADX	30
6.10.6	Usunięcie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu GUARDX.....	30
6.11	PILOTY APT-100	30
6.11.1	Dodanie pilota przy pomocy manipulatora LCD.....	31
6.11.2	Dodanie pilota przy pomocy programu DLOADX	32
6.11.3	Odczytanie numeru seryjnego w czasie transmisji	32
6.11.4	Usunięcie pilota przy pomocy manipulatora LCD	33
6.11.5	Usunięcie pilota przy pomocy programu DLOADX	33
6.11.6	Przypisanie wejścia do przycisku przy pomocy manipulatora LCD	33
6.11.7	Przypisanie wejścia do przycisku przy pomocy programu DLOADX.....	33
6.11.8	Konfiguracja reguł generowania zdarzeń przy pomocy manipulatora LCD	33
6.11.9	Konfiguracja reguł generowania zdarzeń przy pomocy programu DLOADX.....	33
6.12	CZUWANIE SYSTEMU	34
6.13	ALARMY	37
6.14	POWIADAMIANIE O ALARMIE PRZEZ TELEFON.....	38
6.15	ODPOWIADANIE NA TELEFON	38
6.16	INNE FUNKCJE WYKORZYSTUJĄCE LINIĘ TELEFONICZNĄ.....	39
6.17	STEROWANIE SMS TYLKO INTEGRA 128-WRL	40
7.	FUNKCJE UŻYTKOWNIKA.....	40
7.1	GŁÓWNE MENU	40
7.1.1	Menu funkcji użytkownika	41
7.2	OPIS FUNKCJI UŻYTKOWNIKA	47

Przegląd skasowanych alarmów	47
Przywróć system.....	47
Wyłącz czuwanie	47
Kasuj alarm.....	47
Kasuj alarmy innych partycji	47
Kasuj powiadamianie telefoniczne	47
Załącz czuwanie	47
Załącz na 2 hasła.....	47
Wyłącz na 2 hasła.....	48
Odroczenie załączenia czuwania	48
Ustaw odroczenie załączenia czuwania	49
Tryb załączenia.....	49
Anuluj 1 hasło	49
Zmiana hasła	49
Zmiana prefiksów.....	50
Administratorzy	50
Użytkownicy.....	50
Blokowanie wejść	54
Programowanie zegara	54
Awarie	54
Przegląd zdarzeń.....	54
Reset czujek	56
Wyłączenie zatrzaśniętych wyjść	56
Koniec otwarcia pożarowego drzwi	56
Zmiana opcji	56
Testy	57
Dostęp serwisu	60
Otwórz drzwi	60
Sterowanie.....	60
Tryb serwisowy	62
Przejęcie TS	62
Downloading.....	62
8. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI CLC/TS 50131-3	62
9. DODATEK A	63
10. DODATEK B	65
11. DODATEK C	66
12. HISTORIA ZMIAN W TREŚCI INSTRUKCJI	72

1. WSTĘP

Miło nam, że wybraliście Państwo oferowany przez nas produkt. Wysoka jakość, duża liczba realizowanych funkcji i prostota obsługi, to główne zalety oferowanej przez nas centrali alarmowej. Życzymy zadowolenia z dokonanego wyboru i pragniemy zapewnić, że zawsze jesteśmy gotowi służyć fachową pomocą i informacją, odnośnie naszych produktów. Pragniemy poinformować, że przedsiębiorstwo SATEL sp. z o.o. oprócz central alarmowych produkuje wiele innych elementów systemu alarmowego. Szczegółowych informacji, odnośnie naszej oferty, możecie Państwo szukać na terenie całego kraju - w punktach sprzedaży detalicznej oferujących nasze produkty, na stronie internetowej www.satel.pl lub bezpośrednio u producenta pod numerem telefonu 0-58 522 66 10, fax 0-58 522 66 01.

2. O INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja pozwala zapoznać się z podstawową obsługą modułów służących do sterowania pracą systemu alarmowego zbudowanego na bazie central INTEGRA oraz z funkcjami realizowanymi przez te centrale. W skład rodziny INTEGRA wchodzi centrale alarmowe: INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128 oraz INTEGRA 128-WRL.

Część instrukcji zatytułowana OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ INTEGRA zawiera opisy modułów sterujących pracą centrali i sposobu korzystania z nich. Przedstawiono w niej niektóre funkcje dotyczące obsługi systemu alarmowego. Zamieszczono tu podstawowe informacje o funkcjonowaniu systemu oraz o wykorzystaniu linii telefonicznej przez centralę alarmową.

Część instrukcji zatytułowana FUNKCJE UŻYTKOWNIKA zawiera pełen wykaz funkcji dostępnych z manipulatora alfanumerycznego LCD.

W tekście instrukcji występują techniczne terminy, których objaśnień prosimy szukać na końcu instrukcji w *DODATKU B*.

Prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji, gdyż dokładna znajomość funkcji oferowanych przez centralę pozwoli na pełne wykorzystanie jej możliwości. Centrala może realizować funkcje sterujące nie związane bezpośrednio z dozorem. Tryb realizacji wszystkich funkcji i sprawność działania całego systemu, zależą w dużej mierze od sposobu zainstalowania i oprogramowania wprowadzonego przez instalatora. Wiele funkcji centrala może realizować na wiele różnych sposobów, a ustala się je podczas instalacji i oprogramowania systemu. Z tego powodu, więcej szczegółów dotyczących działania systemu alarmowego i zasad korzystania z niego, powinien przekazać Państwu instalator.

Wszystkie sytuacje, w których sposób działania centrali jest uzależniony od wcześniejszych decyzji instalatora (podjętych podczas programowania), zostały dodatkowo zaznaczone poprzez umieszczenie (za opisem sytuacji) symbolu **PROG**.


Określenie „**serwis**” używane w instrukcji, odnosi się do użytkownika sprawującego opiekę nad systemem alarmowym, mogącego posługiwać się hasłem serwisowym. Może to być instalator, konserwator, pracownik firmy zatrudnionej do ochrony obiektu, itp.

Instrukcja odnosi się do **wersji programowej centrali 1.06**.

3. SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA SYSTEMU ALARMOWEGO

System alarmowy jest zbudowany z urządzeń technicznych, których sprawność ma zasadniczy wpływ na skuteczność zabezpieczenia obiektu. Elementy systemu alarmowego są narażone na działanie różnych czynników zewnętrznych, np.: wpływ warunków atmosferycznych (zewnętrzne sygnalizatory), wyładowań atmosferycznych (napowietrzne linie telefoniczne, energetyczne, zewnętrzne sygnalizatory), uszkodzenia mechaniczne

(manipulatory, czujki itd.). Tylko bieżąca kontrola pracy systemu pozwala zachować wysoki poziom ochrony przed włamaniem czy pożarem.

Centrala alarmowa jest wyposażona w szereg zabezpieczeń i automatycznych funkcji diagnostycznych testujących sprawność systemu. Centrala sygnalizuje wykrycie nieprawidłowości diodą LED oznaczoną  [AWARIA] w manipulatorze. **Należy natychmiast reagować na taką sytuację i w razie konieczności konsultować się z instalatorem.**

Konieczne jest okresowe testowanie działania systemu alarmowego. Należy sprawdzać czy centrala reaguje na naruszenie poszczególnych czujek, czy pola widzenia tych czujek nie zostały zasłonięte, czy jest reakcja na otwarcie chronionych drzwi i okien oraz czy działają sygnalizatory i powiadamianie telefoniczne.

Instalator określa szczegółowo, w jaki sposób należy system kontrolować. Zalecane jest, aby instalator, na zlecenie użytkownika, przeprowadzał okresowe konserwacje systemu alarmowego.

W interesie użytkownika jest przewidzenie i zaplanowanie zasad postępowania, gdy centrala zasygnalizuje alarm. Istotna jest umiejętność zweryfikowania alarmu i określenia jego źródła na podstawie wskazań manipulatora centrali oraz podjęcie odpowiednich czynności, na przykład ewakuacyjnych.

4. KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ALARMOWEGO

Głównym zadaniem centrali jest sygnalizowanie i skuteczne powiadamianie o sytuacji alarmowej oraz, w przypadku funkcji monitoringu, informowanie na bieżąco stacji monitorującej o stanie chronionego obiektu. Realizacja tych funkcji w oparciu o wykorzystanie linii telefonicznej pociąga za sobą koszty finansowe. Generalnie wielkość kosztów ponoszonych przez właściciela systemu alarmowego zależy od ilości informacji, które centrala musi przekazać do stacji monitorującej. Awaria łącz telefonicznych, a także nieprawidłowy sposób zaprogramowania centrali, mogą w znacznym stopniu zwiększyć te koszty. Sytuacja taka zwykle jest związana z nadmierną ilością wykonywanych połączeń.

Instalator może dostosować funkcjonowanie systemu alarmowego do określonych warunków i rodzaju chronionego obiektu, jednak użytkownik powinien zdecydować, czy priorytetem dla niego jest przekazanie informacji za wszelką cenę, czy w przypadku problemów technicznych, centrala może pominąć niektóre zdarzenia, których odbiór nie został potwierdzony przez stację monitorującą.

5. CENTRALA INTEGRA

Centrala alarmowa INTEGRA jest urządzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem małych, średnich lub dużych obiektów. Nadzór ten nie ogranicza się tylko do ochrony przeciwwłamaniowej, ale może dotyczyć również kontroli prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie całej doby. W sposób ciągły (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie któregoś z elementów składających się na system alarmowy, wywołuje tzw. alarm sabotażowy. Centrala reaguje na sygnały z poszczególnych czujek i podejmuje decyzję o tym, czy sygnalizować alarm. Ponieważ do centrali mogą być dołączone różne czujki, rodzaj i sposób alarmowania zależy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego (centrala może inaczej reagować na sygnał z czujki pożarowej, a inaczej na sygnał z czujnika kontrolującego poziom wody).

Centrala pozwala grupować wejścia i podłączone do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie określać, która strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziałanie którejś z czujek takiej grupy (w dalszej części zwane: naruszeniem wejścia), może spowodować alarm. Duża

elastyczność centrali w określaniu, które ze stref mogą w danej chwili czuwać, jest jej wielkim atutem.

5.1 PODSTAWOWE FUNKCJE CENTRALI

- sygnalizowanie alarmów włamaniowych, napadowych, pożarowych, technicznych i pomocniczych,
- monitorowanie – komunikacja ze stacjami monitorującymi (przesyłanie na bieżąco szczegółowych informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie),
- powiadamianie telefoniczne o alarmie - komunikatem słownym lub komunikatem do systemu przywoławczego (pager),
- odbieranie telefonów (funkcja zabezpieczona osobnym hasłem), które umożliwia:
 - informowanie użytkownika o stanie systemu,
 - sterowanie poprzez telefon niektórymi funkcjami centrali, zaprogramowanymi przez serwis,
- bieżący wydruk informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie alarmowym na zewnętrznej drukarce,
- kontrola dostępu do pomieszczeń z drzwiami wyposażonymi w zamki elektromagnetyczne,
- kontrola poprawności działania poszczególnych elementów systemu alarmowego (zasilacze, akumulatory, okablowanie).

5.2 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE CENTRALI

- różnorodność form obsługi i sterowania systemem alarmowym:
 - manipulator LCD,
 - klawiatura strefowa,
 - czytnik kart zbliżeniowych,
 - pilot 433 MHz (opcjonalnie, po zainstalowaniu modułu INT-RX),
 - pilot 868 MHz (centrala INTEGRA 128-WRL oraz opcjonalnie pozostałe centrale, po podłączeniu kontrolera ACU-100 z oprogramowaniem w wersji 2.0 lub nowszym),
 - komputer z zainstalowanym programem DLOADX lub GUARDX,
 - wiadomość SMS (centrala INTEGRA 128-WRL oraz opcjonalnie pozostałe centrale, po podłączeniu modułu GSM-4S),
 - przeglądarka internetowa (opcjonalnie, po podłączeniu modułu ETHM-1),
 - telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją MobileKPD (opcjonalnie, po podłączeniu modułu ETHM-1),
 - palmtop (PDA lub MDA) z zainstalowaną odpowiednią aplikacją (opcjonalnie, po podłączeniu modułu ETHM-1).
- definiowane przez instalatora opisy wejść i stref, ułatwiające określenie źródła alarmu,
- widoczny zegar i data systemu, pomagające kontrolować poprawność działania funkcji centrali zależnych od czasu rzeczywistego,
- możliwość wyświetlania stanu stref (do 16 wybranych lub wszystkich),
- dostępne przeglądanie pamięci alarmów, awarii (lub szczegółowej pamięci wszystkich zdarzeń) z tekstowym opisem zdarzenia, nazwą wejścia, modułu, strefy lub nazwą użytkownika obsługującego system, wraz z dokładnym czasem wystąpienia zdarzenia,
- kontrolowanie, zależnie od płyty głównej, do 8 niezależnych systemów alarmowych i do 32 stref czuwających niezależnie,
- indywidualne sterowanie wyjściami typu: PRZEŁĄCZNIK MONO, PRZEŁĄCZNIK BI, PRZEKAŹNIK TEL., ROLETA W GÓRĘ i ROLETA W DÓŁ,

- dynamicznie zmieniające się menu (zależne od uprawnień) umożliwiające dostęp do szeregu funkcji użytkownika – wyboru dokonuje się poprzez akceptację odpowiedniej funkcji z listy wyświetlonej na ekranie manipulatora LCD,
- skróty klawiszowe ułatwiające wywoływanie często wykorzystywanych funkcji,
- notatka serwisowa pokazywana na wyświetlaczu LCD.

6. OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ INTEGRA

6.1 WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Do obsługi systemu alarmowego zbudowanego na bazie centrali alarmowej INTEGRA wykorzystuje się głównie **manipulatory LCD** oraz **klawiatury strefowe**. Ponadto, centrala nadzoruje i rejestruje użycie **zamków szyfrowych** oraz **czytników kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS**, zamontowanych przy drzwiach w poszczególnych pomieszczeniach obiektu. Klawiatury strefowe mogą również pełnić rolę zamków szyfrowych.

Manipulatory LCD mogą obsługiwać wiele stref z różnych partycji. Klawiatury strefowe obsługują tylko jedną strefę. Poszczególne urządzenia sterujące przypisywane są przez instalatora do konkretnych stref. Użytkownicy mogą sterować centralą tylko wtedy, gdy mają **dostęp** do stref obsługiwanych przez poszczególne manipulatory lub klawiatury. Oznacza to, że strefy przydzielone użytkownikowi na etapie tworzenia nowego użytkownika lub podczas jego edycji (patrz: OPIS FUNKCJI UŻYTKOWNIKA → UŻYTKOWNICY), muszą być zgodne ze strefami obsługiwanymi przez manipulator lub klawiaturę. Listę stref obsługiwanych przez manipulator LCD ustala instalator.

Przykład: Manipulator obsługuje strefy: 1,2,3,4,5 i 6. Użytkownik ma dostęp do stref: 5,6,7 i 8. Z porównania widać, że z tego manipulatora może on sterować strefami 5 i 6.

Podobna zasada dotyczy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS. Użytkownik może sterować przy pomocy klawiatur tymi strefami, do których ma dostęp, może otwierać te drzwi z zamkami szyfrowymi lub czytnikami kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, do otwierania których został upoważniony. Instalator ustala listę użytkowników poszczególnych klawiatur strefowych, zamków szyfrowych i czytników (dla każdego modułu osobną).

Dostęp do funkcji sterujących pracą centrali oraz ważniejszych informacji o stanie systemu chroniony jest **HASŁEM** (hasło jest to kombinacja od **4 do 8 cyfr**). W systemach wymagających zwiększonej ochrony istnieje możliwość wydłużenia hasła o prefiks (od 1 do 8 cyfr) zmieniany okresowo hasłem administratora partycji.

Istnieje możliwość uzyskania niektórych informacji o systemie oraz wywołania niektórych funkcji bez potrzeby podawania hasła - poprzez długie naciśnięcie (przez około 3 sekundy) jednego z klawiszy manipulatora **PROG**.

FUNKCJE INFORMACYJNE

- [1] – przegląd stanu wejść,
- [4] – przegląd stanu czuwań stref,
- [5] – przegląd pamięci alarmów,
- [6] – przegląd pamięci awarii,
- [7] – przegląd bieżących awarii,
- [8] – załączenie / wyłączenie sygnału gongu w manipulatorze,
- [9] – przełączenie trybu wyświetlania stanu stref: wybrane / wszystkie,
- ▶ – przegląd nazw stref, w których wystąpił alarm (również ◀) (krótkie naciśnięcie klawisza ▶ uruchamia przegląd nazw stref wybranych do wyświetlania),

▲ – przegląd nazw wejść, które wywołały alarm, (również ▼)

FUNKCJE ALARMOWE

- ⓘ – **alarm pomocniczy** (na przykład: wezwanie pomocy medycznej)
- 🔥 – **alarm pożarowy**
- 🛡️ – **alarm napadowy**

Funkcje strzałek oraz klawiszy od 1 do 9 są dostępne tylko w manipulatorze LCD, natomiast pozostałe funkcje (alarmowe) mogą być dostępne z każdej klawiatury zainstalowanej w systemie (manipulator, klawiatura strefowa, zamek szyfrowy) **PROG**. Funkcje przeglądów, tak wywołane, udostępniają informacje o wszystkich strefach obsługiwanych przez dany manipulator. Są one dostępne także z menu użytkownika (patrz: *Opis funkcji użytkownika - Testy, Przegląd zdarzeń, Awarie, Zmiana opcji*), lecz wywołane poprzez menu, udostępniają informacje tylko o strefach dostępnych użytkownikowi, który wywołał daną funkcję.



Zaleca się, aby opisany wyżej sposób wywołania funkcji był udostępniany tylko w manipulatorach w pełni zabezpieczonych przed ingerencją osób niepożądanych.

W przypadku uruchomienia funkcji wyświetlania stanu stref, klawisz 9 powoduje zmianę trybu pracy wyświetlacza. Możliwe jest wyświetlenie:

- daty, godziny i stanu 16 dowolnie wybranych stref,
- stanu wszystkich stref w systemie (bez wyświetlania daty i godziny). Numery stref są zgodne z numerami umieszczonymi wokół wyświetlacza.

Alarm napadowy może być sygnalizowany na zewnątrz podobnie jak alarm typu „włamanie” (syreny, światła), może też nie uruchamiać zewnętrznej sygnalizacji i działać jako tzw. „cichy alarm PANIC” **PROG**.

Serwis (instalator) może udostępnić w manipulatorze LCD lub klawiaturze strefowej funkcję szybkiego załączenia czuwania (tzw. Quick Arm) bez podania hasła (typy czuwania dostępne w centrali zostały opisane w rozdziale CZUWANIE SYSTEMU):

- naciśnięcie kolejno klawiszy [0] i [#] – załączenie pełnego czuwania;
- naciśnięcie kolejno klawiszy [1] i [#] – załączenie pełnego czuwania i zablokowanie wejść z włączoną opcją BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJŚCIA Z OBIEKTU;
- naciśnięcie kolejno klawiszy [2] i [#] – załączenie czuwania bez wewnętrznych;
- naciśnięcie kolejno klawiszy [3] i [#] – załączenie czuwania bez wewnętrznych i bez czasu na wejście.

W przypadku manipulatora, czuwanie może zostać załączone w kilku strefach, które zostały przypisane przez serwis do funkcji Quick Arm. W przypadku klawiatury strefowej, czuwanie zostanie załączone w strefie, do której klawiatura jest przypisana.

Ponadto, dłuższe przytrzymanie (przez około 40 sekund) jednocześnie obu klawiszy: ▲ i ▼ powoduje restart procesora manipulatora i wyświetlenie numeru wersji programu manipulatora i programu centrali.


6.2 MANIPULATORY LCD

Firma SATEL oferuje następujące manipulatory LCD do central INTEGRA:


- INT-KLCD-GR / INT-KLCD-BL
- INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL
- INT-KLCDK-GR
- INT-KLCDL-GR / INT-KLCDL-BL
- INT-KLCDS-GR / INT-KLCDS-BL

Manipulatory te różnią się wielkością, kształtem i wartością pobieranego prądu. Manipulator INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych. Większość


manipulatorów dostępna jest w dwóch wariantach: z zielonym i niebieskim wyświetlaczem i podświetleniem klawiszy w tym samym kolorze. Modele z zielonym wyświetlaczem oznaczone są w ostatnim członie nazwy literami „GR”, a modele z niebieskim – literami „BL”.



Rys. 1. Widok manipulatora INT-KLCDR-GR.



Rys. 2. Widok manipulatora INT-KLCDS-GR.



Rys. 3. Widok manipulatora INT-KLCDK-GR.

6.2.1 Wyświetlacz

Manipulator LCD posiada duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz (2x16 znaków) z podświetleniem stałym lub czasowym, wyzwalanym naciśnięciem klawisza, ewentualnie uaktywnianym naruszeniem dowolnego wejścia (ustawienia serwisowe). Podświetlenie (również klawiszy) może zostać automatycznie wyłączone w przypadku braku napięcia AC 230V zasilającego centralę.

W czasie normalnej pracy wyświetlacz wskazuje aktualną datę i godzinę, może też wyświetlać na stałe nazwę manipulatora. Format wyświetlanej informacji ustala instalator. Dolna linia wyświetlacza może służyć do wskazywania bieżącego stanu wybranych stref (maksymalnie 16), wyświetlane symbole są zgodne z opisem przedstawionym w funkcji TESTY. Na pierwszej pozycji dolnej linii (od lewej) wyświetlony jest stan, wybranej przez instalatora, strefy o najmniejszym numerze. Na kolejnych pozycjach wyświetlane są informacje dotyczące stref według rosnącej numeracji.

Na wyświetlaczu mogą pojawić się także informacje przekazywane przez serwis poprzez mechanizm NOTATKI SERWISOWEJ. Wyświetlany tekst może zawierać maksymalnie 29 znaków, może być wyświetlony na stałe lub przez określony czas, może być widoczny dla wszystkich użytkowników lub tylko dla niektórych po wpisaniu hasła.

6.2.2 Klawisze


Pod wyświetlaczem umieszczone są klawisze (podświetlane w podobny sposób jak ekran manipulatora) służące do:

- wprowadzania hasła,
- poruszania się po menu i wybierania odpowiednich funkcji z listy,
- wprowadzania danych do wywołanych funkcji.


Litery umieszczone na klawiszach z cyframi mogą ułatwić zapamiętanie hasła poprzez skojarzenie go z konkretnym wyrazem (np. hasło „[7][8][2][7][8]” odpowiada słowu: „START”). Klawisze [#] i [ok] są połączone ze sobą pod względem elektrycznym i mogą być używane zamiennie. Z tego powodu, jeśli w dalszej części instrukcji będzie mowa o użyciu klawisza [#], należy rozumieć, że w jego zastępstwie można również użyć klawisza [ok].


6.2.3 Diody LED


Przy wyświetlaczu LCD umieszczonych jest 6 diod świecących LED pokazujących aktualny stan systemu.

 - **ALARM** (kolor czerwony) – ciągłe świecenie diody sygnalizuje alarm. Po upływie czasu alarmu miganiem diody sygnalizowana jest pamięć alarmu. Dioda gaśnie po skasowaniu alarmu (patrz: ALARMY).


Uwaga: Dioda może nie sygnalizować alarmów w czuwaniu, jeśli instalator, zgodnie z wymaganiami normy CLC/TS 50131-3, załączył opcję **NIE WYŚWIETLAJ ALARMÓW W CZUWANIU**.

 - **AWARIA** (kolor żółty) – światło migające, informuje o wystąpieniu problemu technicznego w systemie. Sytuacje awaryjne, wywołujące świecenie diody, zostały omówione w dalszej części instrukcji (patrz: OPIS FUNKCJI UŻYTKOWNIKA → AWARIE). Dioda zostaje czasowo wygaszona, gdy manipulator jest w trybie czuwania częściowego (czuwa przynajmniej jedna strefa dostępna dla danego manipulatora) lub pełnego (czuwają wszystkie strefy dostępne dla danego manipulatora) **PROG**. Dioda miga do czasu dokonania przeglądu awarii i skasowania pamięci awarii (opcja PAMIĘĆ AWARII DO SKASOWANIA załączona) lub do czasu ustania przyczyny awarii (opcja PAMIĘĆ AWARII DO SKASOWANIA wyłączona) **PROG**.

 - **CZUWANIE** (kolor zielony) - dioda miga, gdy czuwanie załączono w części stref, a świeci w sposób ciągły, gdy czuwają wszystkie strefy obsługiwane przez manipulator.

 - **SERWIS** (kolor zielony) – dioda miga, gdy centrala znajduje się w trybie serwisowym (funkcja dostępna tylko dla użytkownika posługującego się hasłem serwisowym).

Uwaga: Tryb serwisowy ogranicza normalne działanie centrali. Nie są sygnalizowane alarmy z większości wejść (oprócz wejść typu: NAPADOWE, 24H BANKOMATOWE i 24H WIBRACYJNE) oraz alarmy sabotażowe. Aby przywrócić normalne działanie centrali, należy zakończyć pracę w tym trybie, gdyż centrala nie powraca automatycznie do normalnego trybu pracy.

 - **GRUPA** (dwie diody koloru zielonego) - wykorzystywane w funkcjach z trybem graficznym, wskazują, który zestaw danych jest aktualnie wyświetlany. Mogą określać numery wejść, wyjść lub wskazywać odpowiednią szynę ekspanderów (patrz: OPIS FUNKCJI UŻYTKOWNIKA → BLOKOWANIE WEJŚĆ; TESTY).

RODZAJ WSKAZANIA	dioda LED		OPIS
	lewa / górna	prawa / dolna	
WEJŚCIA/ WYJŚCIA	nie świeci	nie świeci	grupa 1; numery 1-32 (n)
	nie świeci	świeci	grupa 2; numery 33-64 (32+n)
	świeci	nie świeci	grupa 3; numery 65-96 (64+n)
	świeci	świeci	grupa 4; numery 97-128 (96+n)
SZYNY EKSPANDERÓW	nie świeci	nie świeci	pierwsza szyna ekspanderów numery (adresy) na I szynie 0-31 (DEC) adresy w systemie 00-1F (HEX)
	nie świeci	świeci	druga szyna ekspanderów numery (adresy) na II szynie 0-31 (DEC) adresy w systemie 20-3F (HEX)

n – numer pola na wyświetlaczu LCD

6.2.4 Sygnały dźwiękowe

Operując na klawiaturze manipulatora można usłyszeć sygnały dźwiękowe charakterystyczne dla niektórych sytuacji **PROG**.

- **Jeden długi dźwięk** – odmowa załączenia czuwania – naruszone jest wejście, które nie powinno być naruszone podczas załączania czuwania (opcja KONTROLOWANE PRZY ZAŁĄCZANIU CZUWANIA), wystąpiła awaria akumulatora, ekspandera lub klawiatury. Odmowa dotyczy wszystkich wybranych do załączenia stref. Również ostrzeżenie o awarii w systemie – przed załączeniem czuwania.
- **Dwa długie dźwięki** - centrala nie rozpoznała hasła; sygnalizacja niedostępnej funkcji; błędne dane; potwierdzenie rezygnacji z wykonania wybranej funkcji (po naciśnięciu [*] na klawiaturze manipulatora); naciśnięty klawisz jest nieaktywny, odczyt karty o nieznanym kodzie.
- **Trzy długie dźwięki** – hasło rozpoznane, ale wywoływana funkcja jest niedostępna (np. włączona jest czasowa blokada strefy, albo użytkownik nie ma dostępu do stref obsługiwanych przez manipulator).
- **Dwa krótkie dźwięki** – akceptacja wyboru - wejście na bardziej szczegółowy poziom menu.
- **Trzy krótkie dźwięki** – potwierdzenie załączenia lub wyłączenia czuwania.
- **Cztery krótkie i jeden długi** - akceptacja wykonania wybranej funkcji.
- **Trzy pary krótkich dźwięków** - konieczność zmiany hasła (np. inny użytkownik, podczas zmiany swojego hasła, trafił na identyczną kombinację cyfr jak w hasle danego użytkownika; kończy się czas ważności hasła).

Dodatkowo mogą być sygnalizowane następujące sytuacje:

- **Alarm w strefie** - dźwięk ciągły przez globalny czas trwania alarmu (czas zaprogramowany przez serwis).
- **Alarm pożarowy** – seria długich dźwięków, co sekundę, przez globalny czas trwania alarmu.
- **Odliczanie czasu na wejście** – 2 krótkie dźwięki co sekundę.

Uwaga: Sygnalizacja odliczania czasu na wejście przy pomocy 2 krótkich dźwięków dotyczy manipulatorów LCD INT-KLCD-GR/BL i INT-KLCDR-GR/BL z oprogramowaniem w wersji 1.05 oraz manipulatorów INT-KLCDL-GR/BL, INT-KLCDS-GR/BL i INT-KLCDK-GR z oprogramowaniem w wersji 6.05. W manipulatorach z wcześniejszymi wersjami oprogramowania odliczanie czasu na wejście sygnalizowane jest krótkimi dźwiękami co 3 sekundy.

- **Odliczanie czasu na wyjście** - długie sygnały co 3 sekundy zakończone serią krótkich sygnałów (przez 10 sekund) i jednym długim sygnałem. Sposób sygnalizacji „czasu na wyjście” informuje o kończącym się odliczaniu przed załączeniem czuwania.
- **Odliczanie czasu opóźnienia autouzbrojenia** (strefy sterowane timerami) - seria 7 dźwięków (coraz krótszych).
- **Gong w manipulatorze** - pięć krótkich dźwięków - jest to reakcja na zadziałanie niektórych czujek, wybranych przez instalatora.

6.3 KORZYSTANIE Z MANIPULATORA LCD

Obsługa systemu z manipulatora LCD rozpoczyna się od wpisania przez użytkownika **HASŁA** i naciśnięcia klawisza oznaczonego [#], [ok] lub [*]. Reakcja centrali (udostępnione funkcje) po naciśnięciu [#] lub [ok] jest inna niż po naciśnięciu [*]:

[HASŁO][#] lub [HASŁO][ok] udostępnia funkcje typu załącz/wyłącz czuwanie,

[HASŁO][*] udostępnia wszystkie funkcje z menu użytkownika, do których dany użytkownik jest uprawniony.

Przykład: Wpisanie hasła i naciśnięcie [#] powoduje, że centrala udostępnia funkcje włączające czuwanie (o ile żadna ze stref obsługiwanych przez manipulator nie czuwa) lub wyłączające czuwanie (jeżeli któraś ze stref czuwa). W przypadku, gdy w systemie wystąpił alarm, centrala może skasować alarm i udostępnić funkcję wyłączenia czuwania (o ile użytkownik ma takie uprawnienia). Jeżeli uruchomiona jest funkcja powiadamiania telefonicznego - w menu może pojawić się funkcja KASUJ POWIADAMIANIE TELEFONICZNE. Z kolei, gdy użytkownik ma dostęp tylko do jednej strefy, wpisanie hasła i naciśnięcie [#] spowoduje natychmiastowe załączenie czuwania lub wyłączenie (jeżeli strefa czuwała).

Wpisanie hasła i naciśnięcie [*] spowoduje wyświetlenie listy dostępnych funkcji z menu użytkownika. W tym menu, również mogą być dostępne funkcje typu: ZAŁĄCZ CZUWANIE i WYŁĄCZ CZUWANIE (jeżeli któreś ze stref czuwają). Natomiast, gdy czuwają wszystkie strefy - funkcja ZAŁĄCZ CZUWANIE nie będzie udostępniona.

Uwaga: Trzykrotne wpisanie nieprawidłowego (nieznanego centrali) hasła może:

- wywołać alarm **PROG**;
- zablokować manipulator na 90 sekund. Po upływie czasu blokady każde wpisanie kolejnego nieprawidłowego hasła zablokuje manipulator **PROG**.

Cechą charakterystyczną centrali jest dynamiczna zmiana dostępnego menu, uzależniona od zaprogramowanych parametrów systemu, jak i od uprawnień użytkownika, który podał hasło. Użytkownik uzyskuje dostęp wyłącznie do funkcji, które może obsługiwać.

Aby szybciej wywołać niektóre z funkcji, użytkownik może skorzystać ze SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH. Po wywołaniu menu ([HASŁO][*]) należy nacisnąć odpowiedni klawisz z cyfrą – centrala przejdzie bezpośrednio do wywołanej funkcji.

Kolejnym klawiszom przyporządkowano następujące funkcje użytkownika:

- 1 Zmiana hasła
- 2 Użytkownicy / Administratorzy
- 3 rezerwa
- 4 Blokowanie wejść
- 5 Przegląd zdarzeń
- 6 Programowanie zegara
- 7 Awarie
- 8 Sterowanie
- 9 Tryb serwisowy
- 0 Downloading

Instalator może przypisać **klawiszom ze strzałkami** funkcje, mogące ułatwić codzienną obsługę systemu. Są one wywoływane w następujący sposób:

- [HASŁO] ▲**
- [HASŁO] ◀**
- [HASŁO] ▶**
- [HASŁO] ▼**

Każdej ze strzałek można przypisać jedną z wymienionych poniżej funkcji:

- Załączenie czuwania (pełne)
- Załączenie czuwania (bez linii wewnętrznych)
- Załączenie czuwania (bez linii wewnętrznych, bez czasu na wejście)
- Wyłączenie czuwania
- Kasowanie alarmu

- Blokowanie wejść
- Odblokowanie wejść
- Załączenie wyjść MONO
- Przełączenie wyjść BI
- Załączenie wyjść BI
- Wyłączenie wyjść BI
- Załączenie czuwania (pełne+blokady)


Dla każdej z funkcji instalator określa numery stref, wejść lub wyjść, których ona dotyczy. Użytkownik, który chce wykonać daną funkcję musi mieć odpowiednie uprawnienia i dostęp do wybranych stref.

Centrala może nie załączyć czuwania, jeśli w wybranych strefach jest naruszone któreś z wejść kontrolowanych przy załączeniu czuwania.

Wszystkie funkcje użytkownika dostępne z menu manipulatora LCD zostały omówione w rozdziale OPIS FUNKCJI UŻYTKOWNIKA.

6.3.1 Wybór funkcji z menu

Po rozpoznaniu hasła przez centralę, na wyświetlaczu - w górnej linii - ukazuje się nazwa pierwszej (z dostępnych w danej chwili) funkcji użytkownika. Klawiszami ▲ i ▼ można przesuwać się po liście funkcji udostępnionych przez centralę i naciskając klawisz [#] lub ► wybrać konkretną pozycję z listy (lista pojedynczego wyboru). Jeżeli wybrana funkcja wymaga dokonania kolejnego wyboru (podmenu, opcje), na wyświetlaczu ukazuje się następną listę, z której w podobny sposób wybiera się odpowiednią pozycję.

Niektóre funkcje mogą wymagać dokonania wyboru kilku elementów z listy (lista wielokrotnego wyboru). W tym celu należy (przeoglądając listę przy pomocy klawiszy: ▲ i ▼) „zaznaczyć” wszystkie pozycje na liście, które powinny być wybrane. Zaznaczenia takiego dokonuje się naciskając dowolny klawisz cyfrowy, wtedy obok napisu - w prawym górnym rogu wyświetlacza - pojawia się znak . Ponowne naciśnięcie klawisza z cyfrą kasuje zaznaczenie.

Przewijając listę w górę lub w dół (zawartość list wyświetlana jest cyklicznie) można przejrzeć wszystkie pozycje i sprawdzić zaznaczenia. Naciśnięcie klawisza [#] ewentualnie ► zatwierdza dokonanie wyboru (wykonanie funkcji może być potwierdzone sygnałem dźwiękowym), a centrala powraca do menu wyświetlanego wcześniej, albo wyświetla odpowiedni komunikat i przechodzi do **stanu podstawowego** (oczekiwanie na podanie hasła). Na wyświetlaczu pokazana jest wtedy aktualna **data** i **godzina**. Format wyświetlania tych danych wybierany jest przez instalatora **PROG**.

Istnieje opcja ustawień centrali, uruchamiająca procedurę podwójnego potwierdzenia wykonania niektórych funkcji użytkownika. Po naciśnięciu klawisza [#] lub ► (normalny tryb wyboru funkcji) na ekranie pojawia się pytanie o potwierdzenie wykonania oraz informacja: **1=Tak**. Aby funkcja została wykonana, należy nacisnąć klawisz z cyfrą 1. Procedura ta zabezpiecza przed przypadkowym podwójnym naciśnięciem klawisza [#] (lub ►) i wykonaniem funkcji, której nie chcieliśmy jeszcze wykonać. Opis funkcji użytkownika w niniejszej instrukcji, dotyczy sytuacji, gdy opcja ta jest wyłączona.

Jeżeli po otwarciu menu użytkownika chcemy zrezygnować z wyboru funkcji, należy nacisnąć klawisz [*]. W przypadku, gdy po otwarciu menu (w czasie 2 minut) żaden z klawiszy manipulatora nie zostanie naciśnięty - centrala automatycznie zamknie menu i przejdzie do stanu podstawowego.

6.3.2 Wprowadzanie danych

Niektóre z funkcji wymagają wpisania nowego hasła lub nazwy użytkownika. Poniżej opisano sposób wprowadzania nowych danych dotyczących użytkowników systemu. Przy zmianie hasła centrala nie pokazuje hasła dotychczasowego, chyba że użytkownik nie zmienił

jeszcze nadanego mu hasła przez osobę wprowadzającą go do systemu. Natomiast podczas zmiany dotychczasowej nazwy, poprzednia jest zawsze widoczna na wyświetlaczu. Wprowadzona nazwa użytkownika pojawia się na listach wyboru, na wydrukach oraz przy przeglądaniu zdarzeń w komputerze.

- **nowe hasło, limit czasu:** dane cyfrowe wprowadzane są przy pomocy klawiszy cyfrowych. Klawisze ze strzałkami służą do modyfikacji wprowadzanych liczb. Poniżej pola tekstowego, na którym ukazują się wpisane cyfry, widoczny jest kursor (kreska). Strzałki: ◀ i ▶ przesuwają kursor wskazując kolejne cyfry. Naciśnięcie klawisza z cyfrą wpisuje tę cyfrę z lewej strony kursora, a naciśnięcie strzałki ▲ kasuje cyfrę z lewej strony kursora. Strzałka ▼ zmienia charakter kursora - pojawia się migający ciemny prostokąt. Kursor tego typu pozwala zmienić cyfrę nad kreską na cyfrę wpisaną z klawiatury. Ponowne naciśnięcie klawisza ▼ przywraca poprzedni typ kursora.
- **nazwa użytkownika:** nazwa użytkownika wprowadzana jest przy pomocy klawiatury cyfrowej, która w tym przypadku zmienia swój charakter i pozwala na wprowadzenie danych tekstowych do centrali. Tabela 2 zawiera znaki dostępne z klawiatury manipulatora. Kolejne naciśnięcie klawisza z cyfrą zmienia w sposób cykliczny dostępny znak. Wprowadzenie nazwy nowego użytkownika jest dostępne poprzez zmianę nazwy wpisanej fabrycznie. Dotychczasową nazwę można skasować naciskając klawisz ze strzałką ▲ (każde naciśnięcie kasuje znak z lewej strony kursora). Naciśnięcie strzałki ▼ wpisuje z lewej strony kursora spację (odstęp), strzałki: ◀ i ▶ przesuwają kursor pod nazwą podświetlając pozycję, która może być zmieniona. Aby dokonać zmiany znaku w miejscu podkreślonym przez kursor, należy naciskać klawisz z odpowiednią cyfrą tyle razy, aż ukaze się odpowiedni znak. Następnie należy przesunąć kursor na kolejną pozycję i powtórzyć procedurę.


Naciśnięcie [#] akceptuje wprowadzone dane.

Klawisz	Znaki dostępne po kolejnym naciśnięciu klawisza																		
1	1	!	?	'	`	←	"	{	}	\$	%	&	@	\	^		☒	#	
2	A	a	Ą	ą	B	b	C	c	Ć	ć	2								
3	D	d	E	e	Ę	ę	F	f	3										
4	G	g	H	h	I	i	4												
5	J	j	K	k	L	l	Ł	ł	5										
6	M	m	N	n	Ń	ń	O	o	Ó	ó	6								
7	P	p	Q	q	R	r	S	s	Ś	ś	7								
8	T	t	U	u	V	v	8	.	☒	■	▣	↑	←	→	↓				
9	W	w	X	x	Y	y	Z	z	Ż	ż	Ž	ž	9						
0		0	.	,	:	;	+	-	*	/	=	_	<	>	()	[]	


Tabela 2. Znaki dostępne w tekstowym trybie wprowadzania danych.

6.3.3 Tryb graficzny

Funkcje dotyczące wyboru stref, wejść lub wyjść umożliwiają również inną formę dokonania wielokrotnego wyboru z listy (np. wybór stref do załączenia czuwania). Jest to tak zwany **tryb graficzny**. Jeżeli mamy już otwartą listę wyboru, to naciśnięcie klawisza: ▶ lub ◀ powoduje przejście do tego trybu. Na wyświetlaczu manipulatora pojawiają się kropki pod numerem każdej z dostępnych stref (liczby z zakresu 1 - 32 wokół wyświetlacza). Kreska pod kropką (kursor) wskazuje, którą pozycję możemy zaznaczyć. Klawisze ▶ i ◀ pozwalają przesunąć kursor na dowolną pozycję. Naciśnięcie klawisza z cyfrą wyświetla znak ☒ na wybranej pozycji. Ponowne naciśnięcie klawisza z cyfrą kasuje zaznaczenie. Powrót do poprzedniego sposobu wyświetlania (z nazwą) jest możliwy po naciśnięciu klawisza ▲ lub ▼.

Podobnie dla wyboru wejść lub wyjść, kropki symbolizują dostępne wejścia lub wyjścia z tym, że jeśli ich liczba przekracza 32, to wyświetlane są grupami po 32 w danej grupie (maksymalnie 4 grupy po 32 wejścia lub wyjścia dla INTEGRY 128). Numer wyświetlanej aktualnie grupy jest wskazywany świeceniem dwóch diod oznaczonych  [GRUPA] (patrz opis diod LED, str. 11). Numer wskazywanego przez kursor wejścia lub wyjścia oblicza się dodając do liczby umieszczonej na szybcie przy kursorze odpowiednio 32, 64 lub 96 zależnie od numeru wyświetlanej grupy.

W trybie graficznym klawisze: 0, 1 i 2 mają przypisane specjalne funkcje edycyjne. Trzykrotne naciśnięcie jednego z nich powoduje:

[0][0][0] – skasowanie wszystkich zaznaczonych pozycji (wyłączenie znaku )

[1][1][1] – zaznaczenie wszystkich dostępnych pozycji (wyświetlenie znaku )

[2][2][2] – negacja stanu wszystkich dostępnych pól (odwrócenie zaznaczenia)

6.3.4 Odczytanie nazwy źródła alarmu

Instalator może udostępnić funkcję wyświetlania na ekranie manipulatora LCD nazwy źródła alarmu, bez potrzeby podawania hasła. W takim przypadku, podczas sygnalizacji alarmu, na ekranie manipulatora wyświetlana jest nazwa strefy lub wejścia. Gdy przyczyn jest kilka, możliwy jest przegląd nazw wejść, które wywołały alarm oraz nazw stref, w których alarm jest (lub był) sygnalizowany. Klawisze ze strzałkami: ◀ i ▶ umożliwiają przegląd nazw stref (gdy alarm wystąpił w kilku strefach), natomiast klawisze: ▲ i ▼ pozwalają przejrzeć nazwy wejść, które wywołały alarm. Nazwy te (wprowadzone przez instalatora), wyświetlane są cyklicznie w dolnej linii ekranu manipulatora i ukazywane w kolejności numeracji wejść (lub stref) w systemie. Aby przejrzeć nazwy źródeł alarmów, gdy sygnalizacja alarmu już się zakończyła, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni klawisz ze strzałką.

6.3.5 Czytnik kart zbliżeniowych (tylko INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL)

Manipulatory INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych udostępniają kilka dodatkowych funkcji. Może to być:

- odczyt kodu karty podczas przydzielania jej użytkownikowi (funkcje: NOWY UŻYTKOWNIK, EDYCJA UŻYTKOWNIKA),
- wykonanie funkcji określonej przez instalatora,
- rejestracja obchodu wartownika.

Manipulator może reagować na krótkie **zbliżenie karty** do czytnika umieszczonego w jego obudowie lub na **zbliżenie karty i przytrzymanie** jej przez kilka sekund (ok. 3s). Możliwe jest również wykonanie kolejno po sobie dwóch funkcji przypisanych do zbliżenia i do przytrzymania karty przy czytniku. Właściwość ta pozwala, przy pomocy jednokrotnego użycia karty, na realizację dość skomplikowanych funkcji, których wywołanie z klawiatury manipulatora może być czasochłonne.

Wykaz funkcji, które można wywołać przy pomocy karty zbliżeniowej:


1. **nic** – brak reakcji
2. **jak hasło *** - wejście do menu funkcji użytkownika
3. **jak hasło #** - wywołanie funkcji wyboru stref do załączenia lub wyłączenia czuwania (załączenie lub wyłączenie czuwania, jeśli lista wyboru dla danego hasła ograniczona jest do jednej strefy)
4. **jak hasło ↑** - wykonanie funkcji przypisanej do klawisza ze strzałką (str. 49)
5. **jak hasło ←** - wykonanie funkcji przypisanej do klawisza ze strzałką
6. **jak hasło →** - wykonanie funkcji przypisanej do klawisza ze strzałką
7. **jak hasło ↓** - wykonanie funkcji przypisanej do klawisza ze strzałką
8. **otwórz drzwi (we)** – sterowanie zamkiem elektromagnetycznym drzwi (generuje zdarzenie DOSTĘP UŻYTKOWNIKA)

9. **otwórz drzwi (wy)** - sterowanie zamkiem elektromagnetycznym drzwi (generuje zdarzenie WYJŚCIE UŻYTKOWNIKA)
10. **2 długie dźwięki** – sygnalizacja odczytania kodu karty
11. **1 krótki dźwięk** – sygnalizacja odczytania kodu karty

Uwagi:

- Wybranie funkcji 2 lub 3 jako uruchamianej przez ZBLIŻENIE KARTY blokuje dostęp do obsługi funkcji PRZYTRZYMANIE KARTY.
- Funkcja 8 i 9 wymaga wybrania przez instalatora drzwi, które manipulator będzie otwierał. Możliwe jest sterowanie dowolnymi drzwiami obsługiwanymi przez system (otwieranymi przez zamki szyfrowe, klawiatury strefowe lub ekspandery czytników kart zbliżeniowych).
- Dwa długie dźwięki mogą również oznaczać odczytanie karty o nieznanym kodzie.
- Trzykrotne odczytanie nieznanego (błédnego) kodu może wygenerować zdarzenie zapamiętane przez centralę lub alarm **PROG**. Może też zablokować czytnik w manipulatorze na 90 sekund.

6.4 KLAWIATURY STREFOWE




Rys. 4. Klawiatura strefowa INT-S-GR / INT-S-BL.

Firma SATEL oferuje następujące klawiatury strefowe do central INTEGRA:

- INT-S-GR / INT-S-BL
- INT-SK-GR


Klawiatury te różnią się wielkością i kształtem. Dostępne są klawiatury z zielonym i niebieskim podświetleniem klawiszy. Modele z zielonym podświetleniem klawiszy

oznaczone są w ostatnim członie nazwy literami „GR”, a modele z niebieskim podświetleniem literami „BL”. Podświetlenie może być stałe lub czasowe (wyzwalane automatycznie).





Rys. 5. Klawiatura strefowa INT-SK-GR.

Klawiatury strefowe posiadają diody LED służące do sygnalizacji:



 - **ALARM** (kolor czerwony) – ciągłe świecenie diody sygnalizuje alarm. Po upływie czasu alarmu miganiem diody sygnalizowana jest pamięć alarmu. Dioda gaśnie po skasowaniu alarmu (patrz: ALARMY).

Uwaga: Dioda może nie sygnalizować alarmów w czuwaniu, jeśli instalator, zgodnie z wymaganiami normy CLC/TS 50131-3, załączył opcję NIE WYŚWIETLAJ ALARMÓW W CZUWANIU.

 - **CZUWANIE** (kolor zielony) – ciągłe świecenie informuje, że w strefie, do której klawiatura została przypisana, załączono czuwanie. Miganie sygnalizuje odliczanie czasu na wyjście.

 - **AWARIA** (kolor żółty) – miganie sygnalizuje wystąpienie problemu technicznego. Sygnalizacja dotyczy awarii z całego systemu alarmowego, a nie tylko ze strefy kontrolowanej przez klawiaturę. Rodzaj awarii można sprawdzić w manipulatorze LCD. Sygnalizacja awarii jest czasowo wyłączana, kiedy w strefie kontrolowanej przez klawiaturę zostaje załączone czuwanie. Wyłączenie czuwania przywraca sygnalizację awarii. Dioda miga do czasu dokonania przeglądu awarii w manipulatorze LCD i skasowania pamięci awarii (opcja PAMIĘĆ AWARII DO SKASOWANIA załączona) lub do czasu ustania przyczyny awarii (opcja PAMIĘĆ AWARII DO SKASOWANIA wyłączona) **PROG**.

Miganie kolejno wszystkich diod (od góry do dołu) sygnalizuje brak komunikacji klawiatury z centralą. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy w centrali jest uruchomiony program STARTER lub został uszkodzony kabel łączący klawiaturę z centralą.



Istnieje możliwość zaprogramowania strefy **PROG** jako załączanej lub wyłączanej po wprowadzeniu dwóch haseł. W takim przypadku, po wpisaniu pierwszego hasła zaczynają migać na przemian diody oznaczone  i  [CZUWANIE i AWARIA], a centrala oczekuje na podanie drugiego hasła.

Podobnie jak manipulator LCD, klawiatura strefowa może generować informacje dźwiękowe. Z uwagi na brak wyświetlacza jest to forma potwierdzenia przyjęcia przez centralę wywołanej funkcji.

- **Jeden krótki dźwięk** – potwierdzenie wprowadzenia hasła (jeżeli załączona jest opcja SYGNALIZACJA WYSŁANIA HASŁA).
- **Jeden długi dźwięk** – odmowa załączenia.
- **Dwa długie dźwięki** – hasło nieznane centrali.
- **Dwa krótkie dźwięki** – akceptacja pierwszego z dwóch haseł potrzebnych do załączenia, lub wyłączenia czuwania.
- **Trzy długie dźwięki** – hasło nie może sterować daną strefą.
- **Trzy krótkie dźwięki** – potwierdzenie załączenia lub wyłączenia czuwania.
- **Trzy pary krótkich dźwięków** – konieczność zmiany hasła – inny użytkownik, podczas zmiany swojego hasła, trafił na identyczną kombinację cyfr jak w hasle danego użytkownika lub zbliża się koniec okresu ważności hasła.
- **Cztery krótkie i jeden długi dźwięk** – potwierdzenie wykonania funkcji sterującej, dokonania zmiany hasła, potwierdzenie obchodu wartownika.
- **Pięć krótkich dźwięków** – otwarte drzwi zależne – sterowanie zamkiem nie zostało wykonane. Aby uruchomić zamek, należy zamknąć drzwi zależne i wpisać hasło ponownie.

Sygnalizacja dźwiękowa może być zastąpiona miganiem podświetlenia klawiszy **PROG**. Dźwięki przekładają się odpowiednio na zaniki podświetlenia klawiatury - jeżeli podświetlenie jest włączone, albo na zapalenie się podświetlenia - jeżeli normalnie jest ono wyłączone.

Klawiatura strefowa może również sygnalizować dźwiękiem inne sytuacje **PROG**.

- **Alarm w strefie** – dźwięk ciągły przez globalny czas trwania alarmu.
- **Pamięć alarmu** – długie dźwięki co dwie sekundy do momentu skasowania alarmu. Dźwięki są zsynchronizowane z miganiem diody oznaczonej  [ALARM]. Naciśnięcie klawisza z cyfrą wycisza sygnalizację na około 40 sekund.
- **Alarm pożarowy** – seria długich dźwięków co sekundę przez globalny czas trwania alarmu.
- **Pamięć alarmu pożarowego** – krótkie dźwięki co dwie sekundy do momentu skasowania alarmu. Dźwięki są zsynchronizowane z miganiem diody oznaczonej  [ALARM]. Naciśnięcie klawisza z cyfrą wycisza sygnalizację na około 40 sekund.
- **Odliczanie czasu na wejście** – 2 krótkie dźwięki co sekundę.
- **Odliczanie czasu na wyjście** – długie sygnały co 3 sekundy zakończone serią krótkich sygnałów (przez 10 sekund) i jednym długim sygnałem. Sposób sygnalizacji „czasu na wyjście” informuje o kończącym się odliczaniu przed załączeniem czuwania.
- **Odliczanie czasu opóźnienia autouzbrojenia** (strefy sterowane timerami) – seria 7 dźwięków (coraz krótszych).
- **Zbyt długo otwarte drzwi** – krótkie dźwięki powtarzane z dużą częstotliwością do czasu zamknięcia drzwi (przy uaktywnionej funkcji kontroli drzwi).
- **Gong w ekspanderze** – pięć krótkich dźwięków – informacja o naruszeniu wybranych wejść w strefie (w klawiaturze strefowej musi być załączona opcja SYGNALIZACJA GONG, a dla wejścia musi być załączona opcja GONG W EKSPANDERZE).

Obsługa systemu z klawiatury strefowej jest bardzo ograniczona i dotyczy tylko strefy, do której klawiatura została przydzielona przez instalatora. Istnieje możliwość sterowania z klawiatury strefowej, przy pomocy hasła użytkownika, elektromagnetycznym zamkiem drzwi. Do jednej strefy można przydzielić kilka klawiatur strefowych.

Funkcje dostępne z klawiatury to:

[HASŁO][#] załączenie lub wyłączenie czuwania w strefie oraz skasowanie sygnalizacji alarmu lub wykonanie funkcji sterującej,

[HASŁO][*] sterowanie przekaźnikiem umieszczonym na płycie modułu (np. otwarcie zamka elektromagnetycznego drzwi), może również wyłączyć czuwanie (jeśli strefa była uzbrojona, a przekaźnik nie jest uaktywniany na czas czuwania)

PROG.

Uwagi:







- Jeżeli w danej strefie załączone jest czuwanie, a klawiatura steruje również zamkiem elektromagnetycznym drzwi, to wpisanie: **[HASŁO][*]** spowoduje wyłączenie czuwania i otwarcie drzwi - o ile strefa nie jest czasowo zablokowana.
- Wpisanie **[HASŁO][*]** nie wyłączy czuwania, jeżeli dla ekspandera jest załączona opcja **HASŁO + * NIE WYŁĄCZA CZUWANIA**. Mimo tego drzwi mogą zostać otwarte, jeżeli w ekspanderze załączona jest opcja **DOSTĘP GDY CZUWA**.

Użytkownik, który chce uruchomić wymienione funkcje, podobnie jak w przypadku manipulatora LCD, musi mieć dostęp do danej strefy i odpowiednie uprawnienia. Oprócz tego, musi mieć prawo do korzystania z danej klawiatury (nadaje je administrator lub instalator (serwis)).





Uwaga: Trzykrotne wpisanie nieprawidłowego (nieznanego centrali) hasła może:

- wywołać alarm **PROG**;
- zablokować klawiaturę na 90 sekund. Po upływie czasu blokady każde wpisanie kolejnego nieprawidłowego hasła zablokuje klawiaturę **PROG**.

Funkcje dostępne z klawiatury strefowej bez podania hasła:

- naciśnięcie kolejno klawiszy [0] i [#] – załączenie pełnego czuwania;
- naciśnięcie kolejno klawiszy [1] i [#] – załączenie pełnego czuwania i zablokowanie wejść z włączoną opcją **BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJŚCIA Z OBIEKTU**;
- naciśnięcie kolejno klawiszy [2] i [#] – załączenie czuwania bez wewnętrznych;
- naciśnięcie kolejno klawiszy [3] i [#] – załączenie czuwania bez wewnętrznych i bez czasu na wejście;
- naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy klawisza  (INT-S-GR / INT-S-BL) lub  (INT-SK-GR) – alarm pożarowy;
- naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy klawisza  (INT-S-GR / INT-S-BL) lub  (INT-SK-GR) – alarm medyczny;
- naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy klawisza  (INT-S-GR / INT-S-BL) lub  (INT-SK-GR) – alarm napadowy (PANIC).

Dodatkową funkcją klawiatury jest możliwość **zmiany hasła** przez użytkownika **PROG**. Zmiana hasła użytkownika odbywa się następująco:

- Nacisnąć i przytrzymać dłużej (przez około 3 sekundy) klawisz z cyfrą **1** (zaczną migać na przemian diody LED oznaczone  i  [ALARM i CZUWANIE] - czerwona i zielona).
- Wpisać dotychczasowe HASŁO i nacisnąć [#] (zaczną migać na przemian diody LED oznaczone  i  [ALARM i AWARIA] - czerwona i żółta).
- Wpisać nowe HASŁO i nacisnąć [#] (diody przestaną migać i moduł wygeneruje sygnał potwierdzenia wykonania funkcji).

Centrala w czterech przypadkach może **nie przyjąć** zmiany hasła (sygnalizuje to dwoma długimi dźwiękami):

1. nowe hasło jest zbyt krótkie lub zbyt długie (dopuszczalne jest od 4 do 8 cyfr),

2. nowe hasło jest zbyt proste (uruchomiono w centrali funkcję kontroli łatwych haseł),
3. nowe hasło jest takie samo, jak hasło innego użytkownika systemu alarmowego („trafiono” w czyjeś hasło),
4. zmiana hasła została zablokowana, ponieważ inny użytkownik przy próbie zmiany swojego hasła „trafił” w to hasło. Jeżeli jest załączona opcja przypominania o potrzebie zmiany hasła, to każde użycie takiego „trafionego” hasła będzie sygnalizowane trzema podwójnymi sygnałami. W takim przypadku zmiana hasła będzie możliwa tylko przy użyciu manipulatora LCD - z koniecznością potwierdzenia zmiany (patrz opis funkcji ZMIANA HASŁA) przez administratora partycji. Mechanizm ten uniemożliwia „przejęcie” hasła i jego uprawnień przez użytkownika, który przypadkowo „trafił” w to hasło.

Uwaga: Przy dużej ilości użytkowników zaleca się używanie dłuższych haseł, co najmniej 5-cio cyfrowych, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo „trafienia” w hasło innego użytkownika. Norma CLC/TS 50131-3 wymaga używania 6-cio cyfrowych haseł.




6.5 WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH

Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako:

- klawiatura strefowa (patrz rozdział: KLAWIATURY STREFOWE);
- klawiatura strefowa z czytnikiem kart zbliżeniowych – funkcjonalność klawiatury strefowej wzbogacona o możliwość identyfikowania użytkowników na podstawie karty zbliżeniowej;
- klawiatura wejściowa – po podaniu hasła lub wczytaniu karty odblokowane zostaje opóźnienie dla wejść opóźnionych wewnętrznych.

Konstrukcja klawiatury pozwala na montaż zewnętrzny. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w przycisk dzwonka.

Klawiatura posiada diody LED służące do sygnalizacji:

-  - ALARM (kolor czerwony),
-  - CZUWANIE (kolor zielony),
-  - AWARIA (kolor żółty).

Informacje przekazywane przy pomocy diod LED zależą od trybu pracy klawiatury. Miganie kolejno wszystkich diod (od lewej do prawej) sygnalizuje brak komunikacji klawiatury z centralą. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy w centrali jest uruchomiony program STARTER lub został uszkodzony kabel łączący klawiaturę z centralą.

6.5.1 Praca w trybie klawiatury strefowej (INT-S/SK)

W tym trybie czytnik kart zbliżeniowych nie jest obsługiwany. Informacje przekazywane przy pomocy diod LED, sygnalizacja dźwiękowa oraz funkcjonalność zostały opisane w rozdziale KLAWIATURY STREFOWE.



Rys. 6. Wielofunkcyjna klawiatura INT-SCR-BL.

Uwaga: Alarm pożarowy wywoływany jest po naciśnięciu i przytrzymaniu przez około 3 sekundy klawisza **#**, a alarm napadowy (PANIC) po naciśnięciu i przytrzymaniu przez około 3 sekundy klawisza *****.

6.5.2 Praca w trybie klawiatury strefowej z czytnikiem kart zbliżeniowych (INT-SCR)

Urządzenie realizuje funkcje klawiatury strefowej, ale pozwala użytkownikom na posługiwanie się nie tylko hasłem, lecz również kartą zbliżeniową. Zbliżenie karty jest odczytywane analogicznie jak wprowadzenie hasła i jego potwierdzenie klawiszem *****. Przytrzymanie karty (ok. 3s) jest odczytywane jak wpisanie hasła i jego potwierdzenie klawiszem **#**.

Uwaga: Trzykrotne wpisanie nieprawidłowego (nieznanego centrali) hasła lub zbliżenie nieznannej karty może:

- wywołać alarm **PROG**;
- zablokować klawiaturę na 90 sekund. Po upływie czasu blokady każde wpisanie kolejnego nieprawidłowego hasła / wczytanie nieznannej karty zablokuje klawiaturę **PROG**.

Funkcje realizowane po wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem ***** lub zbliżeniu karty (realizowana funkcja zależy od uprawnień użytkownika, ustawień klawiatury i stanu systemu alarmowego):

- uaktywnienie przekaźnika
- wyłączenie czuwania
- skasowanie alarmu
- sterowanie wyjściem typu 24. PRZEŁĄCZNIK MONO
- sterowanie wyjściem typu 25. PRZEŁĄCZNIK BI
- potwierdzenie obchodu wartownika
- włączenie czasowej blokady strefy

Uwaga: Większość z wymienionych wyżej funkcji dostępna jest po załączeniu opcji ZAMEK [OBSŁUGA ZAMKA]. Wpływ na dostępność funkcji mogą mieć również inne opcje klawiatury (np. jeżeli zamek realizuje funkcję ZAMKNIĘTY PODCZAS CZUWANIA [ZAŁ. W CZUWANIU], większość operacji będzie niedostępna). Wszystkie te ograniczenia nie dotyczą funkcji realizowanych po wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem **#** lub przytrzymaniu karty.

Funkcje realizowane po wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem **#** lub przytrzymaniu karty (realizowana funkcja zależy od uprawnień użytkownika, ustawień klawiatury i stanu systemu alarmowego):





- załączenie czuwania
- wyłączenie czuwania
- skasowanie alarmu
- sterowanie wyjściem typu 24. PRZEŁĄCZNIK MONO
- sterowanie wyjściem typu 25. PRZEŁĄCZNIK BI
- potwierdzenie obchodu wartownika
- włączenie czasowej blokady strefy

Funkcje, które mogą być dostępne z klawiatury bez podania hasła:

- naciśnięcie kolejno klawiszy **0** i **#** – załączenie pełnego czuwania;
- naciśnięcie kolejno klawiszy **1** i **#** – załączenie pełnego czuwania i zablokowanie wejść z włączoną opcją BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJŚCIA Z OBIEKTU;

- naciśnięcie kolejno klawiszy **2** i **#** – załączenie czuwania bez wewnętrznych;
- naciśnięcie kolejno klawiszy **3** i **#** – załączenie czuwania bez wewnętrznych i bez czasu na wejście;
- przytrzymanie przez około 3 sekundy klawisza **#** – alarm pożarowy;
- przytrzymanie przez około 3 sekundy klawisza **0** – alarm wezwania pomocy medycznej;
- przytrzymanie przez około 3 sekundy klawisza ***** – alarm napadowy (PANIC).

Dodatkową funkcją klawiatury jest możliwość **zmiany hasła** przez użytkownika **PROG**. Zmiana hasła użytkownika odbywa się następująco:

1. Nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy klawisz **1** (zaczną migać na przemian diody LED oznaczone  i  [ALARM i CZUWANIE] – czerwona i zielona).
2. Wpisać dotychczasowe HASŁO i nacisnąć **#** (zaczną migać na przemian diody LED oznaczone  i  [ALARM i AWARIA] – czerwona i żółta).
3. Wpisać nowe HASŁO i nacisnąć **#** (diody przestaną migać i moduł wygeneruje sygnał potwierdzenia wykonania funkcji).

Centrala w czterech przypadkach może **nie przyjąć** zmiany hasła (sygnalizuje to dwoma długimi dźwiękami):

1. Nowe hasło jest zbyt krótkie lub zbyt długie (dopuszczalne jest od 4 do 8 cyfr),
2. Nowe hasło jest zbyt proste (uruchomiono w centrali funkcję kontroli łatwych haseł),
3. Nowe hasło jest takie samo, jak hasło innego użytkownika systemu alarmowego („trafiono” w czyjeś hasło),
4. Zmiana hasła została zablokowana, ponieważ inny użytkownik przy próbie zmiany swojego hasła „trafił” w to hasło. Jeżeli jest załączona opcja przypominania o potrzebie zmiany hasła, to każde użycie takiego „trafionego” hasła będzie sygnalizowane trzema podwójnymi dźwiękami. W takim przypadku zmiana hasła będzie możliwa tylko przy użyciu manipulatora LCD - z koniecznością potwierdzenia zmiany (patrz opis funkcji ZMIANA HASŁA) przez administratora partycji. Mechanizm ten uniemożliwia „przejęcie” hasła i jego uprawnień przez użytkownika, który przypadkowo „trafił” w to hasło.

Uwaga: Przy dużej ilości użytkowników zaleca się używanie dłuższych haseł, co najmniej 5-cio cyfrowych, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo „trafienia” w hasło innego użytkownika. Norma CLC/TS 50131-3 wymaga używania 6-cio cyfrowych haseł.

Informacje przekazywane przez klawiaturę przy pomocy diod LED zostały opisane w rozdziale KLAWIATURY STREFOWE. Dodatkowo klawiatura sygnalizuje równoczesnym miganiem wszystkich diod LED oczekiwanie na wczytania karty (w trakcie procedury dodawania karty użytkownikowi).

Klawiatura strefowa z czytnikiem kart zbliżeniowych może generować następujące sygnały dźwiękowe:

- **Jeden krótki dźwięk** – potwierdzenie wprowadzenia hasła lub wczytania karty (wymaga załączenia przez instalatora opcji SYGNALIZACJA WYŚLANIA HASŁA).
- **Jeden długi dźwięk** – odmowa załączenia czuwania.
- **Dwa długie dźwięki** – hasło / karta nieznanie centrali.
- **Dwa krótkie dźwięki** – akceptacja pierwszego z dwóch haseł potrzebnych do załączenia, lub wyłączenia czuwania.
- **Trzy długie dźwięki** – hasło / karta nie może sterować daną strefą.
- **Trzy krótkie dźwięki** - potwierdzenie załączenia lub wyłączenia czuwania.
- **Trzy pary krótkich dźwięków** – hasło użytkownika wymaga zmiany (w centrali jest załączona opcja INFORMOWANIE O POTRZEBIE ZMIANY HASŁA).

- **Cztery krótkie i jeden długi dźwięk** – potwierdzenie wykonania funkcji sterującej, dokonania zmiany hasła, potwierdzenie obchodu wartownika.
- **Pięć krótkich dźwięków** – otwarte drzwi zależne – sterowanie zamkiem nie zostało wykonane. Aby uruchomić zamek, należy zamknąć drzwi zależne i wpisać hasło / wczytać kartę ponownie.



Sygnalizacja dźwiękowa może być zastąpiona miganiem podświetlenia klawiszy **PROG**. Dźwięki przekładają się odpowiednio na zaniki podświetlenia klawiatury - jeżeli podświetlenie jest włączone, albo na zapalenie się podświetlenia - jeżeli normalnie jest ono wyłączone.

Klawiatura może też sygnalizować inne sytuacje, wybrane przez instalatora (patrz rozdział KLAWIATURY STREFOWE).

6.5.3 Praca w trybie klawiatury wejściowej (INT-ENT)

Głównym zadaniem klawiatury wejściowej jest odblokowanie opóźnienia dla wejść o typie reakcji 3. OPÓŹNIONA WEWNĘTRZNA. Czas, przez który wejścia te będą działały jak opóźnione jest programowany dla klawiatury. Jeżeli do strefy przypisane jest kilka klawiatur wejściowych, dla każdej można zaprogramować inny czas odblokowania opóźnienia. Po upływie zaprogramowanego czasu, wejścia opóźnione wewnętrzne ponownie działać będą jak natychmiastowe.

Klawiatura realizuje funkcje po:

- wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem ,
- wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem ,
- zbliżeniu karty.


Oprócz odblokowania opóźnienia, klawiatura wejściowa może realizować następujące funkcje:

- sterowanie wyjściem typu 24. PRZEŁĄCZNIK MONO
- sterowanie wyjściem typu 25. PRZEŁĄCZNIK BI
- potwierdzenie obchodu wartownika

Użytkownik, który chce uruchomić dowolną funkcję z klawiatury wejściowej musi mieć prawo do korzystania z niej (nadaje je administrator lub instalator (serwis)). Z wyjątkiem funkcji potwierdzania obchodu wartownika, musi mieć również dostęp do danej strefy. Realizowana przez klawiaturę po podaniu hasła / zbliżeniu karty funkcja zależy od uprawnień użytkownika, ustawień klawiatury i stanu systemu alarmowego.

Uwaga: Trzykrotne wpisanie nieprawidłowego (nieznanego centrali) hasła lub zbliżenie nieznannej karty może:

- wywołać alarm **PROG**;
- zablokować klawiaturę na 90 sekund. Po upływie czasu blokady każde wpisanie kolejnego nieprawidłowego hasła / wczytanie nieznannej karty zablokuje klawiaturę **PROG**.

W klawiaturze wejściowej do sygnalizacji wykorzystywana jest tylko dioda oznaczona . Jej miganie informuje o odliczaniu czasu odblokowania opóźnienia (wyłączenie czuwania nie ma wpływu na miganie diody).

Klawiatura wejściowa może generować następujące sygnały dźwiękowe:

- **Jeden krótki dźwięk** – potwierdzenie wprowadzenia hasła lub wczytania karty (wymaga załączenia przez instalatora opcji SYGNALIZACJA WYSŁANIA HASŁA).
- **Dwa długie dźwięki** – hasło / karta nieznanne centrali.
- **Trzy długie dźwięki** – odblokowanie opóźnienia jest niemożliwe (strefa nie czuwa lub opóźnienie już zostało uruchomione) albo funkcja niedostępna.
- **Trzy krótkie dźwięki** – potwierdzenie odblokowania opóźnienia.

- **Trzy pary krótkich dźwięków** – hasło użytkownika wymaga zmiany (w centrali jest załączona opcja INFORMOWANIE O POTRZEBIE ZMIANY HASŁA).
- **Cztery krótkie i jeden długi dźwięk** – potwierdzenie obchodu wartownika lub wykonania funkcji sterowania wyjściami typu 24. PRZEŁĄCZNIK MONO lub 25. PRZEŁĄCZNIK BI.

Sygnalizacja dźwiękowa może być zastąpiona miganiem podświetlenia klawiszy **PROG**. Dźwięki przekładają się odpowiednio na zaniki podświetlenia klawiszy – jeżeli podświetlenie jest włączone, albo na zapalenie się podświetlenia – jeżeli normalnie jest ono wyłączone.


Klawiatura może dodatkowo sygnalizować dźwiękami CZAS ODBLOKOWANIA OPÓŹNIENIA **PROG**.

6.6 ZAMKI SZYFROWE

Firma SATEL oferuje następujące zamki szyfrowe do central INTEGRA:

- INT-SZ-GR / INT-SZ-BL
- INT-SZK-GR

Różnią się one wielkością i kształtem. Dostępne są z zielonym i niebieskim podświetleniem klawiszy. Modele z zielonym podświetleniem klawiszy oznaczone są w ostatnim członie nazwy literami „GR”, a modele z niebieskim podświetleniem literami „BL”. Podświetlenie może być stałe lub czasowe (wyzwalane automatycznie).




Rys. 7. Zamek szyfrowy INT-SZ-GR / INT-SZ-BL.

Zamki szyfrowe posiadają diody LED służące do sygnalizacji:

- █ - **AKTYWNY** (kolor zielony) – świecenie informuje, że zamek jest obsługiwany przez centralę.

- ← - **DOSTĘP** (w zależności od typu zamka, kolor niebieski lub czerwony) – świecenie sygnalizuje odblokowanie zamka drzwi, co oznacza, że drzwi mogą zostać otwarte.
- ↩ - **DRZWI** (kolor żółty) - świecenie informuje, że drzwi są otwarte.



Rys. 8. Zamek szyfrowy INT-SZK-GR.

Miganie kolejno diod (od góry do dołu) sygnalizuje brak komunikacji zamka szyfrowego z centralą. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy w centrali jest uruchomiony program STARTER, lub został uszkodzony kabel łączący klawiaturę zamka z centralą.

Podstawową funkcją zamka jest **sprawowanie kontroli dostępu** do pomieszczenia, w którym zainstalowano drzwi wyposażone w elektrozaczep, rygiel lub blokadę elektromagnetyczną. Może on być również wykorzystany do kontroli strefy podczas obchodu obiektu przez wartownika.

Aby otworzyć drzwi, należy na klawiaturze zamka wpisać **HASŁO** użytkownika i nacisnąć klawisz [#] lub [*]. Użytkownik musi mieć dostęp do korzystania z danego zamka szyfrowego.

[HASŁO][#] otwarcie drzwi




[HASŁO][*] otwarcie drzwi

Uwaga: Trzykrotne wpisanie nieprawidłowego (nieznanego centrali) hasła może:

- wywołać alarm **PROG**;
- zablokować zamek szyfrowy na 90 sekund. Po upływie czasu blokady każde wpisanie kolejnego nieprawidłowego hasła zablokuje zamek szyfrowy **PROG**.

Klawiatura zamka może służyć do **zmiany hasła użytkownika**, procedura zmiany jest identyczna jak dla klawiatury strefowej.

Możliwe jest szybkie wywołanie z klawiatury zamka szyfrowego specjalnych alarmów:

- alarm pożarowy – naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy klawisza [#]  (INT-SZ-GR / INT-SZ-BL) lub [*] (INT-SZK-GR);
- alarm medyczny – naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy klawisza  (INT-SZ-GR / INT-SZ-BL) lub [0] (INT-SZK-GR);
- alarm napadowy (PANIC) – naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy klawisza [*]  (INT-SZ-GR / INT-SZ-BL) lub [#] (INT-SZK-GR).

Sygnalizacja potwierdzenia przyjęcia przez centralę (dźwiękiem lub miganie podświetlenia klawiatury zamka) wywołanej funkcji sterowania jest identyczna jak dla klawiatury strefowej.

6.7 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH I PASTYLEK DALLAS

Czytniki kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS realizują funkcje zbliżone do klawiatury strefowej. Zbliżenie karty / przyłożenie pastylki do czytnika jest odczytywane przez ekspander analogicznie jak wprowadzenie w klawiaturze strefowej hasła i jego potwierdzenie klawiszem [*]. Przytrzymanie karty / pastylki (ok. 3s) jest odczytywane jak wpisanie w klawiaturze hasła i jego potwierdzenie klawiszem [#]. Sposób reakcji na zbliżenie karty / przyłożenie pastylki lub przytrzymanie karty / pastylki uzależniony jest od ustawień ekspandera. Przy pomocy karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS można:

- sterować przełącznikiem ekspandera, a za jego pośrednictwem zamkiem elektromagnetycznym drzwi, blokadą, oświetleniem, urządzeniami wykonawczymi (wentylacja, pompy itp.);
- załączać czuwanie w strefie;
- wyłączać czuwanie i kasować alarm.

Czytniki kart posiadają wbudowaną dwukolorową diodę świecącą LED i brzęczyk, służące do komunikacji centrali z użytkownikiem. Głowice pastylek DALLAS wyposażone są tylko w dwukolorową diodę świecącą LED. Instalator ma też możliwość uruchomienia dodatkowej sygnalizacji poza głowicą. Opis sygnalizacji dźwiękowej i optycznej czytników znajduje się w instrukcjach ekspanderów CA-64 DR i CA-64 SR.

Uwaga: Trzykrotna próba wczytania karty / pastylki o kodzie nieznanym centrali może:

- wywołać alarm **PROG**;
- zablokować czytnik na 90 sekund. Po upływie czasu blokady każde wczytanie kolejnej nieprawidłowej karty / pastylki zablokuje czytnik **PROG**.

6.8 HASŁA I UŻYTKOWNICY

Dostęp do funkcji sterujących pracą centrali jest możliwy po podaniu odpowiedniego hasła (4 do 8 cyfr) i naciśnięciu klawisza [*] lub [#]. Wyodrębniono trzy podstawowe typy haseł:

1. **Hasło serwisowe** – hasło to identyfikuje użytkownika o szczególnych uprawnieniach: sterującego wszystkimi strefami, mogącego otwierać wszystkie drzwi kontrolowane przez centralę, mającego dostęp do większości funkcji centrali (oprócz funkcji: DOSTĘP SERWISU, PRZEGLĄD ADMINISTRATORÓW, ZMIANA PREFIKSÓW, UŻYTKOWNICY i niektórych opcji - patrz: *Opis funkcji użytkownika*), mogącego wprowadzać i kasować administratorów partycji. Fabrycznie zaprogramowano hasło serwisowe: 12345.
2. **Hasło administratora** (nadzorcy) – hasło użytkownika o najwyższych uprawnieniach w partycji. Administrator ma dostęp do wszystkich stref swojej partycji, a także decyduje o dostępie do systemu hasła serwisowego. Istnieje funkcja, dostępna tylko dla administratora, odblokowująca dostęp serwisu na określony czas i opcja ustalająca dostęp na stałe (patrz *Opis funkcji użytkownika*: DOSTĘP SERWISU, ZMIANA OPCJI). Fabrycznie zaprogramowano hasło administratora partycji pierwszej: 1111. Inne uprawnienia administratora mogą być ograniczone przez serwis (instalatora). Jeśli w systemie zdefiniowano kilka partycji, każda może mieć własne hasło administratora.
3. **Hasło użytkownika** – pozostałe hasła wprowadzone do systemu przez serwis, administratorów i użytkowników posiadających uprawnienie do edycji użytkownika. Hasła przeznaczone do codziennej obsługi systemu. W centralach INTEGRA można wprowadzić od 16 do 240 takich haseł. Ilość dostępnych haseł zależy od wielkości centrali:
 - INTEGRA 24: 16
 - INTEGRA 32: 64
 - INTEGRA 64: 192
 - INTEGRA 128 i INTEGRA 128-WRL: 240

Uwagi:

- *Serwis może dodawać, edytować i usuwać użytkowników w partycji, jeżeli administrator załączy opcję SERWIS EDYTUJE.*
- *Każdy użytkownik systemu (oprócz administratora) może mieć przypisane hasło telefoniczne – patrz rozdział ODPOWIADANIE NA TELEFON.*
- *Hasło serwisowe jest odrzucane przez centralę, jeżeli zablokowany jest dostęp serwisu. Administrator może odblokować dostęp serwisu do systemu alarmowego czasowo lub na stałe.*
- *Jeżeli w systemie nie istnieje hasło administratora (usunięto wszystkich administratorów), to serwis ma nielimitowany czasem dostęp do systemu.*
- *Zaleca się, aby hasło administratora nie było używane codziennie (możliwość podejrzenia hasła). Administrator powinien wprowadzić dla siebie hasło zwykłego użytkownika z zablokowanymi funkcjami „strategicznymi” i używać go w codziennej pracy. Głównym celem takiego postępowania jest ochrona dostępu do trybu serwisowego oraz możliwości dopisywania haseł przez osoby postronne.*

Dodatkową możliwością jest przypisanie do hasła określonej funkcji sterującej, która zostanie wykonana po wpisaniu hasła i naciśnięciu [#] (patrz: *Opis funkcji użytkownika* → UŻYTKOWNICY) lub po użyciu karty zbliżeniowej przypisanej do danego hasła.

Instalator (wykorzystując hasło serwisowe) nadaje hasła i nazwy administratorom (po jednym administratorze dla każdej partycji) oraz nadaje im uprawnienia.

Serwis i administrator mają prawo wprowadzać zwykłych użytkowników systemu. Nadają im uprawnienia, typ oraz ustalają strefy, do których użytkownicy będą mieli dostęp. Zwykły użytkownik może również mieć uprawnienie do wprowadzania następnych użytkowników. Nowy użytkownik może mieć dostęp tylko do tych funkcji i stref, do których dostęp ma użytkownik wprowadzający nowe hasło.

Uwaga: *Jeżeli wprowadzony użytkownik ma uprawnienie do zmiany hasła, to powinien dokonać takiej zmiany po pierwszym użyciu swojego hasła. Centrala przypomina o tej operacji komunikatem na wyświetlaczu manipulatora i sygnałem dźwiękowym **PROG**.*

System zachowuje pamięć kolejności wprowadzania użytkowników. Osoba, która ma uprawnienia do wprowadzania i kasowania użytkowników, może usunąć z pamięci centrali tylko tych, których sama wprowadziła, bądź zostali wprowadzeni przez osoby zależne od niej. Serwis ma możliwość edycji (także zmiany haseł) wszystkich administratorów. Administrator może edytować i usuwać wszystkich użytkowników swojej partycji. Dotyczy to również serwisu, jeżeli administrator upoważnił serwis do zarządzania użytkownikami w jego partycji. Zwykli użytkownicy zachowują uprawnienie edycji użytkowników, których sami wprowadzili. Możliwość ta jest wygodna w przypadku utraty hasła. Osoba nadrzędna w stosunku do danego użytkownika może wpisać nowe hasło i udostępnić mu możliwość sterowania systemem (oczywiście w ograniczonym uprawnieniami zakresie).

Centrala nadaje kolejnym użytkownikom numery, dzięki którym dokonuje identyfikacji ich w systemie. Numer ten jest wykorzystywany przy komunikatach wysyłanych do stacji monitorującej oraz w opisach zdarzeń (patrz: *Opis funkcji użytkownika* → PRZEGLĄD ZDARZEŃ).

Pozostałe informacje dotyczące wprowadzania nowego / edycji istniejącego użytkownika znajdują się w opisie funkcji UŻYTKOWNICY (str. 50).

6.9 PREFIKSY

W rozbudowanych systemach, wymagających większego poziomu zabezpieczenia, stosuje się hasła złożone z dwóch części: pierwszej zmienianej okresowo przez administratora (**prefiksu**) i drugiej określonej przez użytkownika (**hasła użytkownika**). Dzięki temu

zapewniona jest okresowa wymiana haseł dostępu do systemu, a użytkownicy są zwolnieni z konieczności indywidualnej zmiany własnych haseł. Długość prefiksu (od 1 do 8 cyfr) określa instalator. Określone są dwa rodzaje prefiksów:

Normalny – prefiks standardowo wprowadzany przed każdym użyciem hasła, fabrycznie jest zaprogramowany jako 0 lub 00, lub 000 ... (liczba zer zależna od długości prefiksu).

Przymus – prefiks wprowadzany przed użyciem hasła w sytuacji zagrożenia, np. gdy użytkownik zostaje zmuszony przez osoby trzecie do wyłączenia czuwania systemu, zablokowania wejść itp., fabrycznie jest zaprogramowany jako 4 lub 44, lub 444 ... (liczba czwórek zależna od długości prefiksu).

Ze względów bezpieczeństwa przydatna jest okresowa zmiana wartości prefiksów. Administrator partycji jest uprawniony do zmiany prefiksów i do ustalenia *Czasu przypominania* o zmianie (patrz: funkcja → ZMIANA PREFIKSÓW).

Uwagi!

- *Zmiana długości prefiksów możliwa jest tylko z manipulatorów rzeczywistych.*
- *Zmiana długości prefiksów przywraca im wartości fabryczne.*

6.10 KARTY ZBLIŻENIOWE / PASTYLKI DALLAS

Użytkownikom systemu alarmowego INTEGRA (z wyjątkiem serwisu) można przydzielić kartę zbliżeniową i pastylkę DALLAS. Administratorom kartę / pastylkę może przydzielić tylko serwis. Pozostałym użytkownikom kartę / pastylkę może przydzielić serwis (jeśli został upoważniony przez administratora), administrator lub użytkownik z uprawnieniem EDYCJA UŻYTKOWNIKA. Kartę zbliżeniową / pastylkę DALLAS można dodać / usunąć przy pomocy manipulatora LCD, programu GUARDX lub DLOADX.

Uwaga: *Nie można przydzielić tej samej karty / pastylki dwóm użytkownikom.*

6.10.1 Dodanie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy manipulatora LCD

1. Uruchomić funkcję NOWA KARTA / NOWA PASTYLKA.
2. Wskazać czytnik, w którym karta / pastylka ma zostać wczytana lub wybrać wpisanie ręczne numeru karty / pastylki.
3. Zależnie od wskazanego sposobu dodania karty należy:
 - zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na wyświetlaczu manipulatora dwukrotnie wczytać kartę / pastylkę, a po pojawieniu się komunikatu KARTA WCZYTANA nacisnąć [#];
 - wprowadzić numer karty / pastylki.



Dodanie karty / pastylki nastąpi faktycznie dopiero po zakończeniu procedury dodawania / edycji użytkownika, czyli wyjściu z funkcji klawiszem [*] i zapisaniu wprowadzonych zmian naciśnięciem klawisza [1].

6.10.2 Dodanie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu DLOADX

1. Otworzyć okno UŻYTKOWNICY.
2. Kliknąć wskaźnikiem myszki na wybranego użytkownika.
3. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk KARTA / DALLAS. Otworzy się okno dodawania karty / pastylki.
4. Wybrać czytnik, przy pomocy którego karta / pastylka ma zostać wczytana.
5. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk DODAJ KARTĘ / DODAJ PASTYLKĘ.
6. Zgodnie z poleceniami pojawiającymi się w oknie, dwukrotnie wczytać kartę / pastylkę, a po pojawieniu się komunikatu KARTA WCZYTANA / PASTYLKA WCZYTANA zamknąć okno.

7. Zapisać dane do centrali. Karta / pastylka została dodana.

Uwaga: Kartę / pastylkę można też dodać wpisując jej numer w oknie UŻYTKOWNICY w polu KARTA / DALLAS i zapisując dane do centrali.

6.10.3 Dodanie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu GUARDX

1. Otworzyć okno UŻYTKOWNICY.
2. Kliknąć wskaźnikiem myszki na wybranego użytkownika.
3. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk KARTA / DALLAS. Otworzy się okno umożliwiające dodanie karty / pastylki.
4. Wybrać sposób dodania karty / pastylki: przez wczytanie na czytniku lub wpisanie ręczne numeru.
5. W zależności od wybranego sposobu dodania karty / pastylki, wybrać czytnik i dwukrotnie wczytać kartę / pastylkę albo wpisać jej numer.
6. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk DODAJ. Otworzy się okno, w którym należy wpisać hasło.
7. Po wpisaniu hasła i kliknięciu wskaźnikiem myszki na przycisk OK, dane zostaną zapisane do centrali. Karta / pastylka została dodana.

6.10.4 Usunięcie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy manipulatora LCD

1. Uruchomić funkcję USUŃ KARTĘ / USUŃ PASTYLKĘ.
2. Po wyświetleniu numeru karty / pastylki nacisnąć klawisz [1].

Uwaga: Przy pomocy funkcji USUŃ KARTĘ / USUŃ PASTYLKĘ można sprawdzić numer karty / pastylki.



Usunięcie karty / pastylki nastąpi faktycznie dopiero po zakończeniu procedury edycji użytkownika, czyli wyjściu z funkcji klawiszem [*] i zapisaniu wprowadzonych zmian naciśnięciem klawisza [1].

6.10.5 Usunięcie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu DLOADX

1. Otworzyć okno UŻYTKOWNICY.
2. Kliknąć dwukrotnie wskaźnikiem myszki w polu KARTA / DALLAS użytkownika, któremu chcemy usunąć kartę / pastylkę.
3. Skasować numer karty / pastylki.
4. Zapisać dane do centrali. Karta / pastylka została usunięta.

6.10.6 Usunięcie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu GUARDX

1. Otworzyć okno UŻYTKOWNICY.
2. Kliknąć wskaźnikiem myszki na wybranego użytkownika.
3. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk KARTA / DALLAS. Otworzy się okno umożliwiające usunięcie karty / pastylki.
4. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk USUŃ. Otworzy się okno, w którym należy wpisać hasło.
5. Po wpisaniu hasła i kliknięciu wskaźnikiem myszki na przycisk OK, dane zostaną zapisane do centrali. Karta / pastylka została usunięta.

6.11 PILOTY APT-100

W przypadku centrali INTEGRA 128-WRL oraz dowolnej centrali INTEGRA, do której podłączony jest kontroler ACU-100 z oprogramowaniem w wersji 2.0, każdemu

użytkownikowi systemu (z wyjątkiem serwisu) można przydzielić pilot APT-100. Administratorom pilot może zostać przydzielony tylko przez serwis. Pozostałym użytkownikom pilot może zostać przydzielony przez serwis (jeśli został upoważniony przez administratora), administratora lub użytkownika z uprawnieniem EDYCJA UŻYTKOWNIKA.

Przy pomocy pilota można sterować maksymalnie 6 wejściami w systemie alarmowym. Wejścia te nie muszą istnieć fizycznie. Zarówno wejścia istniejące fizycznie, jak i wejścia wirtualne, które mają być sterowane przy pomocy pilota, muszą mieć zaprogramowany typ linii różny od BRAK CZUJKI i WEDŁUG WYJŚCIA. Dla wejść tych zaprogramować można dowolny typ reakcji. Naciśnięcie przycisku (lub równocześnie dwóch przycisków: 1 i 5) w pilocie spowoduje naruszenie wejścia (wejście będzie naruszone tak długo, jak długo naciśnięty będzie przycisk w pilocie) i odpowiednią reakcją centrali alarmowej. Przycisk/kombinacja przycisków może sterować jednym wejściem w systemie. Każdemu użytkownikowi indywidualnie przypisuje się wejścia do przycisków/kombinacji przycisków.

Naciśnięcie dowolnego przycisku/kombinacji przycisków w pilocie może generować zdarzenie informujące o użyciu pilota. Generowanie zdarzeń można włączyć/wyłączyć. Pozwala to zmniejszyć liczbę zdarzeń w systemie.

Uwaga: Zdefiniowane dla użytkownika zależności między przyciskami pilota a wejściami systemu alarmowego nie są kasowane po usunięciu pilota (jedynym wyjątkiem jest funkcja USUŃ PILOT.ABAX dostępna w menu serwisowym manipulatora LCD). Po dodaniu użytkownikowi nowego pilota, przyciski będą sterować dokładnie tymi samymi wejściami, co przyciski usuniętego pilota.


Pilot można dodać wpisując jego numer seryjny ręcznie lub odczytując numer seryjny w czasie transmisji wysyłanej po naciśnięciu przycisku.

Uwaga: Nie można przydzielić tego samego pilota dwóm użytkownikom.

Dane dotyczące pilotów przechowywane są przez system ABAX (system bezprzewodowy płyty głównej centrali INTEGRA 128-WRL lub kontroler ACU-100 z oprogramowaniem w wersji 2.0 lub nowszym). Podłączenie do centrali INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64 lub INTEGRA 128 kontrolera ACU-100 zawierającego dane na temat pilotów spowoduje, że użytkownikom tej centrali automatycznie zostaną przypisane piloty. Dotyczy to wyłącznie użytkowników, którzy wcześniej zostali utworzeni.



W przypadku manipulatora LCD pilot zostanie dodany/usunięty z systemu oraz wejścia zostaną przypisane do przycisków dopiero po zakończeniu funkcji dodawania/edycji administratora lub użytkownika, czyli wyjściu z tej funkcji klawiszem [*] i zapisaniu wprowadzonych zmian naciśnięciem klawisza [1].

W przypadku programu DLOADX pilot zostanie dodany/usunięty z systemu oraz wejścia zostaną przypisane do przycisków dopiero po zapisaniu danych do systemu ABAX (płyta główna centrali INTEGRA 128-WRL oraz kontrolery ACU-100). W przypadku centrali INTEGRA 128-WRL, należy kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk . W przypadku pozostałych central, należy kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk ZAPIS w oknie PILOTY ABAX.

6.11.1 Dodanie pilota przy pomocy manipulatora LCD

Dodawanie pilotów umożliwia funkcja NOWY PILOT ABAX ([hasło instalatora][*] → ADMINISTRATORZY → NOWY ADMINISTRATOR/EDYCJA ADMINISTRATORA → NOWY PILOT ABAX lub [hasło][*] → UŻYTKOWNICY → NOWY UŻYTKOWNIK/EDYCJA UŻYTKOWNIKA → NOWY PILOT ABAX).

Ręczne wpisanie numeru seryjnego

1. Wybrać z listy WPISANIE RĘCZNIE.
2. Wprowadzić numer pilota i nacisnąć klawisz [#].

Odczytanie numeru seryjnego w czasie transmisji

1. Wybrać z listy urządzenie, które ma odebrać transmisję zawierającą numer seryjny (w zależności od konfiguracji, może to być płyta główna centrali INTEGRA 128-WRL lub kontroler ACU-100).
2. Zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na wyświetlaczu manipulatora dwukrotnie nacisnąć przycisk pilota, a po pojawieniu się komunikatu PILOT WCZYTANY, nacisnąć [#].

6.11.2 Dodanie pilota przy pomocy programu DLOADX

Dodawanie pilotów umożliwia okno PILOTY ABAX. Okno można otworzyć klikając wskaźnikiem myszki na polecenie PILOTY ABAX w menu UŻYTKOWNICY.

W przypadku centrali INTEGRA 128-WRL dane dotyczące pilotów zostaną wyświetlone automatycznie. Będą to dane systemu ABAX płyty głównej (program nie odczyta danych z kontrolerów ACU-100 podłączonych do centrali INTEGRA 128-WRL). W przypadku pozostałych central przed przystąpieniem do dodania nowego pilota konieczne jest odczytanie danych dotyczących pilotów. W tym celu należy kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk ODCZYT. Program odczyta dane z kontrolera ACU-100 o najniższym adresie, który obsługuje piloty. Nazwa kontrolera/ nazwy kontrolerów (wyświetlane na górze okna), z którymi centrala alarmowa ma łączność, zostaną podświetlone na zielono (żółtym kolorem podświetlone zostaną nazwy kontrolerów, które nie obsługują pilotów).

W celu ujednoczenia danych dotyczących pilotów we wszystkich kontrolerach np. w przypadku podłączania nowych kontrolerów ACU-100 do systemu, w którym kontrolery takie już pracują, należy:

- w przypadku centrali INTEGRA 128-WRL, kliknąć na przycisk ZAPIS DO WSZYSTKICH (przycisk jest dostępny w przypadku, gdy do centrali podłączone są kontrolery ACU-100 obsługujące piloty i nie wprowadzono zmian w danych pilotów odczytanych z systemu ABAX płyty głównej);
- w przypadku pozostałych central, kliknąć na przycisk ZAPIS (przed wprowadzeniem jakiegokolwiek zmiany w odczytanych danych).

Uwaga: W przypadku współpracy kilku kontrolerów ACU-100 z centralą alarmową, jeżeli utracona zostanie łączność z dowolnym z nich, nie będzie możliwe zapisanie danych dotyczących pilotów.

Ręczne wpisanie numeru seryjnego

1. Kliknąć wskaźnikiem myszki na pole w kolumnie S/N obok nazwy użytkownika, któremu chcemy przypisać pilot.
2. Wpisać numer seryjny pilota i zatwierdzić klawiszem ENTER. Tło pola, w którym wyświetlany jest numer seryjny, zmieni kolor na różowy. Po zapisaniu danych do systemu ABAX, co kończy procedurę, tło zmieni kolor na biały.

6.11.3 Odczytanie numeru seryjnego w czasie transmisji

1. Kliknąć wskaźnikiem myszki na pole w kolumnie S/N obok nazwy użytkownika, któremu chcemy przypisać pilot.
2. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk NOWY. Otworzy się okno NOWY.
3. Zgodnie z poleceniem, które pojawi się w oknie, nacisnąć przycisk pilota, a po wyświetleniu w oknie numeru seryjnego pilota, nacisnąć przycisk OK. Okno NOWY zostanie zamknięte. W kolumnie S/N obok nazwy użytkownika wyświetlony będzie numer seryjny pilota. Tło pola, w którym wyświetlany jest numer seryjny, zmieni kolor na różowy. Po zapisaniu danych do systemu ABAX, co kończy procedurę, tło zmieni kolor na biały.

6.11.4 Usunięcie pilota przy pomocy manipulatora LCD

1. Uruchomić funkcję USUŃ PILOT.ABAX ([hasło instalatora][*] →ADMINISTRATORZY →NOWY ADMINISTRATOR/EDYCJA ADMINISTRATORA → USUŃ PILOT.ABAX lub [hasło][*] →UŻYTKOWNICY →NOWY UŻYTKOWNIK/EDYCJA UŻYTKOWNIKA → USUŃ PILOT.ABAX).
2. Po wyświetleniu numeru pilota, nacisnąć klawisz [1].

6.11.5 Usunięcie pilota przy pomocy programu DLOADX

Usuwanie pilotów umożliwia okno PILOTY ABAX po odczytaniu danych dotyczących pilotów (patrz: rozdział DODANIE PILOTA PRZY POMOCY PROGRAMU DLOADX).

1. Kliknąć wskaźnikiem myszki na pole w kolumnie S/N obok nazwy użytkownika, któremu chcemy usunąć pilot.
2. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk USUŃ.
3. W oknie, które się pojawi, potwierdzić chęć usunięcia pilota klikając wskaźnikiem myszki na przycisk TAK. Numer seryjny pilota zostanie skasowany. Tło pola, w którym wyświetlany jest numer seryjny, zmieni kolor na różowy. Po zapisaniu danych do systemu ABAX, co kończy procedurę, tło zmieni kolor na biały.

6.11.6 Przypisanie wejścia do przycisku przy pomocy manipulatora LCD

Przypisanie wejść do przycisku/kombinacji przycisków umożliwiają funkcje dostępne w trakcie dodawania/edycji administratora ([hasło instalatora][*] →ADMINISTRATORZY →NOWY ADMINISTRATOR/EDYCJA ADMINISTRATORA →PRZYCISK 1/PRZYCISK 2/PRZYCISK 3/PRZYCISK 4 /PRZYCISK 5/PRZYCISK 1 i 5) lub użytkownika ([hasło][*] →UŻYTKOWNICY →NOWY UŻYTKOWNIK/EDYCJA UŻYTKOWNIKA →PRZYCISK 1/PRZYCISK 2/PRZYCISK 3/PRZYCISK 4/ PRZYCISK 5/PRZYCISK 1 i 5).


1. Uruchomić wybraną funkcję.
2. Przy pomocy klawiszy ▲ i ▼ wybrać wejście z listy lub wpisać numer wejścia z klawiatury.
3. Nacisnąć klawisz [#].

6.11.7 Przypisanie wejścia do przycisku przy pomocy programu DLOADX

Przypisanie wejść do przycisków pilotów umożliwia okno PILOTY ABAX po odczytaniu danych dotyczących pilotów (patrz: rozdział DODANIE PILOTA PRZY POMOCY PROGRAMU DLOADX).

1. Kliknąć wskaźnikiem myszki przy wybranym użytkowniku w kolumnie odpowiadającej przyciskowi (kombinacji przycisków), do którego chcemy przypisać wejście.
2. Przy pomocy klawiatury wpisać numer wejścia, którym przycisk ma sterować, i zatwierdzić klawiszem ENTER. Część pola, w którym wyświetlany jest numer wejścia, zmieni kolor na różowy. Po zapisaniu danych do systemu ABAX, co kończy procedurę, tło pola zmieni kolor na biały.

6.11.8 Konfiguracja reguł generowania zdarzeń przy pomocy manipulatora LCD

Włączenie/wyłączenie generowania zdarzeń dla poszczególnych przycisków pilota umożliwia funkcja ZDARZENIA ABAX dostępna w trakcie dodawania/edycji administratora ([hasło instalatora][*] →ADMINISTRATORZY →NOWY ADMINISTRATOR/EDYCJA ADMINISTRATORA →ZDARZENIA ABAX) lub użytkownika ([hasło][*] →UŻYTKOWNICY →NOWY UŻYTKOWNIK/EDYCJA UŻYTKOWNIKA →ZDARZENIA ABAX). Naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą pozwala włączyć/wyłączyć generowanie zdarzeń. Generowanie zdarzenia dla danego przycisku jest włączone, jeżeli w górnej linii wyświetlony jest symbol .

6.11.9 Konfiguracja reguł generowania zdarzeń przy pomocy programu DLOADX

Włączenie/wyłączenie generowania zdarzeń dla poszczególnych przycisków pilota umożliwia okno PILOTY ABAX po odczytaniu danych dotyczących pilotów (patrz: rozdział DODANIE PILOTA PRZY POMOCY PROGRAMU DLOADX).

1. Kliknąć wskaźnikiem myszki przy wybranym użytkowniku w kolumnie odpowiadającej przyciskowi (kombinacji przycisków), dla którego chcemy włączyć/wyłączyć generowanie zdarzeń.
2. Przy pomocy klawisza SPACJA włączyć/wyłączyć generowanie zdarzeń. Generowanie zdarzeń dla danego przycisku jest wyłączone, jeżeli obok numeru wejścia, którym przycisk steruje, wyświetlony jest symbol ✕ (brak symbolu informuje, że generowanie zdarzeń jest włączone). Jakakolwiek modyfikacja ustawień powoduje, że część pola obok numeru wejścia zmieni kolor na różowy. Po zapisaniu danych do systemu ABAX, co kończy procedurę, tło zmieni kolor na biały.

6.12 CZUWANIE SYSTEMU

Czuwanie jest podstawowym stanem, do którego centrala alarmowa została zaprojektowana. W trybie tym czujki podłączone do centrali kontrolują chroniony obiekt, a naruszenie chronionych stref jest sygnalizowane przez centralę wszelkimi dostępnymi środkami (zaprogramowanymi przez instalatora). Centrala INTEGRA umożliwia indywidualne sterowanie czuwaniem każdej ze stref obiektu. Może czuwać tylko jedna strefa, kilka lub wszystkie.

Użytkownik może załączyć czuwanie w jeden z poniższych sposobów:

- **wpisując [HASŁO][#] w manipulatorze LCD** – czuwanie można załączyć we wszystkich strefach lub tylko w wybranych;
- **wpisując [HASŁO][#] w klawiaturze strefowej** – czuwanie zostanie załączone w strefie, do której przypisana jest klawiatura;
- **wpisując [HASŁO][*] w manipulatorze LCD i wybierając funkcję ZAŁĄCZ CZUWANIE** – czuwanie można załączyć w wybranych strefach; jeśli którakolwiek ze stref obsługiwanych przez manipulator czuwa, jest to jedyny sposób, by załączyć czuwanie w pozostałych strefach;
- **wpisując [0][#] w manipulatorze LCD** – czuwanie zostanie załączone we wszystkich strefach zaprogramowanych przez instalatora;
- **wpisując [0][#] w klawiaturze strefowej** – czuwanie zostanie załączone w strefie, do której przypisana jest klawiatura;
- **przytrzymując kartę zbliżeniową przed czytnikiem przez ok. 3 sekundy** – czuwanie zostanie załączone w strefie, do której przypisany jest czytnik;
- **przytrzymując pastylkę DALLAS w czytniku przez ok. 3 sekundy** – czuwanie zostanie załączone w strefie, do której przypisany jest czytnik.

Uwagi:

- *Centrala nie załączy czuwania w strefie / strefach w następujących przypadkach:*
 - w wybranej strefie naruszone jest przynajmniej jedno wejście z załączoną opcją *KONTROLOWANE PRZY ZAŁĄCZENIU CZUWANIA*;
 - *załączone są opcje: NIE ZAŁĄCZAJ CZUWANIA PO ALARMIE ZWERYFIKOWANYM, NIE ZAŁĄCZAJ CZUWANIA PRZY SABOTAŻU, NIE ZAŁĄCZAJ CZUWANIA PRZY AWARII AKUMULATORA, NIE ZAŁĄCZAJ CZUWANIA PRZY AWARII, NIE ZAŁĄCZAJ CZUWANIA PRZY AWARII WYJŚĆ oraz NIE ZAŁĄCZAJ CZUWANIA PRZY PROBLEMIE MONITORINGU i wystąpiła co najmniej jedna z tych sytuacji.*

W przypadku załączania czuwania przy pomocy manipulatora LCD, wyświetlona zostanie lista powodów, które uniemożliwiają załączenie czuwania. Naciśnięcie klawisza [] umożliwi rezygnację z załączenia czuwania. Naciśnięcie klawisza [#] pozwala ponowić próbę załączenia czuwania (bez konieczności ponownego wyboru stref, czy typu czuwania). Jeżeli przyczyna, która uniemożliwiła załączenie czuwania, została*

w międzyczasie usunięta, czuwanie zostanie załączone. W innym przypadku ponownie wyświetlona zostanie lista powodów, które uniemożliwiają załączenie czuwania.

- Podczas załączania czuwania przy pomocy manipulatora LCD, gdy nie udało się załączyć czuwania ponieważ:
 - naruszone jest wejście z włączoną opcją KONTROLOWANE PRZY ZAŁĄCZENIU CZUWANIA;
 - włączona jest opcja NIE ZAŁĄCZAJ CZUWANIA PRZY SABOTAŻU i ma miejsce sabotaż wejścia (wejście typu 2EOL, zbyt długie naruszenie wejścia lub zbyt długi brak naruszenia wejścia),w trakcie przeglądu przyczyn uniemożliwiających załączenie czuwania, można zablokować wybrane wejście poprzez naciśnięcie klawisza [4].
- Jeżeli załączona jest opcja OSTRZEGAJ O AWARIACH PRZY ZAŁĄCZANIU CZUWANIA, czuwanie załączane jest z manipulatora LCD i w systemie są awarie, centrala przed załączeniem czuwania poinformuje o tym użytkownika odpowiednim komunikatem. Po naciśnięciu klawisza [1] zostanie załączone czuwanie, po naciśnięciu klawisza [2] wyświetlona zostanie informacja o awariach. Klawisz [*] umożliwia rezygnację z załączenia czuwania i sprawdzenia awarii. Jeżeli naciśnięty został klawisz [2], to po zakończeniu przeglądu i naciśnięciu klawisza [*] nastąpi powrót do pytania o załączenie lub sprawdzenie awarii.
- Jeżeli czuwanie załączane jest z manipulatora LCD w strefie z blokadą na czas, to przed załączeniem czuwania centrala zapyta o czas blokady.
- Jeżeli włączona jest opcja PRZEGLĄD NARUSZONYCH/ZABLOKOWANYCH WEJŚĆ PRZED ZAŁĄCZENIEM CZUWANIA i czuwanie załączane jest z manipulatora LCD, centrala przed załączeniem czuwania sprawdzi, czy nie ma naruszonych / zablokowanych wejść. Pod kątem naruszenia sprawdzane są wejścia, dla których nie załączono opcji KONTROLOWANE PRZY ZAŁĄCZENIU CZUWANIA. W przypadku stwierdzenia naruszonych / zablokowanych wejść na wyświetlaczu manipulatora pojawi się komunikat: „Są nar/zabl.wej. 1=Zał. 2=Sprawdź”. Po naciśnięciu klawisza [1] zostanie załączone czuwanie, po naciśnięciu klawisza [2] wyświetlona zostanie informacja o naruszonych / zablokowanych wejściach. Klawisz [*] umożliwia rezygnację z załączenia czuwania i przeglądu. Jeżeli naciśnięty został klawisz [2], to po zakończeniu przeglądu i naciśnięciu klawisza [*] lub [#] nastąpi powrót do pytania o załączenie lub przegląd.

W przypadku stref, dla których zaprogramowany jest czas na wyjście, załączenie czuwania nastąpi po jego odliczeniu. Możliwe jest zakończenie odliczania czasu na wyjście i natychmiastowe załączenie czuwania po wpisaniu w manipulatorze lub klawiaturze strefowej [9][#] **PROG**. Skrócenie czasu na wyjście dostępne jest tylko na tym samym manipulatorze / klawiaturze, z którego załączone zostało czuwanie.

Możliwe jest załączenie w strefie specjalnego typu czuwania, który pozwoli użytkownikowi na pozostanie w obiekcie, w którym załączono czuwanie:

- **czuwanie pełne + blokady** – zablokowane zostaną wejścia z włączoną opcją BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJŚCIA Z OBIEKTU, czyli centrala nie będzie reagować na ich naruszenie. Poza tym obiekt jest normalnie chroniony.
- **czuwanie bez wewnętrznych** – centrala nie będzie reagować na naruszenie wejść wewnętrznych (typ reakcji 3. OPÓŹNIONA WEWNĘTRZNA). Wejścia zewnętrzne (typ reakcji 8 ZEWNĘTRZNA) wywołają cichy alarm. Poza tym obiekt jest normalnie chroniony i realizowane są wszystkie funkcje.
- **czuwanie bez wewnętrznych i bez czasu na wejście** – centrala będzie reagować identycznie jak wyżej, ale dodatkowo wejścia opóźnione (typ reakcji: 0. WEJŚCIA/WYJŚCIA, 1. WEJŚCIOWA, 2. OPÓŹNIONA Z SYGNALIZACJĄ OPÓŹNIENIA) działają jak natychmiastowe.

W celu załączenia specjalnego typu czuwania przy pomocy manipulatora LCD należy:

1. Wpisać HASŁO i nacisnąć klawisz [*].
2. Wywołać funkcję TRYB ZAŁĄCZENIA.

- Wybrać klawiszami ▲ lub ▼ typ czuwania i nacisnąć [#].
- Prześć do funkcji ZAŁĄCZ CZUWANIE i wybrać (zaznaczyć) strefy do załączenia czuwania.
- Nacisnąć klawisz [#].

Ponowne załączenie specjalnego typu czuwania wymaga powtórzenia opisanej procedury.

Jeżeli serwis udostępnił w manipulatorze LCD lub klawiaturze strefowej funkcję szybkiego załączenia czuwania bez podania hasła, specjalny typ czuwania można załączyć naciskając kolejno klawisze:

- [1] i [#] – czuwanie pełne + blokady;
- [2] i [#] – czuwanie bez wewnętrznych;
- [3] i [#] – czuwanie bez wewnętrznych i bez czasu na wejście.

Załączenie czuwania z manipulatora LCD w strefie, do której należą wejścia typu (10) **24H WIBRACYJNE** oraz uruchomiona jest funkcja testu czujek wibracyjnych **PROG**, przebiega w nieco inny sposób.

Po uruchomieniu funkcji załączenia czuwania na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat:

„*Test cz. wibrac. xx s (1 = załącz)*” gdzie pole xx wskazuje liczbę sekund do zakończenia testu.

W czasie trwania testu centrala czeka na naruszenie wejść wibracyjnych w danej strefie. Jeżeli wszystkie wejścia wibracyjne danej strefy zostaną naruszone, to centrala przejdzie do odliczania czasu na wyjście i załączenia czuwania. W przypadku, gdy któreś z wejść wibracyjnych nie zostanie w tym czasie naruszone, centrala wyświetli listę wejść uszkodzonych (numer wejścia i nazwę) i nie załączy czuwania.

Naciśnięcie klawisza z cyfrą 1 w czasie odliczania przerywa test i załącza czuwanie w zwykłym trybie, natomiast naciśnięcie klawisza [*] umożliwi rezygnację z załączenia czuwania.

Załączenie czuwania z klawiatury strefowej pomija wykonanie testu czujek wibracyjnych w danej strefie.

Użytkownik może wyłączyć czuwanie w jeden z poniższych sposobów:

- wpisując [HASŁO][#] w manipulatorze LCD** – czuwanie można wyłączyć we wszystkich strefach lub tylko w wybranych;
- wpisując [HASŁO][*] lub [HASŁO][#] w klawiaturze strefowej** – czuwanie zostanie wyłączone w strefie, do której przypisana jest klawiatura;
- wpisując [HASŁO][*] w manipulatorze LCD i wybierając funkcję „Wyłącz czuwanie”** - czuwanie można wyłączyć w wybranych strefach;
- zbliżając lub przytrzymując kartę zbliżeniową przed czytnikiem (zależnie od ustawień ekspandera)** – czuwanie zostanie wyłączone w strefie, do której przypisany jest czytnik;
- przykładając lub przytrzymując pastylkę DALLAS w czytniku (zależnie od ustawień ekspandera)** – czuwanie zostanie wyłączone w strefie, do której przypisany jest czytnik.

Możliwe są również inne sposoby sterowania czuwaniem strefy:

- załączanie i wyłączanie czuwania strefy „*timerami*”. Timer jest to wewnętrzny układ logiczny centrali alarmowej, odmierzający czas. Sposób działania timerów programuje serwis.
- załączanie i wyłączanie czuwania przez „*timer użytkownika strefy*”. Programowanie działania tego timera możliwe jest przez użytkownika strefy, bez konieczności angażowania do tej czynności instalatora (serwisu). Istnieje jeden timer tego typu dla strefy, który może być zaprogramowany w rytmie dziennym lub tygodniowym (patrz: *Opis funkcji użytkownika* → ZMIANA OPCJI).

Uwaga: Opisane wcześniej specjalne tryby załączenia czuwania definiowane są również dla timerów.

- sterowanie czuwaniem strefy za pomocą specjalnego wejścia zaprogramowanego (przez instalatora) jako wejście sterujące czuwaniem. W praktyce, może to być mechaniczny przełącznik; stacyjka, przycisk, sterownik radiowy. Istnieje także możliwość sterowania takim wejściem przy pomocy wyjścia typu PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY (patrz: *Odpowiadanie na telefon*). Wyłączenie czuwania za pomocą wejścia może również skasować alarm i powiadomienie telefoniczne.

Uwaga: Wejście załączy czuwanie zawsze, chyba że włączona jest opcja SPRAWDZAJ MOŻLIWOŚĆ ZAŁĄCZENIA CZUWANIA. W takim przypadku brane są pod uwagę wszystkie warunki uniemożliwiające załączenie czuwania, opisane na stronie 34.

- załączanie lub wyłączanie czuwania z wykorzystaniem hasła i klawiszy ze strzałkami (patrz: *Korzystanie z manipulatora LCD*) – ten tryb ułatwia dostęp do „specjalnych sposobów załączania czuwania” opisanych powyżej.

6.13 ALARMY

System może sygnalizować alarm reagując na różne sytuacje, jakie zaistniały w chronionym obiekcie. Podstawowe typy alarmów sygnalizowanych przez centralę:

Alarm włamaniowy – sygnalizowany po naruszeniu wejścia w strefie, w której załączono czuwanie. Naruszenie „wejścia opóźnionego” startuje odliczanie czasu opóźnienia, a po tym czasie, gdy czuwanie nie zostanie wyłączone, uruchamia alarm.

Alarm pożarowy – wyzwalany przez czujki pożarowe, z klawiatury lub w inny sposób (np. przycisk).

Alarm sabotażowy – wyzwalany naruszeniem w instalacji alarmowej któregoś ze styków sabotażowych (obudowy czujek, modułów), uszkodzeniem okablowania, itp.

Alarm napadowy – wyzwalany z klawiatury lub w inny sposób ustalony przez instalatora (np. przycisk).

Alarm pomocniczy – wyzwalany z klawiatury (np. wezwanie pomocy medycznej) lub w inny sposób ustalony przez instalatora (np. pilot lub przycisk).

Alarm techniczny – wyzwalany przez różnego rodzaju specjalistyczne czujniki.

Sposób sygnalizacji poszczególnych alarmów może być różny, ustalany jest przez instalatora systemu. Może to być syrena alarmowa, informacja do stacji monitorującej, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękiem i (lub) komunikatem w manipulatorze, powiadomienie telefoniczne, zadziałanie innych urządzeń zewnętrznych.

Alarm może zostać skasowany przez użytkownika posiadającego uprawnienie kasowania alarmu w danej strefie / partycji. Skasowanie alarmu nastąpi po wpisaniu hasła i zatwierdzeniu go klawiszem [#]. Jeżeli użytkownik posiada uprawnienie wyłączania czuwania w strefie, równocześnie ze skasowaniem alarmu zostanie wyłączone czuwanie. Czuwanie nie zostanie wyłączone automatycznie w przypadku, gdy użytkownik może wyłączyć czuwanie w kilku strefach. Musi wówczas wybrać, w których strefach czuwanie ma zostać wyłączone. Może też zrezygnować z wyłączenia czuwania naciskając klawisz [*]. W celu skasowania alarmu bez wyłączania czuwania w strefie można skorzystać z funkcji użytkownika KASUJ ALARM.

Zaraz po skasowaniu alarmu można dokonać przeglądu wejść, które zostały naruszone. Jeśli użytkownik zrezygnuje z dokonania przeglądu od razu, może go wykonać w późniejszym terminie przy pomocy funkcji użytkownika PRZEGLĄD SKASOWANYCH ALARMÓW. Funkcja pozostanie dostępna w menu użytkownika do czasu wykonania przeglądu.

6.14 POWIADAMIANIE O ALARMIE PRZEZ TELEFON

Wszystkie centrale z serii INTEGRA mogą informować o zdarzeniach w systemie przy pomocy komunikatów głosowych (wymaga podłączenia syntezy mowy) oraz wiadomości tekstowych typu PAGER. Centrala INTEGRA 128-WRL może dodatkowo powiadamiać przy pomocy wiadomości typu SMS. Moduły GSM produkowane przez firmę SATEL oferują możliwość konwersji wiadomości typu PAGER na SMS, co pozwala na realizację tej formy powiadamiania także w przypadku pozostałych central z serii INTEGRA.

Ilość telefonów, na które realizowane jest powiadamianie, oraz ilość dostępnych komunikatów głosowych lub wiadomości tekstowych zależy od wielkości centrali.

W przypadku powiadamiania komunikatem głosowym, ustawienia centrali mogą wymagać potwierdzenia odsłuchania komunikatu. W przypadku braku takiego potwierdzenia, centrala może ponownie próbować się połączyć i odtworzyć komunikat. Ilość powtórzeń oraz zasady potwierdzania (hasło) określa instalator. Potwierdzenie wymaga posługiwania się telefonem z wybieraniem tonowym DTMF.

Jeśli podane hasło nie jest poprawne, centrala sygnalizuje to dwoma długimi tonami (sygnałami dźwiękowymi). Poprawne hasło potwierdzone jest sygnałem składającym się z czterech krótkich tonów i jednego długiego tonu. Jeśli zamiast niego pojawi się sygnał okresowy w postaci pojedynczego krótkiego tonu powtarzanego co 3 sekundy, oznacza to, że hasło jest dobre, ale należy poczekać, ponieważ jest kilka komunikatów o różnych alarmach.

Jeśli podając hasło popełni się pomyłkę, należy przycisnąć dowolny klawisz z cyfrą tyle razy, by łącznie podać 4 cyfry (wtedy centrala zasygnalizuje błędne hasło), a następnie podać jeszcze raz hasło poprawnie.

Uwagi:

- *Centrala analizuje sygnały telefoniczne w celu rozpoznania odebrania telefonu. Z tego powodu może się zdarzyć, że po podniesieniu słuchawki usłyszymy komunikat dopiero po kilku sekundach (do 4 sekund). Efekt ten nie jest błędem - wynika z przebiegu sygnału zwrotnego wywołania. Wypowiedziane do słuchawki „halo...” spowoduje natychmiastowe odtworzenie komunikatu.*
- *Potwierdzenie odebrania komunikatu przez użytkownika może kasować funkcję powiadamiania innych użytkowników **PROG**.*
- *Jeżeli instalator nie zdefiniuje w centrali zasad potwierdzania odsłuchania komunikatu, centrala uznaje odebranie komunikatu za potwierdzone, gdy słuchawka zostanie podniesiona po dwóch dzwonekach i pojawi się jakikolwiek dźwięk.*

6.15 ODPOWIADANIE NA TELEFON

Użytkownicy posiadający **hasło telefoniczne** (nie mylić z hasłem potwierdzającym odbiór powiadomienia telefonicznego) mogą korzystać z funkcji odpowiadania na telefon i sterowania telefonicznego. Funkcja odpowiadania na telefon pozwala użytkownikom centrali uzyskać informacje o stanie stref (czuwanie, alarmy), do których użytkownik ten ma dostęp. Dzięki funkcji sterowania telefonicznego użytkownicy posiadający hasło telefoniczne mogą przy pomocy telefonu sterować wyjściami typu PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY. Instalator określa, którymi przełącznikami może sterować dany użytkownik. Funkcje odpowiadania na telefon i sterowania telefonicznego wymagają posługiwania się telefonem z wybieraniem tonowym DTMF.

Uwaga: *Nie wszystkie telefony komórkowe pozwalają na realizację sterowania w systemie tonowym DTMF.*

Sposób korzystania z funkcji:

- Połącz się z numerem telefonu (linii), do którego podłączona jest centrala alarmowa. Sposób uzyskania połączenia ustala instalator. Centrala może zrealizować połączenie po określonej ilości sygnałów wywoławczych (dzwonków). Wywołanie może być pojedyncze lub podwójne. Przy podwójnym wywołaniu należy odczekać określoną ilość dzwonków, odłożyć słuchawkę, po czym ponownie wybrać telefoniczny numer centrali. Po drugim wywołaniu centrala powinna natychmiast podjąć połączenie.
- Po uzyskaniu połączenia centrala zgłasza gotowość przyjęcia hasła telefonicznego użytkownika - trzy krótkie sygnały dźwiękowe (zachęta).
- Wypisz na klawiaturze telefonu (w systemie tonowym) hasło. Prawidłowe hasło centrala potwierdza serią dźwięków: cztery krótkie i jeden długi. Jeśli podane hasło będzie nieprawidłowe, centrala poinformuje o tym dwoma długimi dźwiękami i przez kolejne 4 minuty nie będzie odbierać telefonów.
- Centrala znajduje się w trybie informowania o stanie stref. Oczekuje na reakcję użytkownika przez 15 sekund generując jeden krótki dźwięk co dwie sekundy. Należy podać z klawiatury telefonu numer strefy (dwucyfrowo - np.: 01; 05; 12; 25). Jeżeli w podanym czasie nie nastąpi reakcja - centrala rozłączy się.
- Po podaniu numeru strefy centrala generuje komunikat. Trzy krótkie dźwięki informują, że strefa nie czuwa, cztery krótkie i jeden długi - strefa czuwa.
- Dodatkową informacją podaną przez centralę jest pamięć alarmu. Jeżeli w strefie wystąpił alarm, to po informacji o stanie strefy centrala generuje serię podwójnych dźwięków - pierwszy niższy, drugi wyższy. Gdy nie było alarmu centrala generuje jeden krótki dźwięk co dwie sekundy.
- Aby przejść do sterowania stanem przekaźników telefonicznych należy nacisnąć na klawiaturze telefonu: [2] i [#]. Po przełączeniu na funkcję sterowania w słuchawce pojawia się sygnał okresowy o postaci dwóch krótkich tonów.
- Centrala oczekuje teraz na podanie (dwucyfrowo) numeru przekaźnika. Wypisanie na klawiaturze telefonu numeru powoduje przełączenie stanu przekaźnika na przeciwny. Trzy krótkie dźwięki oznaczają, że nastąpiło wyłączenie, a cztery krótkie i jeden długi, że nastąpiło załączenie przekaźnika. Kolejne podawanie tego samego numeru zawsze zmienia stan przekaźnika na przeciwny.
- Możliwe jest przejście z powrotem do trybu wskazywania stanu stref po naciśnięciu kolejno klawiszy [1] i [#].
- Naciśnięcie kolejno klawiszy [0] i [#] kończy działanie wykonywanej funkcji i rozłącza połączenie telefoniczne.

6.16 INNE FUNKCJE WYKORZYSTUJĄCE LINIĘ TELEFONICZNĄ

Jeśli w systemie alarmowym wykorzystywane są funkcje komunikatora telefonicznego centrali, linia miejska doprowadzona do obiektu dołączona jest bezpośrednio do centrali, natomiast wszystkie telefony za centralą. Z tego powodu, gdy centrala korzysta z linii telefonicznej, w telefonach dołączonych za centralą nie słychać żadnych sygnałów. Sytuacja taka może występować często w systemie wielostrefowym, w którym włączono monitoring (specjalny rodzaj powiadamiania przeznaczony do przesyłania informacji o stanie obiektu do firmy zapewniającej ochronę, działający niezależnie od powiadamiania użytkownika, o którym wspomniano poprzednio). Co więcej, jeśli prowadzimy rozmowę, centrala przejmując linię telefoniczną w celu przekazania informacji o nowym zdarzeniu, rozłączy połączenie. Należy tu zaznaczyć, że połączenia takie nie trwają długo (w zależności od wybranego formatu przesyłania danych trwają od kilku do kilkudziesięciu sekund).

Inną funkcją, przy której centrala zajmuje linię telefoniczną, jest programowanie przez telefon („downloading”). Funkcja ta może być inicjowana przez serwis drogą telefoniczną. W trakcie

wymiany danych z komputerem serwisu, linia może być długo zajęta. Nawet, jeśli programowanie inicjowane jest przez użytkownika, dla ograniczenia kosztów połączenia, serwis może zawieszać łączność z centralą, a później wznowiać ją bez potrzeby angażowania do tego użytkownika.

Uwagi:

- *Funkcja downloadingu zostanie wyłączona automatycznie, jeżeli od ostatniego użycia programu DLOADX minęło 255 minut, a w tym czasie dostęp serwisu został zablokowany lub się skończył.*
- *Centrala jest chroniona przed próbami skanowania hasła – po trzech kolejnych próbach uzyskania dostępu do centrali przy użyciu błędnych haseł, w ramach jednego połączenia telefonicznego, mechanizm odpowiadania na sygnały modemu zostaje zablokowany na 30 minut.*

6.17 STEROWANIE SMS TYLKO INTEGRA 128-WRL

Centrala INTEGRA 128-WRL udostępnia użytkownikom funkcję sterowania przy pomocy wiadomości SMS. Odebranie przez centralę wiadomości zawierającej odpowiednie polecenie skutkować może naruszeniem wejścia, uruchomieniem wybranej funkcji lub odesłaniem wiadomości zwrotnej z informacją o stanie systemu. W jednej wiadomości SMS można umieścić kilka poleceń sterujących. Treść poleceń i dodatkowe zasady posługiwania się nimi (używanie małych i dużych liter, dodawanie hasła telefonicznego do treści wysłanej wiadomości SMS itd.) określa instalator.

7. FUNKCJE UŻYTKOWNIKA

7.1 GŁÓWNE MENU

Na kolejnych stronach przedstawiono menu wszystkich funkcji użytkownika. Funkcje te są udostępniane przez centralę w manipulatorze LCD po wprowadzeniu hasła serwisowego, hasła administratora lub hasła zwykłego użytkownika i naciśnięciu klawisza [*] lub [#]. Niektóre z wymienionych funkcji są dostępne tylko dla wybranego typu hasła. Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych funkcji użytkownika są opisane w dalszej części instrukcji. Opisy funkcji zamieszczono w kolejności zgodnej z przedstawioną strukturą menu dostępnego po wpisaniu [HASŁO][*].

7.1.1 Menu funkcji użytkownika


Uwaga: Ponieważ menu zmienia się w sposób dynamiczny, w zależności od zaprogramowanych parametrów systemu oraz uprawnień użytkownika, nie wszystkie funkcje są widoczne dla użytkownika.


[HASŁO UŻYTKOWNIKA][#] (wywołanie funkcji załączenia / wyłączenia czuwania)


- Wyłącz wszystko
- Wyłącz wybrane ————— Wybór stref
- Załącz wszystko
- Załącz wybrane ————— Wybór stref


[HASŁO UŻYTKOWNIKA][*] (wywołanie funkcji użytkownika)

- Przegląd skasowanych alarmów
- Przywróć system*
- Wyłącz czuwanie ————— Wybór stref
- Kasuj alarm
- Kasuj alarmy innych partycji
- Kasuj powiadomianie telefoniczne
- Załącz czuwanie ————— Wybór stref
- Załącz na 2 hasła ————— Pierwsze hasło ————— Czas ważności hasła
- Wyłącz na 2 hasła ————— Pierwsze hasło ————— Czas ważności hasła
- Odroczone załączenie czuwania ————— Wybór strefy ————— Czas odroczenia
- Ustaw odroczenie załącz. czuwania ————— Wybór strefy ————— Czas odroczenia
- Tryb załączenia ————— Wybór trybu
- Anuluj 1 hasło ————— Wybór stref
- Zmiana hasła ————— Nowe hasło
- Zmiana prefiksów** ————— Prefiks normalny
 - Prefiks przymus
 - Czas przypominania









	—	Test stacji 1A	
	—	Test stacji 1B	
	—	Test stacji 2A	
	—	Test stacji 2B	
	—	Test powiadamiania	
	—	Test odbierania telefonu	
	—	Test karty	
	—	Przegląd administratorów**	
	—	Nazwa manipulatora	
	—	Plik w DloadX	
	—	Wersja centrali	
	—	Wersja prog. ST [tylko INTEGRA 128-WRL]	
	—	IMEI/w/sygn.GSM [tylko INTEGRA 128-WRL]	
	—	IP/MAC ETHM-1	
	—	Wersje modułów	
	—	Synchronizacja czasu	
	—	Czas dostępu serwisu	
	—	Dostęp serwisu**	
	—	Otwórz drzwi	
	—	Sterowanie	Wybór grupy wyjść — Wybór wyjść do sterowania
	—	Tryb serwisowy*	
	—	Przejęcie TS (trybu serwisowego)*	
	—	Downloading	
	—	—	Start DWNL-RS*
	—	—	Koniec DWNL-RS*
	—	—	Start DWNL-MOD.
	—	—	Start DWNL-TEL
	—	—	Start DWNL-CSD [tylko INTEGRA 128-WRL]
	—	—	Start DWNL-GPRS [tylko INTEGRA 128-WRL]

* - funkcje dostępne wyłącznie dla serwisu

** - funkcje dostępne wyłącznie dla administratora

7.2 OPIS FUNKCJI UŻYTKOWNIKA

Przegląd skasowanych alarmów

Funkcja dostępna, jeśli po skasowaniu alarmu użytkownik nie dokonał przeglądu naruszonych wejść. Pozwala sprawdzić, które wejścia wywołały alarm. Po zakończeniu przeglądu funkcja jest niedostępna.

Przywróć system

Funkcja dostępna dla instalatora (serwisu), jeżeli w centrali załączona jest opcja NIE ZAŁĄCZAJ CZUWANIA PO ALARMIE ZWERYFIKOWANYM i miał miejsce alarm zweryfikowany. Po wystąpieniu alarmu zweryfikowanego konieczne jest przywrócenie systemu przy pomocy tej funkcji, zanim możliwe będzie ponowne załączenie czuwania.

Wyłącz czuwanie

Funkcja pozwala wyłączyć czuwanie w jednej, kilku wybranych lub we wszystkich strefach dostępnych dla użytkownika z danego manipulatora.

Kasuj alarm

Uruchomienie funkcji kończy sygnalizację alarmu na wyjściach, w klawiaturach strefowych, zamkach szyfrowych oraz czytnikach kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS.

Kasuj alarmy innych partycji

Funkcja umożliwia skasowanie sygnalizacji alarmów z innych partycji, do których użytkownik normalnie nie ma dostępu.

Kasuj powiadomianie telefoniczne

Wywołanie funkcji przerywa powiadomianie telefoniczne - centrala powinna zwolnić linię telefoniczną. Jeżeli linia pozostaje nadal zajęta, oznacza to, że trwa powiadomianie ze strefy niedostępnej dla danego użytkownika.

Powiadomianie może być skasowane automatycznie razem z kasowaniem sygnalizacji alarmu **PROG**.

***Uwaga:** Jeżeli instalator, dla wybranego numeru telefonu nie wyznaczy strefy, której użytkownicy mogą skasować powiadomianie, to procedura powiadomiania pod ten numer wykona się do końca bez możliwości przerwania.*


Załącz czuwanie


Funkcja umożliwia załączenie czuwania w jednej, kilku lub we wszystkich strefach dostępnych użytkownikowi.

Załącz na 2 hasła

Funkcja łączy czuwanie w specjalnych strefach, w stosunku do których potrzeba użyć dwóch różnych haseł, aby strefę uzbroić. Istnienie takich stref jest deklarowane (zaprogramowane) przez instalatora.

Podanie pierwszego hasła na manipulatorze LCD powoduje wyświetlenie listy stref, z której należy wybrać strefy do uzbrojenia. Po zaakceptowaniu wyboru stref, centrala umożliwia zaprogramowanie czasu ważności hasła – należy wpisać, w jakim czasie może zostać wprowadzone drugie hasło (maksymalnie 18 godz. 12 min.), domyślnie czas ten ma wartość 1 minuty.

W czasie ważności pierwszego hasła, strefy udostępnione do załączenia są wskazywane na manipulatorze LCD powolnym miganiem wskaźnika stanu strefy (2s/2s), a na klawiaturze strefowej szybkim miganiem na przemian diod LED oznaczonych  [CZUWANIE]



i  [AWARIA]. W tym czasie centrala udostępnia wybrane strefy do uzbrojenia, użytkownikom mogącym wprowadzić drugie hasło, w sposób identyczny jak strefy załączane pojedynczym hasłem. Użytkownik, który wprowadził pierwsze hasło, ma możliwość anulowania „zgody” na załączenie czuwania w wybranych strefach (patrz opis funkcji „Anuluj 1 hasło”).

Jeśli pierwsze hasło zostało podane na klawiaturze strefowej, to drugie hasło należy wprowadzić w ciągu 1 minuty od wpisania pierwszego, po tym czasie centrala wraca do stanu podstawowego. System może wymagać, aby drugie hasło było wprowadzane z innego manipulatora (klawiatury strefowej) obsługującego tę strefę. Instalator wyznacza użytkowników mogących wprowadzać pierwsze lub drugie hasło w takich strefach.

Wyłącz na 2 hasła

Funkcja wyłącza czuwanie w specjalnych strefach, w stosunku do których potrzeba użyć dwóch różnych haseł aby strefę rozbroić. Istnienie takich stref jest deklarowane (zaprogramowane) przez instalatora.

Podanie pierwszego hasła na manipulatorze LCD powoduje wyświetlenie listy stref, z której należy wybrać strefy do rozbrojenia. Po zaakceptowaniu wyboru stref, centrala pyta się o czas ważności hasła – należy wpisać, w jakim czasie może zostać wprowadzone drugie hasło (maksymalnie 18 godz. 12 min.).

W czasie ważności pierwszego hasła, strefy udostępnione do wyłączenia są wskazywane na manipulatorze LCD powolnym miganiem wskaźnika stanu strefy (2s/2s), a na klawiaturze strefowej szybkim miganiem na przemian diod LED oznaczonych  [CZUWANIE] i  [AWARIA]. W tym czasie centrala udostępnia użytkownikom mogącym wprowadzić drugie hasło, wybrane strefy do rozbrojenia, w sposób identyczny jak strefy wyłączane pojedynczym hasłem. Użytkownik, który wprowadził pierwsze hasło, ma możliwość anulowania „zgody” na wyłączenie czuwania w wybranych strefach (patrz opis funkcji „Anuluj 1 hasło”).

Jeśli pierwsze hasło zostało podane na klawiaturze strefowej, to drugie hasło należy wprowadzić w ciągu 1 minuty od wpisania pierwszego, po tym czasie strefa wraca do stanu podstawowego. System może wymagać, aby drugie hasło było wprowadzane z innego manipulatora (klawiatury strefowej) obsługującego tą strefę. Instalator wyznacza użytkowników mogących wprowadzać pierwsze lub drugie hasło w takich strefach.

Odroczenie załączenia czuwania

Funkcja przesuwą w czasie (opóźnia) załączenie czuwania strefy sterowanej timerem (autouzbrajanie). Przy jej pomocy programuje się wartość odcinka czasu, o który ma zostać przesunięty moment automatycznego załączenia czuwania strefy. Maksymalna wartość czasu odroczenia wynosi 4 godziny 33 minuty i 3 sekundy. Wpisanie wartości większej powoduje ustawienie maksymalnej dopuszczalnej wartości, natomiast wpisanie samych zer anuluje załączenie czuwania przez timer do czasu ponownego uaktywnienia się danego timera. Działanie funkcji dotyczy zarówno timerów strefy programowanych przez użytkownika jak i timerów programowanych przez instalatora.

Funkcja udostępnia do wyboru strefy, w których rozpoczęło się odliczanie czasu „opóźnienia autouzbrojenia”. Ta właśnie cecha odróżnia tę funkcję od kolejnej opisanej funkcji użytkownika „Ustaw odroczenie załączenia czuwania”, która udostępnia wszystkie strefy uzbrajane automatycznie z opóźnieniem i dostępne dla danego użytkownika. Z uwagi na małą wartość czasu opóźnienia autouzbrojenia (maks. 255 sekund) ważne jest, aby w razie konieczności pozostania szybko uzyskać możliwość odroczenia uzbrojenia się strefy.

Po rozpoczęciu odliczania centrala może wyświetlać na ekranie manipulatora LCD nazwę strefy i czas opóźnienia, który pozostał do załączenia czuwania **PROG**. Jeżeli czas jest odliczany jednocześnie w kilku strefach, to wyświetlana jest nazwa strefy, w której najszybciej zostanie załączone czuwanie.

Czas odroczenia programuje się osobno dla każdej strefy, dla której rozpoczęło się odliczanie opóźnienia autouzbrojenia.

Ustaw odroczenie załączenia czuwania

Funkcja przesuwą w czasie (opóźnia) załączenie czuwania strefy sterowanej timerem (autouzbrajanie). Przy jej pomocy programuje się wartość odcinka czasu, o który ma zostać przesunięty moment automatycznego załączenia czuwania strefy. Maksymalna wartość czasu odroczenia wynosi 4 godziny 33 minuty i 3 sekundy. Wpisanie większej wartości powoduje ustawienie maksymalnej dopuszczalnej wartości, natomiast wpisanie samych zer przywraca sterowanie strefą według ustawień instalatora. Działanie funkcji dotyczy zarówno timerów strefy programowanych przez użytkownika jak i timerów programowanych przez instalatora.

Czas odroczenia programuje się osobno dla każdej strefy sterowanej automatycznie.

Funkcja udostępniona jest w menu użytkownika, jeżeli ma on dostęp przynajmniej do jednej strefy, dla której ustawiono **niezerowy czas „opóźnienia autouzbrojenia” PROG**. Wartość takiego opóźnienia może wynosić od 1 do 255 sekund.

Uaktywnienie się timera sterującego daną strefą rozpoczyna proces odliczania opóźnienia autouzbrojenia, następnie zostaje odliczony czas na wyjście ze strefy (jeżeli jest przewidziany) i następuje załączenie czuwania w strefie.

Tryb załączenia

Funkcja umożliwia wybranie specjalnego trybu załączenia czuwania, który pozwoli użytkownikowi na pozostanie w obiekcie. Dostępne są następujące typy czuwania:

- Pełne (ustawienie domyślne)
- Pełne + blokady
- Bez wewnętrznych
- Bez wewnętrznych, opóźnienie = 0 (wyłączone)

Specjalne typy czuwania zostały omówione w rozdziale CZUWANIE SYSTEMU na str. 35.

Po wybraniu typu czuwania centrala powraca do menu funkcji użytkownika, umożliwiając załączenie czuwania w wybranych strefach.

Wyjście z menu bez załączenia czuwania (klawisz [*]) unieważnia wybór dokonany tą funkcją.

Anuluj 1 hasło

Funkcja umożliwia wycofanie się z decyzji podania pierwszego hasła do załączenia lub wyłączenia czuwania w strefach sterowanych na dwa hasła. Po wywołaniu funkcji centrala wyświetla listę stref, dla których dany użytkownik podał pierwsze hasło i odliczany jest czas ważności tego hasła. Należy zaznaczyć wybrane strefy z listy i nacisnąć klawisz [#]. Ważność 1 hasła do załączenia lub wyłączenia czuwania dla zaznaczonych stref zostanie anulowana.

Zmiana hasła

Funkcja umożliwia zmianę hasła użytkownika, który wywołał daną funkcję. Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu wskazane jest, by okresowo zmieniać swoje hasło (zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że osoba postronna mogła podejrzeć hasło).

Centrala żąda zmiany hasła przez użytkownika w następujących przypadkach:

- nowy użytkownik – hasło nowego użytkownika jest znane osobie, która wprowadziła go do systemu i dlatego konieczna jest jego zmiana. Do czasu zmiany hasła przez nowego użytkownika na wyświetlaczu będzie pojawiał się komunikat: „Zmień hasło”. Nie

zastosowanie się do polecenia zmiany hasła nie ma żadnych następstw, jeśli chodzi o przydzielone uprawnienia i dostęp do stref.

- upływanie terminu ważności hasła typu „Czasowy odnawialny” (patrz funkcja: *Użytkownicy*).
- odgadnięcie hasła użytkownika – w trakcie wprowadzania nowego hasła przez dowolnego z użytkowników może się zdarzyć, że wpisze on hasło już używane w systemie. Hasło „odgadnięte” zostanie odrzucone, jednak jego dotychczasowy użytkownik poinformowany zostanie o konieczności zmiany hasła.

W dwóch pierwszych przypadkach procedura wprowadzania nowego hasła jest prosta: po uruchomieniu funkcji zmiany należy wpisać nowe hasło i zatwierdzić klawiszem [#].

W przypadku odgadnięcia hasła procedura jest bardziej skomplikowana i wymaga potwierdzenia zmiany hasła przez administratora lub serwisanta: po wprowadzeniu nowego hasła i jego zatwierdzeniu klawiszem [#] konieczne jest wpisanie hasła administratora lub hasła serwisowego (w przypadku odgadnięcia hasła administratora).

Uwaga: *Użycie hasła serwisowego możliwe jest po odblokowaniu dostępu serwisu przez administratora.*

Możliwe jest włączenie przez serwis opcji blokującej definiowanie haseł łatwych do odgadnięcia. Przy włączonej opcji centrala nie pozwala definiować haseł typu: 1111, 1234, 1122 itp. Hasła te są odrzucane, a centrala oczekuje na podanie innej kombinacji cyfr.

Uwagi: *Centrala nie przyjmuje jako nowe hasła identycznego z hasłem, które chcemy zmienić.*

Zmiana prefiksów

Funkcja jest dostępna tylko dla administratora i umożliwia zmianę prefiksów używanych w systemie (patrz str. 28).

Instalator przy pomocy odpowiedniej funkcji serwisowej (→Tryb serwisowy →Opcje →Długość prefiksów) określa długość prefiksów (1-8 cyfr). Zaprogramowanie przez instalatora długości prefiksów równej 0 wyłącza funkcję wymuszającą wprowadzania prefiksów przed hasłem użytkownika.

Jeśli w systemie alarmowym wykorzystywane są prefiksy (NORMALNY i PRZYMUS), administrator każdej z partycji musi dokonać zmiany fabrycznego ustawienia prefiksów i ustalić okres czasu do kolejnej zmiany (1-255 dni).

Administratorzy

Funkcja służy do wprowadzenia nowego użytkownika o uprawnieniach administratora, zmiany danych dotyczących istniejącego administratora lub jego usunięcia. Uprawniony do obsługi tej funkcji jest tylko instalator obsługujący się hasłem serwisowym. W każdej partycji może istnieć jeden użytkownik z takimi uprawnieniami. Lista wszystkich uprawnień, jakie można nadać administratorowi jest identyczna z listą przedstawioną w opisie funkcji UŻYTKOWNICY. Funkcja pozwala wybrać klawiatury, zamki i czytniki kart, które dany administrator będzie mógł obsługiwać. Wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać w systemie od momentu wyjścia z funkcji po naciśnięciu klawisza [*] i zaakceptowaniu zmian klawiszem [1].

Uwaga: *W celu utworzenia nowego administratora konieczne jest przypisanie mu hasła.*

Użytkownicy

Funkcja pozwala wprowadzać do systemu nowych użytkowników oraz edytować lub usuwać już istniejących.

Uwaga: Użytkownik zostanie utworzony po przydzieleniu mu co najmniej jednego identyfikatora: hasła, karty zbliżeniowej, pastylki DALLAS lub pilota.

Każdemu użytkownikowi można zdefiniować:

Hasło – hasło przydzielone nowemu użytkownikowi. Jeśli nada się użytkownikowi uprawnienie do zmiany własnego hasła, nowy użytkownik powinien hasło zmienić! Hasła, które zostało zmienione, nie można podejrzec w programach DLOADX i GUARDX.

Hasło telefoniczne – hasło, po którym system rozpozna użytkownika w funkcji **odpowiadania na telefon**. Jeśli nie przydzielili się tego hasła, użytkownik nie będzie mógł sprawdzać stanu dostępnych sobie stref i sterować wyjściami typu PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY przy pomocy telefonu (patrz rozdział ODPOWIADANIE NA TELEFON). Hasło to może być również wymagane do sterowania centralą INTEGRA 128-WRL przy pomocy wiadomości SMS (patrz: rozdział STEROWANIE SMS w instrukcji PROGRAMOWANIE).

Strefy – przydział stref, do których użytkownik ma dostęp (tzn. może w nich załączać i wyłączać czuwanie, kasować alarm oraz uruchamiać funkcje sterujące). Lista stref pokazywana przez funkcję ograniczona jest do stref dostępnych dla użytkownika wprowadzającego nowego użytkownika.

Typ – określenie dodatkowych właściwości hasła - można wybrać jeden typ dla danego hasła. Lista typów jest następująca:

1. **Normalny** – podstawowy typ hasła nadawanego użytkownikowi.
2. **Jednorazowy** – hasło do jednorazowego użycia.
3. **Czasowy odnawialny** – hasło, którego czas ważności w systemie podaje się przy tworzeniu użytkownika. Przed upłynięciem czasu ważności centrala przypomina użytkownikowi posługującemu się takim hasłem o konieczności zmiany hasła, po której czas ważności liczony jest od nowa. Po wybraniu tego typu hasła użytkownika (podczas wprowadzania lub edycji) w menu pojawia się funkcja *Czas istnienia*, przy pomocy której należy określić ilość dni ważności hasła.
4. **Czasowy nieodnawialny** – hasło, którego czas ważności jest ograniczony do liczby dni podanej przy tworzeniu użytkownika. Po wybraniu tego typu hasła użytkownika (podczas wprowadzania lub edycji) w menu pojawia się funkcja *Czas istnienia*, przy pomocy której należy określić ilość dni ważności hasła. Czas ważności hasła może być zmieniony przez użytkownika, który wprowadził dany typ użytkownika oraz przez administratora.
5. **Przymus** – hasło zachowujące się jak hasło normalnego użytkownika, przy czym jego użycie generuje dodatkowe zdarzenie wysyłane do stacji monitorującej („Alarm - działanie pod przymusem”) Jednocześnie podanie tego hasła może wywołać specjalny alarm odpowiedni do sytuacji (zaprogramowany przez instalatora). Hasło przeznaczone do użycia w przypadku napadu.
6. **Wyjścia monostabilne** – hasło, którego użycie powoduje wykonanie funkcji włączającej wyjścia typu PRZEŁĄCZNIK MONO. Funkcja może być wykonana w strefach, które są przypisane do tego typu hasła.
7. **Wyjścia bistabilne** – hasło, którego użycie powoduje wykonanie funkcji zmieniającej stan wyjść typu PRZEŁĄCZNIK BI. Funkcja może być wykonana w strefach, które są przypisane do tego typu hasła.

Uwaga: Centrala umożliwia definiowanie wyjść służących do sterowania różnego rodzaju urządzeniami, do których dostęp ma być kontrolowany. Sterowanie takie realizuje się przy pomocy haseł typu „Wyjścia monostabilne” i „Wyjścia bistabilne”. Instalator powinien poinformować użytkownika, jakie urządzenia są w ten sposób sterowane.

8. **Czasowa blokada strefy** – hasło blokujące, gdy strefa czuwa, na pewien czas (przypisany do hasła) działanie czujek strefy. Po wybraniu tego typu hasła użytkownika

(podczas wprowadzania lub edycji) w menu pojawia się funkcja CZAS BLOKADY, przy pomocy której należy określić długości tego czasu (1-109min). Użycie hasła tego typu na manipulatorze LCD blokuje wejścia stref obsługiwanych przez manipulator i równocześnie przypisanych do tego użytkownika, natomiast użycie hasła na klawiaturze strefowej blokuje wejścia tylko tej strefy, do której jest ona przypisana. Instalator wyznacza wejścia, które mogą zostać zablokowane przez użytkownika. Do hasła może być przydzielona karta zbliżeniowa lub pastylka DALLAS. Użycie hasła generuje zdarzenie BLOKADA CZASOWA STREFY.

9. **Dostęp do bankomatu** – hasło uaktywniające procedurę dostępu do bankomatu. Bankomat jest urządzeniem strzeżonym przez 24 godziny i czynności związane z obsługą bankomatu wymagają zablokowania czujek. Centrala automatycznie przywraca działanie czujek po ściśle określonym czasie **PROG**.
10. **Wartownik** – hasło globalne mogące realizować funkcję obchodu wartownika we wszystkich partycjach systemu. Użycie go (wpisanie [HASŁO][#]) na klawiaturze strefowej przypisanej do strefy, do której dany użytkownik nie ma dostępu, generuje zdarzenie „OBCHÓD WARTOWNIKA” i ewentualnie włącza blokadę strefy na czas obchodu wartownika **PROG**. Użycie hasła na klawiaturze zamka lub realizacja dostępu przy pomocy karty zbliżeniowej albo pastylki DALLAS generuje zdarzenie typu „Dostęp użytkownika”. Przydzielenie wartownikowi dostępu do stref daje możliwość sterowania nimi w sposób podobny do sterowania hasłem typu „Normalny” (wywołanie funkcji w manipulatorze LCD: [HASŁO][*]).

Wpisanie hasła wartownika, użycie karty lub pastylki DALLAS wartownika na urządzeniu przypisanym do strefy, w której zaprogramowano obchód wartownika, startuje od początku odliczanie czasu do kolejnego obchodu.

Instalator wyznacza manipulatory LCD i klawiatury, na których wartownik powinien wpisać swoje hasło podczas obchodu chronionego obiektu oraz maksymalny okres czasu pomiędzy obchodami. Odstęp czasu między obchodami ustalany jest osobno dla każdej strefy, a także osobno dla sytuacji, gdy strefa czuwa oraz gdy nie czuwa.

Możliwe jest wyznaczenie obchodów tylko w jednej z tych sytuacji (np. gdy strefa czuwa). Brak obchodu wartownika generuje zdarzenie „BRAK WARTOWNIKA” i może być sygnalizowany na jednym z wyjść centrali.

11. **Schematowy** – hasło dające użytkownikowi dostęp do systemu według schematu czasowego. Należy przydzielić do takiego hasła jeden z ośmiu schematów czasowych, jakie mogą być określone przez instalatora. Schemat dostępu jest budowany w oparciu o 64 timery systemowe. Użytkownik może sterować systemem tylko wtedy, gdy któryś z timerów danego schematu jest aktywny. Należy także określić czas istnienia danego hasła (0-254 dni) – wpisanie wartości 0 ustala nieograniczony czas istnienia (do skasowania).

Uprawnienia – wskazują, jakie funkcje są dostępne dla użytkownika. Dostępna lista uprawnień ograniczona jest uprawnieniami użytkownika, który wywołał funkcję UŻYTKOWNICY: dodawanemu / edytowanemu użytkownikowi nie można nadać większych uprawnień, niż posiada osoba dodająca / edytująca użytkownika.

Lista wszystkich uprawnień, jakie można nadać nowemu użytkownikowi jest następująca:

- Załączanie czuwania
- Wyłączanie czuwania
- Wyłączanie za innego
- Kasowanie alarmów strefy
- Kasowanie alarmów partycji
- Kasowanie alarmów innych partycji
- Kasowanie powiadamiania telefonicznego

- Odraczenie automatycznego załączenia czuwania
- Podawanie pierwszego hasła
- Podawanie drugiego hasła
- Dostęp do stref blokowanych czasowo
- Zmiana hasła
- Edycja użytkownika
- Blokowanie wejść
- Programowanie zegara
- Sprawdzanie awarii
- Przeglądanie zdarzeń
- Reset czujek
- Zmiana opcji
- Testy
- Downloading
- Sterowanie
- Obsługa GUARDX
- Wyłączanie zatrzaśniętych wyjść

Uwagi:

- Uprawnienie „WYŁĄCZANIE ZA INNEGO” określa, czy użytkownik może wyłączyć czuwanie zawsze (opcja zaznaczona), czy tylko wtedy, gdy sam załączył czuwanie (zaznaczenie skasowane).
- Uprawnienie „DOSTĘP STR. BLOK.” dotyczy stref typu „DOSTĘPNA WG TIMERA” i „Z BLOKADĄ NA CZAS”. Jeśli uprawnienie jest wybrane, to strefa tego typu jest dostępna zawsze, jeśli nie jest wybrane, to strefa jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany timer jest aktywny lub minął czas blokady wyłączenia czuwania.
- Instalator może wyznaczyć listę uprawnień, które będą od razu przydzielone nowemu użytkownikowi. Pozostałe uprawnienia, dostępne, ale nie objęte listą, osoba wprowadzająca nowego użytkownika musi przydzielić indywidualnie.

Klawiatury itd. – przydział klawiatur strefowych, zamków szyfrowych i ekspanderów czytników kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, którymi użytkownik będzie mógł się posługiwać.

Karty zbliżeniowe i pastylki DALLAS – jeśli w systemie funkcjonuje czytnik kart zbliżeniowych lub pastylek DALLAS, to do każdego hasła (oprócz serwisowego) można przypisać kartę oraz pastylkę wykorzystywane przy kontroli dostępu.

Piloty – jeśli do centrali alarmowej podłączony jest moduł INT-RX, to każdemu użytkownikowi można przypisać pilota.

Przyciski – do każdego przycisku pilota oraz dwóch kombinacji przycisków (1 i 2 oraz 1 i 3) można przypisać wejście, które zostanie naruszone po naciśnięciu przycisku / kombinacji przycisków. Przypisane może zostać dowolne wejście, także wirtualne. Funkcje dostępne, jeżeli do centrali podłączony jest moduł INT-RX i użytkownikowi przypisany został pilot.

Uwaga: *Usunięcie pilota nie kasuje ustawień przycisków: po dodaniu użytkownikowi nowego pilota, przyciski będą sterować dokładnie tymi samymi wejściami, co przyciski usuniętego pilota.*

Nazwa – nazwa użytkownika pojawiająca się na listach wyboru, na wydrukach i przy przeglądaniu pamięci zdarzeń.

Czas istnienia / czas blokady – parametr programowany tylko przy hasłach z określonym czasem ważności lub aktywności (patrz Typ = 3, 4, 11 lub 8).

Blokowanie wejść

Funkcja blokuje działanie wejść od momentu jej wykonania. Centrala pomija informacje przychodzące z czujek dołączonych do wejść zablokowanych. Funkcja stosowana jest w przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania czujki (linii wejściowej). Daje możliwość załączenia czuwania z pominięciem zablokowanych wejść. Blokada wprowadzona funkcją jest kasowana po wyłączeniu czuwania. Wykorzystując tę funkcję, można również wyłączyć blokadę wejść. Należy wykonać czynność odwrotną do wykonanej podczas blokowania wejść - odznaczyć zaznaczone wejścia. Instalator wyznacza wejścia, które nie mogą być zablokowane tą funkcją.

Programowanie zegara

Funkcja umożliwia wprowadzenie do systemu alarmowego aktualnej godziny i daty. Dane wprowadzane są w formacie:

czas - GG:mm:ss (godzina:minuta:sekunda),

data - DD:MM:RRRR (dzień:miesiąc:rok)

Nowe dane wprowadza się wpisując z klawiatury w miejsce mrugającego kursora prawidłową cyfrę. Po wpisaniu cyfry wskaźnik przesuwają się na kolejną pozycję z prawej strony. Można go także przesuwać przy pomocy klawiszy: ◀ i ▶.

Awaryjne

Funkcja umożliwia przegląd awarii, które aktualnie wystąpiły w systemie alarmowym. Udostępniona jest tylko wtedy, gdy w manipulatorach i klawiaturach strefowych miga dioda oznaczona [▲] [AWARIA]. Lista możliwych komunikatów o awariach znajduje się na końcu instrukcji w DODATKU A.

W komunikatach dotyczących wejść, ekspanderów i manipulatorów w dolnej linii wyświetlacza pojawia się nazwa danego elementu (wprowadzona przez instalatora). Zakończenie działania funkcji nie powoduje wyświetlenia dodatkowego komunikatu.

Uwaga:

- *W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sytuacji awaryjnej należy bezzwłocznie zawiadomić konserwatora instalacji alarmowej i usunąć przyczynę sygnalizacji awarii.*
- *Do awarii są zaliczane również informacje o sabotażach.*

Przegląd zdarzeń

Funkcja umożliwia przegląd zdarzeń zarejestrowanych w pamięci centrali. Zdarzenia uszeregowane są w kolejności wystąpienia. Klawisz ▲ pozwala przejść do wcześniejszego zdarzenia, natomiast ▼ do następnego zdarzenia. Jeśli przez kilka sekund nie naciśniemy żadnego z tych klawiszy, to na wyświetlaczu pojawią się nazwy związane z danym zdarzeniem, nazwy te będą wyświetlane na przemian z opisem zdarzenia.

Opis zdarzenia zawiera dane wyświetlone w formacie:

data - DD:MM (dzień:miesiąc),

czas - GG:mm (godzina:minuta),

identyfikator - xxxx (cztery znaki - IDEN) określające numer wejścia, strefy, modułu, użytkownika obsługującego system, symbol specjalny,

nazwa zdarzenia - tekst drugiej linii wyświetlacza.

Opis znaczenia identyfikatorów:

Ser. użytkownik - hasło serwisowe,

Adm[n]	[n]=1-8	użytkownik - hasło administratora partycji,
u [n]	[n]=1-240	zwykły użytkownik systemu,
c [n]	[n]=0-15	manipulator - moduł podłączony do szyny manipulatorów, lub manipulator wirtualny dostępny z programu GUARDX,
	0-7	numery manipulatorów w systemie,
	8-15	numery manipulatorów dostępnych z programu GUARDX wyznaczone jako: numer manipulatora, do którego podłączony jest komputer użytkownika plus 8,
DLrs		manipulator podłączony do portu RS płyty głównej, dostępny z programu DLOADX,
DLtl		manipulator podłączony do łącza telefonicznego na płycie głównej, dostępny z programu DLOADX,
e [n]	[n]=0-63	ekspander - moduł podłączony do jednej z szyn ekspanderów (0-31 pierwsza szyna, 32-63 druga szyna)
s [n]	[n]=1-32	strefa,
w [n]	[n]=1-128	wejście,
T [n]	[n]=1-64	timer,
Tstr		timer strefy,
PłGł		płyta główna centrali alarmowej.

Niektóre z opisów zdarzeń umożliwiają odczyt dwóch identyfikatorów, na przykład: numeru strefy i numeru wejścia, numeru manipulatora i numeru użytkownika itp. Aby odczytać drugi z identyfikatorów, należy nacisnąć klawisz ◀. Kolejne naciśnięcie tego klawisza zmienia wyświetlany identyfikator na poprzedni. Naciśnięcie klawisza ▶ wyświetla nazwy związane z identyfikatorami, a ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie opisu zdarzenia. Użycie jednego z klawiszy ◀ ▶ powoduje wstrzymanie automatycznego przełączania pomiędzy wyświetlaniem opisu danego zdarzenia i nazw związanych z identyfikatorami. Przejście do kolejnego zdarzenia (klawisz ▲ lub ▼) przywraca tryb automatycznego przełączania zawartości wyświetlacza.

Możliwy jest przegląd wszystkich zdarzeń lub zdarzeń wybranych. Można również wybrać strefy, których przegląd ma dotyczyć. Wyboru dokonuje się spośród stref obsługiwanych przez manipulator i jednocześnie dostępnych użytkownikowi, który wywołał funkcję.

Jeżeli użytkownik chce przeglądać wybrane zdarzenia, musi zaznaczyć przynajmniej jeden typ zdarzeń (wyświetlić znak przy nazwie typu zdarzeń), inaczej funkcja „Przegląd” w menu jest niedostępna. Zaznaczenie stref nie jest konieczne. Brak zaznaczenia stref powoduje wyświetlenie listy zdarzeń dotyczących wszystkich stref udostępnionych danemu użytkownikowi, który wywołał funkcję.

Wybór stref ma wpływ na zawartość wyświetlanej listy podczas przeglądania zdarzeń typu od 1 do 4 (numery typów według listy zamieszczonej poniżej).

Lista typów zdarzeń:

1. Al. wejść i sab. - alarmy z wejść, sabotażowe.
2. Inne alarmy - alarmy pożarowe, pomocnicze, techniczne, brak obchodu wartownika.
3. Zał/Wył/Kas - załączenia i wyłączenia czuwania, kasowanie alarmów.
4. Blokowania wej. - użycie funkcji „*Blokowanie wejść*”, kasowanie blokady po wyłączeniu czuwania.
5. Kontr. dostępu - użycie klawiatur i czytników kart zbliżeniowych sterujących działaniem elektromagnetycznych zamków drzwi, kontrola stanu drzwi, czasowe blokowanie stref.
6. Awarie - kłopoty techniczne, które wystąpiły w systemie, restarty modułów.

7. Funkcje - wywołanie funkcji użytkownika, sterujących pracą centrali alarmowej.
8. Systemowe - tryb serwisowy, ustawienie czasu, itp.

Uwaga: W przeglądzie zdarzeń w manipulatorze nie są wyświetlane komunikaty o zdarzeniach typu:

- Alarm napadowy (PANIC),
- Alarm napadowy cichy (PANIC cichy),
- Działanie pod przymusem (użycie hasła typu „Przymus”).

Zakończenie działania funkcji nie powoduje wyświetlenia dodatkowego komunikatu.

Reset czujek

Funkcja wymusza chwilowy zanik napięcia na wyjściach zasilających czujki z pamięcią zadziałania (np. czujki pożarowe). Operacja ta kasuje pamięć czujek.

Jeżeli do jednego wejścia jest podłączonych kilka jednakowych czujek, to pamięć zadziałania pozwala zlokalizować, która z nich wywołała alarm.

Wyłączenie zatrzaśniętych wyjść

Funkcja wyłącza wyjścia centrali działające w trybie „zatrask”. Nie dotyczy to **wyjść alarmowych** działających do skasowania alarmu.

W systemie niektóre wyjścia mogą działać w trybie „zatrask” jako wskaźniki użycia wybranych haseł lub naruszenia wybranych wejść centrali. Działanie tego typu (zatrask) powoduje, że wyjście po uaktywnieniu się nie wraca do stanu podstawowego, aż do momentu skasowania jego aktywności opisywaną tu funkcją.

Koniec otwarcia pożarowego drzwi

Funkcja związana z nową opcją modułów realizujących funkcje kontroli dostępu, która umożliwia określenie zasad odblokowywania drzwi na wypadek pożaru. Kończy odblokowanie drzwi i przywraca normalny stan pracy wszystkich modułów kontroli dostępu.

Zmiana opcji

Funkcja steruje **sygnalizacją typu „GONG”**, pozwala ustawić parametry **timera użytkownika strefy** sterującego automatycznie jej czuwaniem, pozwala ustalić tryb dostępu hasła serwisowego do systemu oraz pozwala skasować **notatkę serwisową**.

Gong w manipulatorze - sygnalizacja naruszenia dowolnego wejścia (czujki) wybranego przez instalatora. Może być wybranych kilka wejść, które będą uruchamiały sygnalizację w manipulatorze. Sygnał gongu w każdym z manipulatorów może być wyzwalany z innych wejść. Funkcja umożliwia zablokowanie lub odblokowanie opisaną sygnalizacją w manipulatorze, z którego została wywołana.

Gong wyjść – funkcja umożliwia zablokowanie sygnalizacji naruszeń wejść z wybranych stref na wyjściu typu GONG, jeżeli instalator dopuścił stosowanie blokady dla tych stref.

Timer użytkownika strefy (patrz rozdział: CZUWANIE SYSTEMU) pozwala na automatyczne załączanie i (lub) wyłączanie czuwania strefy.

Aby timer mógł działać należy:

1. Uruchomić funkcję „AKTYWNOŚĆ” i ją załączyć (II).
2. Wybrać tryb pracy: *codzienny* lub *tygodniowy*.
3. Zaprogramować godzinę załączania i (lub) wyłączenia timera.

- W przypadku timera codziennego po wyborze trybu pracy na wyświetlaczu pojawi się napis „Codziennie timer załączany: GG:MM”. Należy wpisać godzinę (GG) i minutę (MM) załączenia timera. Naciśnięcie klawisza ▲ lub ▼ umożliwia wpisanie godziny i minuty wyłączenia timera.

- Dla timera tygodniowego godzinę załączenia i wyłączenia programuje się w podobny sposób, jednak trzeba to zrobić dla każdego dnia tygodnia osobno.

Uwaga: Wpisanie samych dziewiątek powoduje, że dana funkcja (załączenia lub wyłączenia czuwania) będzie nieczynna.

Przykładowo: timer może tylko załączać czuwanie o określonej porze, a wyłączyć je musi użytkownik; automatyczne sterowanie strefą może dotyczyć tylko niektórych dni tygodnia.

4. Określić typ czuwania, który ma zostać załączony przy pomocy timera: 1 – czuwanie pełne, 2 – czuwanie bez wewnętrznych, 3 – czuwanie bez wewnętrznych i bez czasu na wejście. Domyślnie centrala przyjmuje, że każdy nowy timer załącza pełne czuwanie (typ 1).
5. Zaakceptować wprowadzone dane poprzez naciśnięcie klawisza [#]. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa ustawionego timera wraz z zaprogramowanymi danymi.
6. Zapisać ustawienia timera w pamięci centrali. W tym celu należy nacisnąć klawisz [*] i zaakceptować zmiany klawiszem [1].

Blokowanie sabotaży ekspanderów – w przypadku, gdyby pojawiły się problemy z komunikacją z modułami rozszerzającymi, należy o tym poinformować serwis. Funkcja dostępna tylko dla serwisu, pozwala tymczasowo wyłączyć kontrolę sabotaży ekspanderów.

Stały dostęp serwisu – zaznaczenie opcji zwalnia administratora z konieczności wprowadzania czasu dostępu serwisu – hasło serwisowe będzie zawsze akceptowane przez centralę. Funkcja dostępna tylko dla administratora.

Uwaga: Zaprogramowanie przy pomocy funkcji użytkownika *DOSTĘP SERWISU* dowolnej wartości „czasu dostępu” wyłącza opcję, z kolei zaznaczenie opcji kasuje ograniczenie czasowe wprowadzone tą funkcją.

Serwis edytuje – opcja dostępna dla administratora. Jej zaznaczenie umożliwi serwisowi dodawanie, edycję i usuwanie użytkowników w partycji administratora.

Skasowanie notatki – istnieje możliwość skasowania notatki serwisowej (patrz: *Manipulator LCD*), której wyświetlanie uruchamia instalator odpowiednią funkcją serwisową. Instalator może wyznaczyć użytkownika (użytkowników) mającego uprawnienie do wyłączenia wyświetlania informacji technicznej - użytkownik taki uzyskuje dostęp do opisanej tu opcji.

Testy

Funkcja pozwalająca wykonać kilka różnych operacji sprawdzających poprawność działania systemu.

Stan stref - sprawdzenie aktualnego stanu stref dostępnych danemu użytkownikowi i obsługiwanych przez manipulator. Stan strefy jest przedstawiony symbolicznie w postaci odpowiedniego znaku przy numerze (liczby wokół wyświetlacza manipulatora) odpowiadającym numerowi strefy w systemie. Instalator określa znaki, które są przypisane do określonych sytuacji.

Możliwe jest odczytanie następujących informacji o strefach:

b - czasowa blokada strefy,

? - czas na wejście,

W - czas na wyjście (mniejszy od 10 sekund),

w - czas na wyjście (większy od 10 sekund),

P - alarm pożarowy

A - alarm

- p - pamięć alarmu pożarowego
- a - pamięć alarmu
- c - strefa czuwa,
- - naruszone wejścia,
- - strefa nie czuwa, wejścia OK.

Uwaga: Znaki przedstawione powyżej są ustawieniami fabrycznymi, które można zmienić. Instalator powinien poinformować jak będą oznaczone na wyświetlaczu poszczególne stany wejść i stref.

Stan wejść - sprawdzenie aktualnego stanu każdego z wejść w strefach udostępnionych danemu użytkownikowi. Stan wejścia jest przedstawiony symbolicznie w postaci odpowiedniego znaku przy numerze (liczby wokół wyświetlacza manipulatora) odpowiadającym numerowi danego wejścia w systemie. Instalator określa znaki, które są przypisane do określonych sytuacji. Informacje o wejściach wyświetlane są w zależności od wielkości centrali w 1, 2 lub 4 (INTEGRA 128) kompletach (patrz: str. 11, opis diod LED oznaczonych ■ [GRUPA]). Po uruchomieniu funkcji wyświetlany jest stan wejść 1-32. Naciśnięcie klawisza ► powoduje przejście do wyświetlania stanu wejść następnej grupy, a klawisza ◀ poprzedniej. Ilość dostępnych informacji zależy od rodzaju czujki podłączonej do wejścia. Najwięcej informacji dostarczają czujki skonfigurowane dwuparametrycznie.

Możliwe jest odczytanie następujących informacji o wejściach:

- b - blokada wejścia,
- l - awaria "długie naruszenie",
- f - awaria "brak naruszenia",
- S - alarm sabotażowy,
- A - alarm,
- - sabotaż wejścia,
- - naruszenie wejścia,
- s - pamięć alarmu sabotażowego,
- a - pamięć alarmu,
- - wejście OK.

Napięcia zasilania - funkcja pozwalająca sprawdzić poziom napięcia zasilania poszczególnych ekspanderów. Na wyświetlaczu ukazuje się nazwa ekspandera oraz orientacyjny poziom napięcia zasilającego dany ekspander.

Urządzenia radiowe – funkcja pozwalająca sprawdzić poziom sygnału radiowego urządzeń bezprzewodowych systemu ABAX współpracujących z centralą.

Test wejść – funkcja pozwalająca sprawdzić poprawność działania wejść (czujek i innych urządzeń podłączonych do wejść). Testowane mogą być wejścia włamaniowe oraz pożarowe. Czas trwania testu może wynosić maksymalnie 25 minut. W czasie testu naruszenie wejścia może być sygnalizowane dźwiękiem w manipulatorze. Wyniki testu można przejrzeć (→PRZEGLĄD TESTU), a po zakończeniu testu także skasować (→SKASOWANIE WYNIKÓW). Naciśnięcie klawisza ► w czasie przeglądania wyników testu zmienia tryb wyświetlania z opisowego na graficzny. Znaczenie wyświetlanych symboli jest następujące:

- - wejście nie było naruszone,
- - wejście zostało naruszone.

Uwaga: Rozpoczęcie testu wejść w dowolnej strefie uruchamia tryb testowy we wszystkich urządzeniach bezprzewodowych systemu ABAX współpracujących z centralą.

Test wejść można zakończyć przed upływem zaprogramowanego czasu przy pomocy polecenia KONIEC TESTU. Od chwili wydania polecenia centrali do faktycznego zakończenia testu może upłynąć maksymalnie 6 sekund (przez ten czas polecenie KONIEC TESTU będzie nadal widoczne w menu).

Ręczna transmisja testowa - funkcja generuje zdarzenie, które uruchamia procedurę przesłania komunikatu do stacji monitorującej (kod wysyłany z identyfikatorem systemowym).

Test akumulatora – po uruchomieniu funkcji centrala wygeneruje zdarzenia informujące o stanie akumulatorów płyty głównej i ekspanderów przewodowych z zasilaczem. Dodatkowo analizowany jest stan wejść o reakcji 60. TECHNICZNA - AWARIA AKUMULATORA). Funkcja dostępna tylko dla serwisu.

Test stacji monitorującej (1A,1B,2A,2B) - funkcja umożliwia przeprowadzenie transmisji testowej do stacji monitorującej (osobno pod każdy z dostępnych numerów telefonu). Transmisja testowa przeprowadzana jest z jednoczesnym śledzeniem procesu przesyłania danych. Komunikaty na wyświetlaczu manipulatora informują o aktualnie wykonywanej czynności. Funkcja wykorzystywana w praktyce przez instalatora, podczas uruchamiania łączności ze stacją monitorującą.

Test powiadamiania – funkcja pozwala przeprowadzić test powiadamiania. W tym celu należy wybrać jeden z zaprogramowanych w centrali numerów telefonicznych oraz jeden z 16 komunikatów (poruszanie się po funkcji przy pomocy klawiszy ▼ oraz ▲) i nacisnąć klawisz [#]. Jeżeli powiadamianie działa poprawnie, centrala zadzwoni pod wskazany numer i odtworzy komunikat.

Test odbierania telefonu – funkcja wywołana w trakcie odbioru połączenia telefonicznego wyświetla informację o ilości odebranych dzwonek przez centralę alarmową i o odebraniu połączenia telefonicznego.

Test karty – funkcja pozwala sprawdzić numer karty zbliżeniowej oraz ustalić, do kogo testowana karta należy (o ile karta należy do użytkownika systemu).

Przegląd administratorów - funkcja dostępna tylko dla administratora. Pozwala sprawdzić, w których partycjach są utworzeni administratorzy. Zapewnia kontrolę ilości użytkowników, którzy mogą zezwolić na dostęp do systemu w trybie serwisowym.

Nazwa manipulatora – funkcja wyświetla na ekranie nazwę danego manipulatora (fabryczną lub nadaną przez instalatora).

Plik w DLOADX – funkcja wyświetla datę i godzinę zapisania danych z komputera (program DLOADX) do centrali oraz nazwę pliku z danymi.

Wersja centrali – funkcja wyświetla na ekranie manipulatora numer wersji aktualnego oprogramowania centrali.

Wersja programu ST – funkcja wyświetla na ekranie manipulatora numer wersji aktualnego oprogramowania procesora obsługującego system bezprzewodowy ABAX płyty głównej oraz wejścia płyty głównej. Funkcja dostępna tylko w centrali INTEGRA 128-WRL.

IMEI/w/sygn.GSM – funkcja pozwala sprawdzić poziom sygnału odbieranego przez antenę telefonu GSM, indywidualny numer identyfikacyjny telefonu oraz wersję telefonu. Do przewijania wyświetlanych informacji służą klawisze ▲ i ▼. Funkcja dostępna tylko w centrali INTEGRA 128-WRL.

IP/MAC ETHM-1 – funkcja wyświetla adres IP oraz numer MAC modułu ETHM-1 podłączonego do centrali.

Wersje modułów – funkcja pozwala sprawdzić wersję programową urządzeń podłączonych do szyny manipulatorów i ekspanderów.

Uwaga: Funkcja nie obsługuje wszystkich modułów.

Synchronizacja czasu – funkcja pozwala ręcznie uruchomić synchronizację zegara centrali z serwerem czasu (automatyczna synchronizacja czasu odbywa się codziennie o 05:30). Dostępna dla instalatora lub administratora. Dotyczy centrali INTEGRA 128-WRL oraz każdej centrali, do której podłączony jest moduł ethernetowy. W centrali musi być zaprogramowany adres serwera synchronizacji czasu.

Uwaga: *Jeżeli synchronizacja czasu trwa (uruchomiona automatycznie lub ręcznie), funkcja jest niedostępna.*

Zakończenie działania funkcji nie powoduje wyświetlenia dodatkowego komunikatu.

Dostęp serwisu

Funkcja zezwalająca instalatorowi na dostęp do systemu poprzez hasło serwisowe. Występuje tylko w menu dostępnym dla administratora. Wymaga wprowadzenia danych - ilości godzin, przez które instalator (serwis) będzie miał udostępniony system alarmowy. Po upływie tego czasu dostęp zostaje zablokowany.

Wpisanie tą funkcją zera (w miejscu ilości godzin), podczas otwartego dostępu serwisu, automatycznie blokuje dostęp.

Czas dostępu jest odliczany bez względu na to, czy tryb serwisowy jest uruchomiony czy nie. Odliczanie czasu może przerwać jedynie wyłączenie zasilania (sieć 230V i akumulator). Wywołaniem funkcji można sprawdzić ile czasu (z przyznanego przez administratora limitu) jeszcze zostało - wskazanie 00 oznacza, że trwa odliczanie ostatniej godziny.

Otwórz drzwi

Przy pomocy funkcji można otworzyć dowolne drzwi sterowane przez system alarmowy (wyjścia typu WCZYTANIE KARTY W MODULE, klawiatury strefowe, zamki szyfrowe i ekspandery czytników kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS).

Sterowanie

Funkcja dostępna dla użytkowników posiadających uprawnienie STEROWANIE. Pozwala załączać / wyłączać pojedyncze wyjścia typu: PRZEŁĄCZNIK MONO, PRZEŁĄCZNIK BI, PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY, ROLETA W GÓRĘ i ROLETA W DÓŁ, a za ich pośrednictwem sterować konkretnymi urządzeniami. W celu udostępnienia wyjścia do sterowania, instalator musi je przypisać do jednej z 4 grup wyjść. Każdej z grup można nadać indywidualną nazwę.

Funkcja może zostać uruchomiona z manipulatora LCD, bez konieczności wprowadzania hasła, poprzez naciśnięcie kolejno klawiszy [8] i [#] **PROG**.

Po uruchomieniu funkcji przez użytkownika, wyświetli się lista grup wyjść. Listę przewija się przy pomocy klawiszy ▲ i ▼. Po wybraniu jednej z grup wyjść i naciśnięciu klawisza [#] lub ►, wyświetli się lista wyjść, którymi można sterować. Powrót do listy grup nastąpi po naciśnięciu klawisza ◀.

Uwaga: *Jeżeli tylko do jednej grupy wyjść zostały przypisane wyjścia, w manipulatorze po uruchomieniu funkcji STEROWANIE nie wyświetli się lista grup wyjść, tylko od razu lista wyjść, którymi można sterować.*

Wyjście z funkcji sterowania umożliwia klawisz [*].

Sterowanie wyjściem typu PRZEŁĄCZNIK MONO

Stan wyjścia sygnalizowany jest na wyświetlaczu w sposób następujący:

- - wyjście nieaktywne (wyłączone),
- - wyjście aktywne (włączone).

Sterowanie wyjściem odbywa się przy pomocy klawisza ► lub [#]. Naciśnięcie klawisza ► uaktywnia wyjście na zaprogramowany w centrali czas. Naciskając klawisz [#] można zdefiniować czas działania wyjścia (niezależnie od czasu zdefiniowanego w centrali przez

instalatora). Po zdefiniowaniu czasu działania (klawisze ◀ i ▶ umożliwiają zmianę położenia, kursora, a klawisze z cyframi wprowadzenie nowego czasu), ponowne naciśnięcie klawisza [#] uaktywni wyjście. Uaktywnienie wyjścia sygnalizowane jest czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem. Wyjście można wyłączyć naciskając dowolny klawisz z cyfrą.

Sterowanie wyjściem typu PRZEŁĄCZNIK BI

Stan wyjścia sygnalizowany jest na wyświetlaczu w sposób następujący:

- - wyjście nieaktywne (wyłączone),
- - wyjście aktywne (włączone).

Stan wyjścia można przełączać przy pomocy klawisza [#] lub ▶. Wyjście można przełączyć w stan nieaktywny naciskając dowolny klawisz z cyfrą. Uaktywnienie wyjścia sygnalizowane jest czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem. Przełączenie w stan nieaktywny sygnalizowane jest trzema krótkimi dźwiękami.

Sterowanie wyjściami typu PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY

Sterowanie odbywa się przy pomocy klawisza [#] lub ▶. Naciśnięcie klawisza uaktywni wyjście na zaprogramowany czas albo przełączy stan wyjścia. Zależy to od ustawień wyjścia. Wyjście typu PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY będzie pracować analogicznie jak PRZEŁĄCZNIK MONO, jeżeli zaprogramowany został dla niego czas działania różny od 0, albo jak PRZEŁĄCZNIK BI, jeżeli zaprogramowany został czas działania równy 0 lub załączona została opcja ZATRZASK. Ponadto wyjście można zawsze wyłączyć naciskając dowolny klawisz z cyfrą.

W przypadku wyjść typu PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY stan wyjścia może być wyświetlany także na podstawie stanu wejścia, dlatego znaczenie symboli na wyświetlaczu zależy od ustawień wyjścia:

- - wyjście nieaktywne (wyłączone) albo wejście nienaruszone (urządzenie sterowane przez wyjście nieaktywne),
- - wyjście aktywne (włączone) albo wejście naruszone (urządzenie sterowane przez wyjście aktywne).

Uwaga: Jeżeli wyjście działa analogicznie jak PRZEŁĄCZNIK MONO, a jego stan nie jest wyświetlany na podstawie stanu wejścia, to po uaktywnieniu wyjścia ponowne naciśnięcie klawisza [#] lub ▶ zmieni wyświetlany symbol, ale wyjście pozostanie aktywne przez zaprogramowany czas.

Sterowanie wyjściami typu ROLETA W GÓRĘ i ROLETA W DÓŁ

Wyjścia typu ROLETA W GÓRĘ i ROLETA W DÓŁ zawsze są programowane jako kolejne i tworzą parę. Na liście wyjść wyświetlana jest tylko nazwa wyjścia zaprogramowanego jako ROLETA W GÓRĘ. Aktualny stan wyjść sygnalizowany jest na wyświetlaczu obok nazwy wyjścia w sposób następujący:

- - wyjścia nieaktywne (wyłączone),
- ↑ - wyjście typu ROLETA W GÓRĘ aktywne (włączone),
- ↓ - wyjście typu ROLETA W DÓŁ aktywne (włączone).

W danej chwili można uaktywnić tylko jedno z wyjść. Po naciśnięciu klawisza [#] lub ▶ pod polem, na którym wyświetlany jest stan wyjścia, pojawi się kreska. Naciśnięcie klawisza ▲ uaktywni wyjście typu ROLETA W GÓRĘ (jeżeli oba wyjścia były nieaktywne) lub przełączy wyjście typu ROLETA W DÓŁ w stan nieaktywny (jeżeli było ono aktywne). Naciśnięcie klawisza ▼ uaktywni wyjście typu ROLETA W DÓŁ (jeżeli oba wyjścia były nieaktywne) lub przełączy wyjście typu ROLETA W GÓRĘ w stan nieaktywny (jeżeli było ono aktywne). Niezależnie od tego, które wyjście jest aktualnie aktywne, naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą wyłączy je.

Po zakończeniu sterowania należy nacisnąć klawisz [#] lub ◀, aby wrócić do listy wyjść, którymi można sterować (kreska pod polem stanu wyjść znika).

Tryb serwisowy

Funkcja uruchamia specjalny sposób pracy centrali alarmowej. Udostępniona jest lista „Funkcji serwisowych”. Centrala nie sygnalizuje alarmów z większości wejść (również alarmów sabotażowych), reaguje tylko na naruszenie niektórych wejść czuwających 24 godziny oraz na alarmy z klawiatur strefowych i zamków szyfrowych (funkcje długiego naciśnięcia klawisza). Umożliwione jest programowanie centrali przy pomocy programu **DLOADX** przez łącze RS (na płycie głównej) oraz przez łącze telefoniczne. Centrala pozostaje w trybie serwisowym, aż do momentu wyjścia z niego funkcją „KONIEC TS” (pozycja na liście funkcji serwisowych).

Funkcja dostępna po odblokowaniu dostępu serwisu przez administratora i podaniu hasła serwisowego.

Przejęcie TS

Funkcja umożliwia przełączenie sterowania pracą centrali, będącej w trybie serwisowym, do innego manipulatora niż ten, z którego wywołano taki tryb. Funkcja dostępna tylko dla serwisu. Przeznaczona do wykorzystania w dużych obiektach, gdzie zainstalowanych jest kilka manipulatorów - ułatwia pracę instalatorowi.

Downloading

Funkcja dotyczy komunikacji z komputerem serwisu. Dostępność funkcji może zależeć od ustawień zaprogramowanych w centrali alarmowej przez instalatora.

Start DWNL-RS – funkcja uruchamia komunikację przez port RS-232 centrali alarmowej. Dostępna tylko dla serwisu.

Koniec DWNL-RS – funkcja kończy komunikację przez port RS-232 centrali alarmowej. Dostępna tylko dla serwisu.

Start DWNL-MOD. – funkcja uruchamia komunikację przez modem zewnętrzny (analogowy, GSM lub ISDN).

Start DWNL-TEL – funkcja uruchamia komunikację przez wbudowany modem 300 bps.

Start DWNL-CSD – funkcja uruchamia komunikację przez wbudowany komunikator GSM z wykorzystaniem technologii CSD. **tylko INTEGRA 128-WRL**

Start DWNL-GPRS – funkcja uruchamia komunikację przez wbudowany komunikator GSM z wykorzystaniem technologii GPRS. **tylko INTEGRA 128-WRL**

8. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI CLC/TS 50131-3

Jeżeli centrala została skonfigurowana zgodnie z wymaganiami CLC/TS 50131-3:

- maksymalna liczba zdarzeń generowana przez pojedyncze źródło wynosi 3;
- używane muszą być minimum 6-cio cyfrowe hasła, co zapewnia każdemu użytkownikowi systemu co najmniej 100 000 możliwych haseł. Całkowita liczba kombinacji przy stosowaniu haseł 6-cio cyfrowych wynosi 1 000 000, jednak w praktyce jest ona mniejsza ze względu na kombinacje wybrane przez innych użytkowników oraz zakaz używania prostych haseł (typu 123456, 111111 lub 111222). Całkowita liczba dostępnych haseł jest określana w następujący sposób: $t=10^n$, gdzie n =liczba cyfr w haśle.
- system może nie akceptować prostych haseł (np. 111111 czy 123456);
- zwykłym użytkownikom nie można przydzielać uprawnień „Edycja użytkownika”
- administrator powinien ograniczyć czas dostępu serwisu

9. DODATEK A

Wykaz komunikatów wyświetlanych w manipulatorze podczas przeglądania awarii:

Awaria OUT [n]: [n]=1-4- numer wyjścia centrali
 Awaria AUX
 Awaria zasilania manipulatorów
 Awaria zasilania ekspanderów
 Awaria akumulatora
 Brak zasilania AC (230V)
 Awaria szyny ekspanderów DT1
 Awaria szyny ekspanderów DT2
 Awaria szyny manipulator. DTM
 Awaria zegara
 Brak sygnału DTR na porcie RS
 Brak akumulatora
 Błąd inicjacji modemu
 Modem zgłasza ERROR na AT...
 Brak napięcia na linii telefon.
 Awaria układu wejść (ST)
 Sygnał przeryw. na linii telef.
 Brak sygnału na linii telefon.
 Problem monitor. do stacji 1 tel.
 Problem monitor. do stacji 2 tel.
 Awaria układu RTC
 Błąd sumy CRC danych centrali
 Restart centrali
 Brak łączności ze stacją 1 ETHM
 Brak łączności ze stacją 2 ETHM
 Brak łączności ze stacją 1 GSM
 Brak łączności ze stacją 2 GSM
 Problem z serwerem czasu
 Błąd inicjacji modułu GSM [tylko INTEGRA 128-WRL]
 Zagłuszany ABAX płyty głównej [tylko INTEGRA 128-WRL]
 Brak 230V ts.[n]: [n]=0-7 numer tablicy synoptycznej na szynie man.
 Awar.akum.ts.[n]: [n]=0-7 numer tablicy synoptycznej na szynie man.
 Brak akum.ts.[n]: [n]=0-7 numer tablicy synoptycznej na szynie man.
 Brak manipul.[n]: [n]=0-7 numer manipulatora
 Podmiana man.[n]: [n]=0-7 numer manipulatora
 Sabotaż man.[n]: [n]=0-7 numer manipulatora
 Brak kabla[n]: [n]=0-7 numer modułu ETHM-1 na szynie man.
 Błąd ini.man.[n]: [n]=0-7 numer urządzenia na szynie man.
 Awaria z wej.[n]: [n]=1-128 numer wejścia
 Nar.we.sab.[n]: [n]=1-128 numer wejścia
 Dług.nar.wej.[n]: [n]=1-128 numer wejścia
 Brak nar.wej.[n]: [n]=1-128 numer wejścia
 Brak 230V ex.[n]: [n]=0-63 numer ekspandera
 Awaria akum.ex.[n]: [n]=0-63 numer ekspandera
 Brak akum.ex.[n]: [n]=0-63 numer ekspandera

Restart exp.[n]:	[n]=0-63	numer ekspandera
Brak expand. [n]:	[n]=0-63	numer ekspandera
Podmiana exp.[n]:	[n]=0-63	numer ekspandera
Sabotaż exp. [n]:	[n]=0-63	numer ekspandera
Aw.gł.A exp.[n]:	[n]=0-63	numer ekspandera
Aw.gł.B exp.[n]:	[n]=0-63	numer ekspandera
Przec.wyj.ex.[n]:	[n]=0-63	numer ekspandera
Zw.szyny eks.[n]:	[n]=0-63	numer ekspandera
Zagł.rad.eks.[n]:	[n]=0-63	numer ekspandera
Rozł.bat.we.[n]:	[n]=1-128	numer wejścia
Brak we.rad.[n]:	[n]=1-128	numer wejścia
Brak wy.rad.[n]:	[n]=1-128	numer wyjścia
Zablok. we.[n]:	[n]=1-128	numer wejścia
Sabotaż we.[n]:	[n]=1-128	numer wejścia
Narusz. we.[n]:	[n]=1-128	numer wejścia
Uszk.w.wib.[n]:	[n]=1-128	numer wejścia
Rozł.bat.uż[n]:	[n]=1-248	numer użytkownika

10. DODATEK B

OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH TERMINÓW TECHNICZNYCH

Wszystkie definicje odnoszą się do systemu alarmowego zbudowanego na bazie centrali alarmowej INTEGRA.

- STARTER** Program uaktywniany w centrali po załączeniu zasilania, sprawdzający poprawność programu podstawowego wpisanego do pamięci FLASH i umożliwiający wpisanie nowej wersji oprogramowania centrali do tej pamięci.
- pamięć FLASH** Pamięć przechowująca podstawowy program centrali, kasowana elektrycznie, umożliwiająca wymianę jej zawartości przy pomocy komputera.
- pamięć 2402** Dodatkowa pamięć nieulotna, przechowująca ważne parametry systemu alarmowego (np. hasła administratorów, itp.).
- DLOADX** Program komputerowy umożliwiający programowanie ustawień centrali alarmowej przy pomocy komputera, tzw. program serwisowy.
- GUARDX** Program komputerowy umożliwiający obsługę systemu alarmowego przy pomocy komputera, tzw. program użytkownika.
- partycja** Grupa stref tworząca niezależny system alarmowy. Na bazie jednej centrali alarmowej INTEGRA, zależnie od wielkości płyty, można stworzyć jedną, cztery lub osiem takich grup.
- strefa** Grupa wejść nadzorujących wydzieloną część obiektu, dla których załączenie i wyłączenie czuwania następuje jednocześnie. Centrala alarmowa INTEGRA zależnie od wielkości płyty, pozwala utworzyć 4, 16 lub 32 niezależne strefy.
- wejście** Para styków na płycie głównej centrali lub na płytach modułów (podłączonych do centrali za pośrednictwem magistrali), do których podłącza się czujki. Centrala poprzez wejścia kontroluje stan czujek.
- naruszenie wejścia** Zmiana stanu na wejściu pojawiająca się podczas zadziałania czujki (na przykład: zwarcie do masy lub rozwarcie, zmiana rezystancji parametrycznej o co najmniej 20%).
- wyjście** Para styków na płycie głównej centrali lub na płytach ekspanderów, na których napięcie jest kontrolowane przez centralę.
- wyjście przekaźnikowe** Przełącznik elektromagnetyczny umieszczony na płycie ekspandera, sterowany (przełączany) przez centralę alarmową.
- przełącznik telefoniczny** Wyjście, którego stanem można sterować za pomocą telefonu i sygnałów DTMF.
- magistrala, szyna** Grupa przewodów, do których podłącza się moduły współpracujące z płytą główną centrali. Centrale: INTEGRA 64 i INTEGRA 128 posiadają trzy magistrale. Jedna magistrala służy do podłączenia manipulatorów LCD, a dwie do podłączenia ekspanderów.
- ekspander** Urządzenie elektroniczne rozszerzające możliwości centrali. Rozróżniamy ekspandery zwiększające liczbę wejść lub (i) wyjść centrali alarmowej. Do ekspanderów zaliczane są także klawiatury strefowe, zamki szyfrowe i czytniki kart zbliżeniowych. Możliwe jest podłączenie do centrali do 64 ekspanderów.

11. DODATEK C

Niniejszy dodatek zawiera **przykładowe opisy** czynności, które należy wykonać podczas wywoływania niektórych funkcji użytkownika. Ponieważ **menu funkcji użytkownika** jest zależne od oprogramowania wprowadzonego przez instalatora oraz od uprawnień konkretnego użytkownika, przedstawione tu napisy na wyświetlaczu manipulatora stanowią tylko przykład i w rzeczywistości mogą wyglądać inaczej.

Przykład 1: ZAŁĄCZENIE CZUWANIA (część I: [HASŁO][#])

- strefa nr 2 o nazwie „Księgowość”, należąca do partycji 1; użytkownik - administrator partycji.

[1][1][1][1][#] Wprowadzenie hasła użytkownika (hasło fabryczne administratora partycji 1). Można również wprowadzić hasło dowolnego użytkownika mającego dostęp do strefy 2 i uprawnienie do załączenia czuwania.

```
Zmień hasło
(naciśnij #)
```

Komunikat ten wyświetlany jest tylko w przypadku, gdy użytkownik ma uprawnienie do zmiany hasła i **powinien** dokonać takiej zmiany (patrz: *Instrukcja użytkownika INTEGRA*, opis funkcji *Zmiana hasła*).

[#] Potwierdzenie przeczytania treści komunikatu.

```
→Załącz wszystko
Załącz wybrane
```

Naciśnięcie teraz klawisza [#] lub ► załączy czuwanie we wszystkich dostępnych użytkownikowi strefach.

Uwaga: Jeżeli niektóre ze stref dostępnych użytkownikowi już czuwają, to centrala w tym momencie udostępni tylko funkcje pozwalające **wyłączyć czuwanie**, natomiast jeśli czuwa tylko jedna ze stref, to nastąpi wyłączenie czuwania tej strefy. Aby załączyć czuwanie w pozostałych strefach, należy najpierw wywołać menu funkcji użytkownika poprzez wpisanie z klawiatury [HASŁO][*] (patrz: ciąg dalszy przykładu - ZAŁĄCZENIE CZUWANIA (część II)).

▼ Wskazanie funkcji **Załącz wybrane**.

► lub [#] Wywołanie funkcji.

```
Co załączyć:
Magazyn
```

▼ lub ▲ Przewijanie listy z nazwami stref. Należy naciskać jeden z klawiszy tyle razy, aż na wyświetlaczu ukaże się nazwa żądanej strefy (strefa 2 - **Księgowość**).

Po wywołaniu funkcji centrala wyświetla nazwy stref (fabryczne lub wprowadzone przez instalatora), w których użytkownik może załączyć czuwanie. Naciśnięcie klawisza ► spowoduje przejście do **trybu graficznego** wyboru stref.

[3] Zaznaczenie wybranej strefy do załączenia czuwania (znak **T** po prawej stronie wyświetlacza). Zaznaczenia można dokonać dowolnym klawiszem z cyfrą.

```
Co załączyć:
Księgowość T
```

Można wybrać (zaznaczyć) ze stref dostępnych danemu użytkownikowi dowolną ilość stref do załączenia czuwania. Można również skasować (odznaczyć) zaznaczenie stref wcześniej wybranych.

[#] Zakończenie wyboru i załączenie czuwania we wszystkich zaznaczonych strefach.

```
Czuwanie
załączone
```

Razem z wyświetleniem komunikatu rozpoczyna się odliczanie czasu na wyjście w strefach, w których załączono czuwanie.

TRYB GRAFICZNY

Wyboru stref do załączenia czuwania można dokonać na dwa sposoby:

- według nazwy - sposób opisany wcześniej,
- według numeru strefy - w trybie graficznym przedstawionym poniżej.

Z tego trybu powinien korzystać użytkownik, który dokładnie zna numery stref w systemie alarmowym, bądź użytkownik, który chce szybko sprawdzić ile stref jeszcze nie czuwa.

▶ ◀ Klawisze pozwalające wybierać strefy w trybie graficznym.

▲ ▼ Klawisze pozwalające wybierać strefy w trybie podstawowym (według nazwy strefy).


Możliwe jest przechodzenie z jednego trybu na drugi dowolną ilość razy.



Kropki przy numerach 1-32 wskazują strefy, w których można załączyć czuwanie (1, 2, 3 i 4). Kursor pod kropką pozwala wybrać strefę, którą można zaznaczyć do załączenia czuwania.

▶ Przesunięcie kursora pod pole strefy 2.


[3] Zaznaczenie strefy do załączenia czuwania. Zaznaczenia można dokonać dowolnym klawiszem z cyfrą.



Naciśnięcie klawisza [#] po zaznaczeniu wybranych stref załącza czuwanie, niezależnie od trybu, w którym znajdował się wyświetlacz.


ZAŁĄCZENIE CZUWANIA (część II: [HASŁO][*])

[1][1][1][1][*] Wprowadzenia hasła - wywołanie menu funkcji użytkownika.



[#] lub ▶ Wybór wskazywanej strzałką funkcji - przejście do etapu wyboru stref do załączenia czuwania, opisanego dokładnie w pierwszej części przykładu.


Uwaga: Jeżeli czuwają wszystkie strefy udostępnione danemu użytkownikowi, to funkcja **Załącz czuwanie** nie wystąpi w menu (na wyświetlaczu manipulatora). Jeżeli w partycji czuwają już niektóre strefy, to na wyświetlaczu pojawią się następujące napisy:



W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności:

▼ Wskazanie funkcji **Załącz czuwanie**.

[#] lub ▶ Wybór wskazywanej strzałką funkcji - przejście do etapu wyboru stref do załączenia czuwania, opisanego dokładnie w pierwszej części przykładu.



Jeśli założymy (w omawianym przykładzie), że czuwanie w strefie 2 (Księgowość) zostało już załączone, to po ponownym wywołaniu funkcji **Załącz czuwanie** i wejściu w tryb graficzny wyboru stref, na wyświetlaczu manipulatora otrzymamy następujący obraz:



Czuwanie można teraz załączyć w strefach: 1, 3 i 4.

Przykład 2: WYŁĄCZENIE CZUWANIA (część I: [HASŁO][#])

- strefa nr 2 o nazwie „Księgowość”, należąca do partycji 1; użytkownik - administrator partycji.

Uwaga: Funkcja udostępniona użytkownikowi tylko wtedy, gdy czuwa przynajmniej jedna ze stref, do których ma on dostęp.

[1][1][1][1][#] Wprowadzenie hasła użytkownika (hasło fabryczne administratora partycji 1).

Można również wprowadzić hasło dowolnego użytkownika mającego dostęp do strefy 2 i uprawnienie do wyłączenia czuwania.

→Wyłącz wszystko
Wyłącz wybrane

Naciśnięcie teraz klawisza [#] lub ► wyłączy czuwanie we wszystkich strefach czuwających i dostępnych danemu użytkownikowi.

Uwaga: Jeżeli czuwa tylko jedna strefa, to wyłączenie czuwania tej strefy nastąpi bezpośrednio po naciśnięciu klawisza [#] (razem z wyświetleniem końcowego komunikatu). Jeżeli w strefie jest sygnalizowany alarm, to może on być skasowany razem z wyłączeniem czuwania.

▼ Wskazanie funkcji **Wyłącz wybrane**.

► lub [#] Wywołanie funkcji.

Co wyłączyć:
Magazyn

▲ lub ▼ Przewijanie listy z nazwami stref. Należy naciskać jeden z klawiszy tyle razy, aż na wyświetlaczu ukaże się nazwa żądanej strefy (strefa 2 - **Księgowość**).

Po wywołaniu funkcji centrala wyświetla nazwy stref (fabryczne lub wprowadzone przez instalatora), w których użytkownik może wyłączyć czuwanie. Naciśnięcie klawisza ► spowoduje przejście do **trybu graficznego** wyboru stref (wybór w trybie graficznym następuje analogicznie jak przy załączaniu czuwania).

[3] Zaznaczenie wybranej strefy do wyłączenia czuwania (znak **I** po prawej stronie wyświetlacza). Zaznaczenia można dokonać dowolnym klawiszem z cyfrą.

Co wyłączyć: **I**
Księgowość

Można wybrać (zaznaczyć) ze stref czuwających i dostępnych danemu użytkownikowi dowolną ilość stref do wyłączenia czuwania. Można również skasować (odznaczyć) zaznaczenie stref wcześniej wybranych.

[#] Zakończenie wyboru i wyłączenie czuwania we wszystkich zaznaczonych strefach.

Czowanie
wyłączone

WYŁĄCZENIE CZUWANIA (część II: [HASŁO][*])

[1][1][1][1][*] Wprowadzenia hasła - wywołanie menu funkcji użytkownika.

→Wyłącz czuwanie
Zmiana hasła

[#] lub ► Wybór wskazywanej strzałką funkcji - przejście do etapu wyboru stref do wyłączenia czuwania, opisanego dokładnie w pierwszej części przykładu.

Co wyłączyć:
Magazyn

Uwaga: Jeżeli w partycji czuwają tylko niektóre strefy dostępne danemu użytkownikowi, to na wyświetlaczu pojawią się następujące napisy:

```
→Wyłącz czuwanie
Załącz czuwanie
```

Postępowanie w tym przypadku jest identyczne jak wtedy, gdy czuwają wszystkie dostępne strefy.

Jeśli przyjmiemy, że strefa 2 nie czuwa, a strefy 1, 3 i 4 czuwają, to w trybie graficznym wyboru stref, na wyświetlaczu manipulatora, możemy otrzymać przykładowy obraz:

```
. . .
----
```

Przykład 3: BLOKOWANIE WEJŚĆ

- zablokować wejście nr 4 o nazwie **Drzwi wejściowe** i wejście nr 49 o nazwie **PIR sekretariat**; hasło użytkownika 38407.

[3][8][4][0][7][*] Wprowadzenia hasła - wywołanie menu funkcji użytkownika.

```
→Załącz czuwanie
Zmiana hasła
```

Użycie większości funkcji użytkownika (oprócz funkcji wyzwalanych dłuższym naciśnięciem jednego klawisza i funkcji szybkiego uzbrajania) rozpoczyna się od wprowadzenia hasła i naciśnięcia klawisza [*] (lub [#] - przykład 1 i 2).

▼ lub ▲ Przewijanie listy z nazwami dostępnych funkcji. Należy naciskać jeden z klawiszy tyle razy, aż na wyświetlaczu obok strzałki ukaże się nazwa odpowiedniej funkcji użytkownika.

```
Zmiana hasła
→Blokowanie wej.
```

[#] lub ► Wybór wskazywanej strzałką funkcji - przejście do etapu wyboru wejść (czujek), które mają zostać zablokowane.

```
Blokada wejść:
DUAL sala
```

▼ lub ▲ Przewijanie listy z nazwami wejść. Należy naciskać jeden z klawiszy tyle razy, aż na wyświetlaczu obok strzałki ukaże się nazwa pierwszego z blokowanych wejść (**Drzwi wejściowe**).

```
Blokada wejść:
Drzwi wejściowe
```

[9] Zaznaczenie wybranego wejścia do zablokowania (znak **■** po prawej stronie wyświetlacza). Zaznaczenia można dokonać dowolnym klawiszem z cyfrą.

```
Blokada wejść:■
Drzwi wejściowe
```

▼ lub ▲ Przewijanie listy z nazwami wejść w celu wybrania kolejnego wejścia (czujki) do zablokowania (**PIR sekretariat**).

[9] Zaznaczenie wybranego wejścia do zablokowania.

```
Blokada wejść:■
PIR sekretariat
```

[#] Zakończenie wyboru i zablokowanie kontroli stanu wszystkich zaznaczonych wejść (czujek).


Wejścia
zablokowano

Uwaga: Blokada wejść jest kasowana po wyłączeniu czuwania w strefie, do której należą zablokowane wejścia.

Przykład 4: PRZEGLĄD STANU WEJŚĆ


- wywołanie funkcji długim naciśnięciem klawisza [1].

[1] Wywołanie funkcji przeglądu stanu wejść centrali. Przytrzymać naciśnięty klawisz przez około 3 sekundy - na wyświetlaczu ukaże się, w trybie graficznym, informacja o stanie pierwszych 32 wejść systemu.



Zgaszone diody [GRUPA] informują, że wyświetlony jest pierwszy komplet wejść o numerach 1-32. Symbole reprezentujące stan wejść przedstawiono w opisie funkcji *Testy*.

◀ Przejście do wyświetlenia czwartego kompletu wejść 97-128 (INTEGRA 128 / INTEGRA 128-WRL).




Zapalone obie diody LED [GRUPA] wskazują komplet wejść o numerach 97-128. W dolnej linii został wyświetlony stan wejść w manipulatorze o adresie „0”. Numer wejścia obliczamy zgodnie z opisem przedstawionym na str. 11.

Stan wszystkich wejść w podziale na grupy można wyświetlić naciskając klawisz ◀ lub ▶. INTEGRA 64 wyświetla stan wszystkich wejść w dwóch grupach, natomiast INTEGRA 128 / INTEGRA 128-WRL w czterech.

[*] Zakończenie działania funkcji.

Funkcje klawiszy i sygnalizacja diod LED manipulatora LCD (szczegóły na stronach 8-12).



12. HISTORIA ZMIAN W TREŚCI INSTRUKCJI

Poniżej zamieszczono opis zmian w treści w odniesieniu do instrukcji napisanej dla centrali z oprogramowaniem v1.00.

DATA	WERSJA PROGRAMU	WPROWADZONE ZMIANY
2005-09	1.03	<ul style="list-style-type: none">• Uzupełniono instrukcję o informacje dotyczące modułu ETHM-1 (s. 6, 59).• Dodano informację o możliwości zablokowania po trzykrotnym wpisaniu błędnego hasła: manipulatora (s. 13), klawiatury strefowej (s. 20) i zamka szyfrowego (s. 26).• Zmodyfikowano rozdział poświęcony czytnikom kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS (s. 27).• Dodano informację o możliwości zablokowania czytnika kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS po trzykrotnej próbie wczytania nieznannej centrali karty / pastylki (s. 17, 27).• Opisano modyfikację dotyczącą sposobu zmiany długości prefiksów (s. 29).• Dodano rozdział „Karty zbliżeniowe / pastylki DALLAS” (s. 29).• Zmieniono i uzupełniono rozdział „Czuwanie systemu” (s. 34).• Dodano informację o automatycznym kończeniu przez centralę bezczynnej funkcji downloadingu (s. 40).• Uzupełniono schemat przedstawiający menu funkcji użytkownika (s. 41).• Opis funkcji użytkownika „Testy” uzupełniono o informacje o nowych funkcjach: „Urządzenia radiowe (s. 58) i „IP/MAC ETHM-1” (s. 59).• Uzupełniono wykaz komunikatów wyświetlanych w manipulatorze podczas przeglądania awarii (s. 63).
2006-07	1.04	<ul style="list-style-type: none">• Uzupełniono instrukcję o informacje dotyczące wprowadzonych w manipulatorach, klawiaturach strefowych i zamkach szyfrowych ikon (w miejsce dotychczasowych opisów słownych diod).• W związku z poszerzeniem oferty i zmianami nazw handlowych manipulatorów oraz pojawieniem się nowych funkcji, zmodyfikowano i uzupełniono rozdziały poświęcone manipulatorom LCD (s. 8-17), klawiaturom strefowym (s. 17-21) i zamkom szyfrowym (s. 25-26).• Uzupełniono informacje dotyczące przypadków, w których niemożliwe jest załączenie czuwania w strefie /strefach (s. 34).• Dodano informacje o możliwości sprawdzenia awarii przed załączeniem czuwania (s. 35).• Zmodyfikowano i uzupełniono opis przeglądania naruszonych / zablokowanych wejść przed załączeniem czuwania (s. 35).• Dodano informację o możliwości skrócenia czasu na wyjście (s. 35).• Dodano opis sposobów kasowania alarmów (s. 37).• Dodano informacje dotyczące przeglądu skasowanych alarmów (s. 37).• Dodano informację o kasowaniu powiadamiania do innych użytkowników po odebraniu komunikatu przez wskazanego użytkownika (s. 38)• Uzupełniono schemat przedstawiający menu funkcji użytkownika (s. 41).• Dodano opisy nowych funkcji użytkownika: „Przegląd skasowanych alarmów” (s. 47), „Przywróć system” (s. 47) i „Otwórz drzwi” (s. 60).• Zmieniono opis funkcji „Zmiana opcji”, modyfikując informacje o funkcji „Gong wyjść” (s. 56).• Zmieniono opis funkcji użytkownika „Testy” usuwając informacje o funkcjach „Sabotaż manipulatorów” oraz „Sabotaż ekspanderów”, modyfikując informacje o funkcjach „Stan stref” (s. 57) oraz „Test wejść” (s. 58) i dodając informacje o funkcjach „Test powiadamiania” (s. 59) i „Wersje modułów” (s. 59).• Zmieniono i uzupełniono opis funkcji użytkownika „Sterowanie” (s. 60).• Dodano rozdział dotyczący wymagań CLC/TS 50131-3 (s. 62).• Uzupełniono wykaz komunikatów wyświetlanych w manipulatorze podczas przeglądania awarii (s. 63).
2007-08	1.05	<ul style="list-style-type: none">• Zmodyfikowano informację dotyczącą odliczania czasu na wejście w klawiaturach strefowych (s. 19).

		<ul style="list-style-type: none"> • Dodano informacje o wielofunkcyjnej klawiaturze INT-SCR-BL i opisano dostępne dla niej tryby pracy (s. 21-25). • Dodano informację o modyfikacji procedury załączania czuwania w manipulatorze LCD w przypadku, gdy załączenie czuwania było niemożliwe (s. 34). • Dodano informacje dotyczące definiowania typu czuwania, które ma być załączane przy pomocy timera (s. 37, 57). • Uzupełniono schemat przedstawiający menu funkcji użytkownika (s. 41-46). • Dodano informację o możliwości przypisywania użytkownikom pilotów (s. 53). • Dodano informację o możliwości przypisywania do przycisków pilota wejść (s. 53). • Dodano informację o możliwości zakończenia testu wejść przed upływem zaprogramowanego czasu (s. 59). • W opisie funkcji „Testy” dodano informacje o funkcji „Synchronizacja czasu” (s. 60). • Uzupełniono wykaz komunikatów wyświetlanych w manipulatorze podczas przeglądania awarii (s. 63).
2007-10	1.05	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano informacje dotyczące nowych klawiszy skrótów służących do załączania czuwania (s. 8, 20, 22, 36). • Zmodyfikowano opis szybkiego wywoływania alarmów przy pomocy zamka szyfrowego (s. 26). • W rozdziale „Hasła i użytkownicy” dodano informacje dotyczące edycji użytkowników przez serwis (s. 27). • Zmodyfikowano i uzupełniono rozdział „Karty zbliżeniowe / pastylki DALLAS” (s. 29). • Zmodyfikowano i uzupełniono rozdział „Czwanie systemu” (s. 34). • Uzupełniono schemat przedstawiający menu funkcji użytkownika (s. 41-46). • W opisie funkcji „Zmiana opcji” dodano informacje o opcji „Edycja z DloadX” (s. 57).
2008-06	1.06	<ul style="list-style-type: none"> • Instrukcję rozszerzono o informacje dotyczące centrali INTEGRA 128-WRL. • Zmodyfikowano i uzupełniono rozdział „Właściwości użytkowe centrali” (s. 6). • Dodano informacje dotyczące nowego sposobu załączania czuwania (pełne+blokady) (s. 8, 14, 20, 22, 35, 36). • Dodano rozdział dotyczący pilotów APT-100 obsługiwanych przez system bezprzewodowy ABAX (s. 30). • Dodano informacje o możliwości zablokowania naruszonych lub sabotowanych wejść podczas załączania czuwania (s. 35). • Zmodyfikowano i uzupełniono rozdział „Powiadamianie o alarmie przez telefon” (s. 38). • Zmodyfikowano i uzupełniono rozdział „Odpowiadanie na telefon” (s. 38). • Dodano rozdział dotyczący sterowania przy pomocy wiadomości SMS centralą INTEGRA 128-WRL (s. 40). • Uzupełniono schemat przedstawiający menu funkcji użytkownika (s. 41-46). • Uzupełniono informacje dotyczące hasła telefonicznego (s. 51). • Dodano opis funkcji „Koniec otwarcia pożarowego drzwi” (s. 56). • W opisie funkcji „Zmiana opcji” dodano informacje o opcji „Serwis edytuje”, która zastąpiła opcję „Edycja z DloadX” (s. 57). • W opisie funkcji „Testy” dodano informacje o funkcjach „Test akumulatora” (s. 59), „Test karty” (s. 59), „Wersja programu ST” (s. 59) i „IMEI/w/sygn.GSM” (s. 59) oraz zmodyfikowano i uzupełniono opis funkcji „Synchronizacja czasu” (s. 60). • Zmodyfikowano i uzupełniono opis funkcji „Sterowanie” (s. 60). • Zmodyfikowano i uzupełniono opis funkcji „Downloading” (s. 62). • Uzupełniono wykaz komunikatów wyświetlanych w manipulatorze podczas przeglądania awarii (s. 63).

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLSKA

tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30
dz. techn. 0-58 320 94 20; 0 604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl